



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

UW BRIEF

UW KENMERK

ZAAKNUMMER

2018-003585

DOCUMENTNUMMER

D2018-03-000626

DELFT

11 april 2018

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor een ambtelijke wijziging van een eerder verleende watervergunning ontvangen. Het betreft het aanpassen van de eerder verleende vergunning op een aanstaande wijziging van het waterpeil ter plaatse. Over deze wijziging is contact geweest tussen u en Delfland. In deze brief leest u ons besluit op de aanvraag.

### **Omschrijving aanvraag**

Aanvrager: '.....'

Datum aanvraag: 21 februari 2018

Te wijzigen besluit: 2017-008436, d.d. 5 juli 2017

Betreft: Ambtshalve wijziging vergunning 2017-008436

### **Overwegingen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016 – 2021;
- de Beleidsregels Dempden en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

BIJLAGE(N)  
CONTACT  
TEAM  
POSTADRES

1  
• T (015) 260 81 08 • E [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)  
Regulering en Planadvisering  
Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)

## Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit om vergunning 2017-008436, d.d. 5 juli 2017 als volgt te wijzigen:

- 1 Voorschrift 5.2.3. lid 2 in hoofdstuk 5 wordt vervangen door:
  2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Watergangen inrit:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	2,50 m
Lengte	minimaal 1 m
Bodembreedte	minimaal 0,80 m
Leggerdiepte	0,50 m is NAP -5,43
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP - 4,93 m

- 2 Voorschrift 5.2.4, lid 2. in hoofdstuk 5 wordt vervangen door:
  2. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	rond
Materiaal	PE
Lengte	maximaal 9,0 m
Inwendige doorsnede	minimaal $\varnothing$ 0,65 m
Hoogte binnenonderkant	NAP - 5,37 m (= 0,44 m beneden het schouwpeil)
Uitsteeklengte buiten dam	0,80 m

## Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaardprocedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering



drs. W. van Harmelen