



Legenda

- Brandslanghaspel
- Brandblusser
- Handbrandmelder
- Brandmeldcentrale
- Nevenbrandmeldpaneel
- Lift
- Noodverlichting
- Noodontgrendeling van deur
- E.H.B.O. koffer
- Blusdeken
- A.E.D.
- Zelfsluitend brandwerend deur
- Zelfsluitend deur
- Kleefmagneet
- Panieksluifing
- Knopcilinder
- Sleutelbuis
- Vluchtroufaanduiding
- Vluchtroute
- Brandwerende scheiding 30 min.
- Brandweeringang
- Nevenbrandweeringang

Hoogte vloer	: peil = 0
Gebruiksoppervlakte	: 2665 m ²
Aantal personen (bg)	: 170 personen

- Het gebouw is voorzien van:
- een brandmeldinstallatie met volledige bewaking aanwezig op de begane grond en een gedeeltelijke bewaking op de verdieping; conform de NEN 2535:1996/A1:2002
 - In het gebouw is een ontruimings-alarminstallatie aanwezig conform de NEN 2575:2004.

Het gebouw wordt verwarmd d.m.v. stadsverwarming.

De ruimten 0-06, 0-46 en 0-92 worden gebruikt voor bijeenkomsten/maandvieringen. Deze bijeenkomsten zijn incidenteel en er wordt dan gebruik gemaakt van 1 van deze ruimten.