



Legenda	
	Brandslanghaspel
	Brandblusser
	Handbrandmelder
	Brandmeldcentrale
	Nevenbrandmeldpaneel
	Lift
	Noodverlichting
	Noodontgrendeling van deur
	E.H.B.O. koffer
	Blusdeken
	A.E.D.
	Zelfsluitend brandwerend deur
	Zelfsluitend deur
	Kleefmagneet
	Panieksluifing
	Knopcilinder
	Sleutelbuis
	Vluchtroufaanduiding
	Vluchtroute
	Brandwerende scheiding 30 min.
	Brandweeringang
	Nevenbrandweeringang
Hoogte vloer : peil = 0	
Gebruiksoppervlakte : 2665 m ²	
Aantal personen (bg) : 170 personen	

Het gebouw is voorzien van:

- een brandmeldinstallatie met volledige bewaking aanwezig op de begane grond en een gedeeltelijke bewaking op de verdieping; conform de NEN 2535:1996/A1:2002
- In het gebouw is een ontruimings-alarminstallatie aanwezig conform de NEN 2575:2004.

Het gebouw wordt verwarmd d.m.v. stadsverwarming.

De ruimten 0-06, 0-46 en 0-92 worden gebruikt voor bijeenkomsten/maandvieringen. Deze bijeenkomsten zijn incidenteel en er wordt dan gebruik gemaakt van 1 van deze ruimten.