


NIEUWE AANSL. LAADPAAL 3x25A d.m.v. 4x16CU+4x2.5
MAKEN OP 4x 95/4x6

Opmerkingen/Tracelengte:



LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast
Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc. Tekst	Zimberbord
Kabel nieuw	Kabel te rijden	Kabel te roeien	Buiten Bedrijf	Kadaster
LS-kast	Station	OV mast	Mast bovengronds	Bescherming
0.4 kV/OV	0.4 kV	3 kV	6 kV	10/13 kV
23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV
Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning	

ELEKTRA NIEUW	
ELEKTRA BESTAAND	

STEDIN		201804.10 Trace Elektra	
Hunzwerf 14 ELP-Nieuwegein		LS-PLAN	
Detailontwerp/Vergunning E		Bladnr: 002	
Wijz #0	tef. Z. Simic	Datum: 10-4-2018	Gez. JAN VAN HAL
Project: 930000081284_KGK_Aanvraag		Ordernr: 5014.2962	
Documentnr: 201804.10-0000-002		Status: DEF.	

Auteursrecht voorbehouden volgens de wet.