

WATERVERGUNNING

2018-003624/D2018-04-003308

1 Procedure

Datum vergunning: 8 mei 2018
Datum aanvraag: 22 februari 2018
OLO nummer: 3494147
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure opgeschort: ja, met 28 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 13 april 2018 (telefonisch)
Aanvrager: Tauw B.V., Postbus 6, 2900AA, Capelle aan den IJssel
Vergunninghouder: Bedrijvenschap Harnaschpolder, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636HX, Schipluiden
Locatie activiteit: Harnaschpolder, fase Hoog-Harnasch, Vrij Harnasch en Harnaschpolder Noord, Schipluiden
Betreft: dempen en graven van oppervlaktewater

2 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit de notitie notitie effecten van het verwijderen van de westelijke watergang, kenmerk N001-1252321CSH-efm-V01-NL, d.d. 16 februari 2018. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Harnaschpolder is ontwikkeld van een agrarisch gebied tot een woongebied en bedrijventerrein. Deze ontwikkeling is vanaf 2004 in delen uitgevoerd (keurvergunning 0580714). Op dit moment wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de laatste fasen (Woud-Harnasch, Hoog- Harnasch en Vrij-Harnasch). Door de geplande projecten verandert het watersysteem van deze polder, waaronder de toename in verhard oppervlak en het in het verleden verplaatsten van het Tennet tracé. Voor deze aanpassingen (m.u.v. Woud-Harnasch, hiervoor loopt momenteel een aanvraag voor) wordt nu vergunning aangevraagd op basis van het ingediende waterhuishoudkundige plan.

Conform de beleidsregel dempen en graven moet er eerst oppervlaktewater worden gegraven alvorens er mag worden gedempt. Een deel van het te dempen water in Hoog-Harnasch wordt toch vooruitlopend op het graven van oppervlaktewater uitgevoerd. Dit kan worden toegestaan aangezien dit oppervlaktewater recent is gegraven als surplus (positieve waterbalans). Daarnaast is er middels een WSA (watersysteemanalyse) berekend dat de bergingsbalans en de doorstroming na het dempen van de westelijke watergang in dit deelgebied voldoende blijft (notitie effecten van het verwijderen van de westelijke watergang, kenmerk N001-1252321CSH-efm-V01-NL, d.d. 16 februari 2018). In de eindsituatie wordt in Hoog-Harnasch meer oppervlaktewater gegraven dan conform de minimale norm is berekend. Het voorschrift dat geldt voor dempen en graven (eerst graven dan dempen) is gelet op bovenstaande niet van toepassing en wordt niet opgenomen in deze vergunning. Wel geldt er een uitvoeringstermijn van drie jaar waarin al het te graven oppervlaktewater moet zijn gerealiseerd inclusief de verbreding naar 8,0 m.

In de tijdelijke situatie watert er een deel van het gebied Hoog-Harnasch af op een watergang met een breedte van 3,5 m. Deze zal binnen drie jaar naar circa 8,0 m worden verbreed. Ook hiervoor is in de hierboven genoemde notitie aangetoond dat de doorstroming / afwatering gewaarborgd is.

In Vrij-Harnasch zal geen oppervlaktewater worden gedempt en wordt er alleen oppervlaktewater gegraven (of verbreed). De totale oppervlakte van deze watergangen staat vast op 2,17 ha (zie ook het vigerende bestemmingsplan). In overleg met HH Delfland wordt de exacte locatie nader bepaald, zodat het uiteindelijke wateroppervlak voor Vrij- Harnasch overeenkomt met de destijds opgestelde WSA van Vrij-Harnasch. Hiervoor zal separaat een wijziging op de vergunning worden ingediend op basis van de hierboven genoemde afspraken inclusief het aanleggen van een duiker. Deze is onderdeel van het aanvraagformulier.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

3.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

3.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning. De verbreding naar 8,0 m zoals genoemd in de notitie effecten van het verwijderen van de westelijke watergang, kenmerk N001-1252321CSH-efm-V01-NL, d.d. 16 februari 2018, hoofdstuk 2.5 Tijdelijke situatie, moet voor 1 mei 2021 zijn uitgevoerd.

3.2 Oppervlaktewateren

3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

3.2.2 Tijdelijke afdammingen

- 1 Een gedeelte van de afdamming moet aangebracht worden op maximaal 0,10m boven het schouwpeil.
- 2 De afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
- 3 De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
- 4 Gedurende de uitvoering van de werken moet in overleg een pomp geplaatst worden met voldoende capaciteit en een pomprichting van zuid naar noord om de doorstroming in het afgedamde water te waarborgen.
- 5 De pomp moet met behulp van een voeler automatisch het schouwpeil handhaven met een marge van plus/min 5 cm.
- 6 Bij het verwijderen van tijdelijke dammen moet het water ter plaatse op de oorspronkelijke afmetingen worden teruggebracht.

3.2.3 Graven en dempen

- 1 Het oppervlaktewater moet conform het waterhuishoudkundig plan Harnaspolder op de juiste maatvoering worden gebracht en conform onderstaande tabel:

Watergangen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Leggerdiepte	1,0 m is NAP -2,80 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Minimale breedte	8,0 m (eindsituatie)
Schouwpeil	NAP -1,80 m

- 3 Er moet ten minste 1,3 ha m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 1,2 ha m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 4 Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
- 5 Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 6 Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende dieren worden overgezet naar een aangrenzend water.
- 7 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 8 Voordat met de werkzaamheden mag worden gestart moet er een gedetailleerde tekening worden overlegd op basis van het ingediende waterhuishoudkundig plan.

4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan het Bedrijfschap Harnaschpolder, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX, Schipluiden voor het dempen, graven en verbreden van oppervlaktewater.
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - geactualiseerd waterhuishoudkundige plan voor 2017 en verder, kenmerk R001-1252312KLH-efm-V03-NL, d.d. 19 februari 2018;
 - notitie effecten van het verwijderen van de westelijke watergang, kenmerk N001-1252321CSH-efm-V01-NL, d.d. 16 februari 2018.

5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.