

WATERVERGUNNING

**Aanleggen en behouden van een fietspad over
de waterkering Grevenbicht – Illikhoven en de waterkering Nattenhoven -
Grevenbicht**

Documentnummer: 2018-D138033

Zaaknummer: 2018-Z13491

Datum: 8 mei 2018

INHOUDSOPGAVE

1	Onderwerp aanvraag	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften	5
5.1	Voorschriften algemene aard.....	5
5.2	Specifieke voorschriften	7
6	Aanvraag	9
6.1	Samenvatting aanvraag	9
6.2	Locatie	9
6.3	Overgangsbesluit Waterschap Limburg	10
6.4	Vergunningplichtige handelingen	10
7	Toetsing aanvraag.....	11
7.1	Algemeen	11
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.....	11
7.3	Conclusie toetsing.....	12
8	Procedure en rechtsbescherming.....	13
8.1	Procedure	13
8.2	Rechtsbescherming.....	13
9	Mededelingen	14
10	Bijlagen.....	14

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 15 maart 2018 een aanvraag ontvangen van de Gemeente Sittard - Geleen, Postbus 18, 6130 AA te Sittard om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning vereist is.

Concreet gaat de aanvraag over het aanleggen en behouden van een fietspad over

- de waterkering Grevenbicht – Illikhoven ter plaatse van dijkpaal 83.084; en
- de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht tussen dijpalen 83.054 en 86.063 en tussen dijpalen 83.041 en 83.047.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de Gemeente Sittard - Geleen, Postbus 18, 6130 AA te Sittard voor:
 - het verrichten van werkzaamheden in de waterkering Grevenbicht – Illikhoven en Nattenhoven - Grevenbicht, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
 - het behouden van een fietspad in de waterkering Grevenbicht - Illikhoven en Nattenhoven - Grevenbicht, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas; en
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen; en
- c. de bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



Geert Vogels
Teammanager vergunningen en plantoetsing

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 2

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 3

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 4

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).
2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.

3. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
4. De waterbeheerder kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.
5. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
6. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
7. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
8. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
9. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
10. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
11. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 5

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 6

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 7

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Waterkeringen (algemeen)

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
3. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij primaire en secundaire waterkeringen.
5. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd, mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

7. De afwatering van het fietspad mag geen nadelig effect hebben op het functioneren van de waterkering.
8. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 10

Fietspad

1. Ter plaatse van dijkpaal 83.084 mag een fietspad worden aangelegd over de waterkering Grevenbicht - Illikhoven overeenkomstig de bijlagen behorende bij dit besluit.
2. Tussen dijkpalen 83.054 en 86.063 en tussen dijkpalen 83.041 en 87.047 mag een fietspad worden aangelegd over de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht overeenkomstig de bijlagen behorende bij dit besluit.
3. Het fietspad mag worden gerealiseerd door het aanleggen van een 2,5 centimeter dikke laag asfalt op de onderhoudspaden van traject 3 en 4 zoals aangegeven op de bijlage behorend bij dit besluit.

Voorschrift 11

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en ten behoeve van het gebruik in goede staat door vergunninghouder worden onderhouden.
2. Het fietspad mag enkel worden gebruikt door fietsers.
3. Het fietspad te worden voorzien van voorzieningen die enkel het gebruik door fietsers en voetgangers mogelijk maken.
4. Het fietspad dient te allen tijden toegankelijk te zijn voor het waterschap.
5. Vergunninghouder dient indien gewenst te zorgen voor periodieke maaierwerkzaamheden van de berm direct naast het fietspad ten behoeve van het gebruik van het fietspad.
6. De breedte van de berm bedraagt maximaal 1 meter.
7. Toepassen van gewas- of dierbestrijdingsmiddelen in de directe nabijheid van de waterkering is niet toegestaan.
8. Vergunninghouder draagt zorg voor het schoonhouden van het fietspad.
9. Vergunninghouder draagt zorg voor het schoonhouden/schoonvegen van het fietspad (asfalt) na maaierwerkzaamheden van het waterschap.
10. Beheer en onderhoud van het fietspad wordt uitgevoerd door de vergunninghouder op zijn kosten en voor zijn risico.
11. Toepassen van zout ten behoeve van gladheidsbestrijding is niet toegestaan.
12. Straatverlichting is niet toegestaan.
13. Vergunninghouder dient fietspaden af te zetten bij hoogwater Maas (indien Maaswater tegen de buitenteen van de waterkering staat).
14. Vergunninghouder vrijwaart het waterschap voor schadeclaims van derden als gevolg van gebreken aan het fietspad.

15. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

In het kader van het Grensmaasproject en het project Rivierpark Maasvallei worden in het Maasdal fietspaden aangelegd. Een deel hiervan wordt gerealiseerd over waterkeringen die in beheer zijn van het Waterschap Limburg. De fietspaden worden aangelegd bovenop de onderhoudspaden die reeds in de kruin van de waterkering aanwezig zijn. De constructieve opbouw van de onderhoudspaden bestaat uit een funderingsconstructie van korrelmix en daar bovenop een asfaltlaag. Hierop wordt het fietspad in de vorm van een toplaag aangebracht (asfalt). Direct naast het fietspad is op de waterkering een fietsberm (grasmat) gelegen. De fundering blijft onderdeel van de waterkering en zal worden beheerd door het waterschap. De toplaag zijnde het fietspad is eigendom van de gemeente. Voor de aanleg en het gebruik hiervan is onderhavige vergunning aangevraagd.

De aanvraag is namens de gemeente Sittard - Geleen ingediend door het Consortium Grensmaas BV.

De waterkering Grevenbicht - Illikhoven is in de legger van Waterschap Roer en Overmaas opgenomen als primaire waterkering onder nummer 104122 en aangeduid als groene kade. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de beschermingszone 10 meter en het profiel van vrije ruimte 15 meter.

De waterkering Nattenhoven - Grevenbicht is in de legger van Waterschap Roer en Overmaas opgenomen als primaire waterkering onder nummer 103981 en aangeduid als groene kade. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de beschermingszone 10 meter en het profiel van vrije ruimte 15 meter.

6.2 Locatie

De werkzaamheden ter plaatse van de waterkering Grevenbicht - Illikhoven vinden plaats ter plaatse van dijksaal 83.084 nabij de kern Grevenbicht.

De werkzaamheden ter plaatse van de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht vinden plaats tussen dijken 83.054 en 83.063 nabij de kern Grevenbicht en tussen dijken 83.041 en 83.047 nabij de kern Nattenhoven.

6.3 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 (besluitnummer 16) is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het uitvoeren van werkzaamheden in de waterkering Grevenbicht –Illikhoven en in de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- het behouden van een fietspad in de waterkering Grevenbicht - Illikhoven en in de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;

Er is geen sprake van samenloop op grond van artikel 6.17 van de Waterwet omdat het fietspad buiten het beheersgebied van Rijkswaterstaat is gelegen.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikelen 2.1 en 6.11 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- *nadelige effecten op kerende hoogte;*
Het aan te brengen fietspad wordt aangelegd bovenop het bestaande onderhoudspad en heeft daarom geen negatieve invloed op de hoogte van de waterkering.
- *nadelige effecten op stabiliteit;*
Het fietspad heeft geen invloed op de waterkering omdat dit enkel gebruikt mag worden door fietsers en voetgangers. Het onderhoudspad is berijdbaar voor zwaar

onderhoudsmaterieel van het waterschap en heeft daarom voldoende draagkracht voor het gebruik van het fietspad door fietsers en voetgangers.

- *nadelige effecten op de erosiebestendigheid;*
Het aan te brengen fietspad wordt aangelegd bovenop het bestaande onderhoudspad en heeft daarom geen negatieve invloed op de erosiebestendigheid van de waterkering.
- *onderhoud fietspad en waterkering*
Het dagelijks onderhoud van het fietspad als van de waterkering is van belang voor zowel de vergunninghouder als ook het waterschap. Vergunninghouder heeft door aanleg en gebruik van het fietspad in zekere mate een belangrijke taak ten aanzien van een goede zorg ten aanzien van het fietspad en de waterkering. Het onderhoud van het fietspad betreft de asfaltlaag en de berm van het fietspad. Het onderhoud van de waterkering behoort tot de taken van het waterschap en zal in belang van de waterkeringszorg worden uitgevoerd. Hierbij zal rekening worden gehouden met het gebruik van het fietspad.
Indien de constructieve toestand van de waterkering (grondverzakking of nazakking als gevolg van de aanleg van de waterkering) geen negatief effect heeft op het waterkerend vermogen zullen enkel onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd indien het waterschap dit wenselijk acht. De vergunninghouder kan geen aanspraak maken op het waterschap indien het fietspad nadelig effect ondervindt van de toestand van de waterkering. Ten aanzien van het onderhoud van het fietspad inclusief berm zijn voorschriften gesteld in deze vergunning.
- *mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;*
Zwaar onderhoudsmaterieel van het waterschap dient gebruik te kunnen maken van het fietspad om onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uit te kunnen voeren. Op grond van de aslastenberekening die als bijlage aan deze vergunning is toegevoegd blijkt dat het fietspad hiervoor voldoende sterk is.
- *profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;*
Ten aanzien van waterstaatkundige aanpassingen aan de waterkering zijn inzake het fietspad voorschriften opgenomen in deze vergunning. Bovendien is de waterkering net gereconstrueerd en zijn toekomstige dijkversterkingen niet te verwachten.
- *periode van uitvoeren van activiteiten, staat van onderhoud van vergund object, verwijderbaarheid van vergund object, buiten gebruik stelling van object.*
Over de bovengenoemde criteria zijn voorschriften opgenomen in dit besluit. Gelet hierop zullen deze geen negatieve invloed hebben op de waterkering.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het waterschap Limburg heeft op 15 maart 2018 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z13491.

Op grond van § 1.4 van de Beleidsregels behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 wordt bij de te vergunnen activiteiten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)) gevolgd. Het betreft namelijk het maken of wijzigen van een waterkering dan wel een werk in een waterkering aan te brengen of te wijzigen. De beleidsregels geven ook een uitzondering in geval van spoedeisendheid en tijdelijke activiteiten. In het kader van deze aanvraag is het gewenst om zo snel mogelijk gebruik te kunnen maken van de fietspaden in verband met het toeristenseizoen. Vanwege de spoedeisendheid karakter van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken en wordt de voorbereidingsprocedure van afdeling 4.1.2 Awb gevolgd. Op deze manier kan op korte termijn gestart worden met de werkzaamheden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ

Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg

9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met zaaknummer 2018-Z13491

1. Bijlage 1 "Aan te leggen fietspaden Rivierpark Maasvallei en Consortium Maasvallei"
2. Bijlage 2 "Dijkversterking NR MM blad 1 van 4, 4-9-2017";
3. Bijlage 3 "Dijkversterking NR MM blad 2 van 4, 4-9-2017";
4. Bijlage 4 "Dijkversterking NR MM blad 2 van 4, 28-9-2017";
5. Bijlage 5 "Dijkversterking NR MM blad 3 van 4, 28-9-2017";
6. Bijlage 6 "Dijkversterking NR MM blad 4 van 4, 28-9-2017";
7. Bijlage 7 "Diverse kleine wijzigingen, 20-4-2018 en
8. Bijlage 8 "Aslasten"