



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: 1805
uw brief van: 26 april 2018
ons kenmerk: 18.079451 / V66557
bijlagen: 5
inlichtingen: Th. van Urk
doorkiesnummer: +31713063489

Recreatieschap Spaarnwoude
t.a.v. de heer F. van der Valk
Postbus 7501
2002 RB HAARLEM

onderwerp: Besluit met maatwerkvoorschriften
aanbrengen tijdelijke dam met
duiker deelgebied Houtrak te
Halfweg
Leiden, - 9 MEI 2018

Geachte heer Van der Valk,

Op 26 april 2018 heb ik een aanvraag op grond van Rijnlands Keur ontvangen.

De aanvraag heeft betrekking op het gedurende een periode van 6 maanden aanbrengen van een tijdelijke dam met duiker in deelgebied Houtrak te Halfweg in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor het ophogen van terreinen.

Met deze brief deel ik u mede dat ik op basis van de aangeleverde informatie heb geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten vallen onder:

- a. de Algemene maatregel met maatwerkvoorschriften 4.3 artikel 1, 2 en 4 lid b en d uit de uitvoeringsregel 4 'Duikers' voor het aanbrengen van een tijdelijke dam met duiker Ø 800 mm langer dan 10 m maar korter dan 15 m in een overige watergang breder dan 10 m.
- b. de Algemene maatregel met maatwerkvoorschriften uit de Algemene regel 3.3 artikel 3 lid a. uit de uitvoeringsregel 3 'Dempen' voor het tijdelijk gedurende ca. 6 maanden dempen van ca. 450 m² overige oppervlaktwater zonder dat ter compensatie minimaal een even groot oppervlak water wordt aangelegd in een overige watergang voor de onder a. genoemde aan te brengen dam met duiker.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en de daarbij behorende uitvoeringsregels besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.

Maatwerk te verlenen aan:

Recreatieschap Spaarnwoude, Postbus 7501, 2002 RB Haarlem voor:

- a. het aanbrengen, tijdelijk gedurende 6 maanden hebben en weer wegnemen van een dam met duiker Ø 800 mm langer dan 10 m maar korter dan 15 m in een overige watergang breder dan 10 m conform artikel 5 lid b en d van de algemene regel 20.4 waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt.
- b. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een demping van ca. 450 m² overig oppervlaktewater in een overige watergang zonder dat ter compensatie minimaal een even groot oppervlak water wordt aangelegd voor de onder a. genoemde aan te brengen dam met duiker conform artikel 4 lid e uit de uitvoeringsregel 3 'Dempen' waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt.

Dit voor het ophogen van terreinen in deelgebied Houtrak te Halfweg in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Vanwege de volgende overweging(en):

- het betreft een tijdelijk werk;
- gezien het watersysteem ter plaatse is de duiker Ø 800 mm ruim voldoende om de doorstroming van de watergang te garanderen;
- de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggende / aangrenzende wordt als gevolg van de demping niet belemmerd door het aanbrengen van een duiker in demping;
- het bergend vermogen binnen het peilvak blijft voldoende.

Maatwerkvoorschriften

1. De duiker mag niet langer zijn dan 15,00 m.
2. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
3. De duiker moet zo worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het zomerpeil.
4. Tijdens het uitvoeren van de werken:
 - moet voor de duikeropeningen ingespoelde grond direct worden verwijderd;
 - moet de aansluitende watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
5. De tijdelijke dam met duiker moet na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.

6. Na het verwijderen van de dam met duiker moeten door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang worden verwijderd en taluds moeten worden hersteld, zodanig dat geen grond kan uitspoelen naar oppervlaktewater.

Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk nr. 18.076094 / V66557. Ik verzoek u bij correspondentie dit nummer te vermelden.

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- De gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
- Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,



S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Noord



Hoogheemraadschap van Rijnland

Bijlage 1 Procedure

Bezwaar indienen

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

•

Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DIGID). Eventueel kunt u het bezwaar ook schriftelijk indienen. Dit bezwaar moet dan ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

•

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek om een voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook kunt u de voorlopige voorziening indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Bijlage 2 Algemene Mededelingen

Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit maatwerkbesluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
 Behandelaar : Th. van Urk
 Doorkiesnummer : (071) 306 34 89
 E-mail : Theo.Urk@rijnland.net