



Brandweeropstelplaats: Opstelplaats heeft een breedte van 4,5m waarvan minimaal 3,25m geschikt is voor voertuigen met een massa van 14600 kg.



Droge blusleiding



V&V

[illegible]

Specificatie:
Locatie brandweeropstelplaatsen

Objectnummer: 50B05	Getekend: Gardeijn, E.J..
Gebouwnummer:	Gecontroleerd: Brekel, Pete..
Besteknummer: P-1003473-P-010-29	Datum: 19-12-2017
Projectnummer: 1003473	Schaal: 1:200
Fase: Bestek	Formaat: A0
Versie: C	Documentcode: 1003473-Bestek-C/C/...



C01 van 1

Directie - Vazvoesbeheer
Afdeling - ECT
Mercuriusaan 1
8584 AB
Irecht

plotted: 19/12/17