



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 2 oktober 2017 een aanvraag ontvangen van _____ te Groningen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het oprichten van een onttrekkingspunt in het Aduarderdiep nabij Fabriekslaan 12 te Groningen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/009889.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 2 oktober 2017 met omgevingsloket online aanvraagnummer 3229607 en 3044299;
- Bijlage 1: Vergunningstekening d.d. 18-07-2017 met tekeningnummer 1-36656-Koelwater;
- Bijlage 2: Koelwatertoets _____.

2.1 Aanleiding

De aanleiding is om de vergister van _____ buiten de campagneperiode te koelen, hiervoor dient er water te worden onttrokken uit het Aduarderdiep doormiddel van een pomp.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het onttrekken van oppervlaktewater uit het Aduarderdiep en het lozen van dit water op het Aduarderdiep dient, gelet op de hoeveelheden te onttrekken en te lozen water op grond van de Keur van waterschap Noorderzijlvest een watervergunning te worden aangevraagd. Dat geldt tevens voor het lozingspunt dat wordt aangebracht binnen de kern- en beschermingszones van een oppervlaktewaterlichaam en van de regionale waterkering.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende wetten en beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1. lid 1 onder a en b en artikel 3.1.2. lid 1 onder a en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd nabij een regionale kering;
- dat de werkzaamheden de stabiliteit van de kering niet nadelig mag beïnvloeden;
- dat het onttrekken van oppervlaktewater noodzakelijk is voor koeling;
- het Aduarderdiep onderdeel is van de Electraboezem 3^e schil waar voldoende oppervlaktewater aanwezig is en toevoer van water mogelijk is;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;



- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, Fabriekslaan 12, 9745 AG te Groningen vergunning te verlenen het oprichten van een onttrekkingspunt in het Aduarderdiep, nabij Fabriekslaan 12 te Groningen zoals aangegeven op tekeningen met ons kenmerk Z/17/009889.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens de bevoegde autoriteit in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. Betreffende contactpersoon/personen dienen ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden medegedeeld te worden via het e-mailadres: vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. De vergunninghouder meldt een ongewoon voorval met nadelige gevolgen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam, waterstaatswerk of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan gekende functies zo spoedig mogelijk via de e-mailadressen: vergunningen@noorderzijlvest.nl.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.



2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. Alle werkzaamheden dienen zoals is aangegeven op de situatietekening met ons kenmerk Z/17/009889 te worden uitgevoerd.
2. De onttrekking en lozing van oppervlaktewater mag niet meer zijn dan 750 m³ per uur.
3. Het onttrekkings- en lozingspunt dient aan de boven- en onderzijde van het talud duidelijk met een paal te worden gemarkeerd.
4. De werken moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat er geen lekkage langs de aan- en of afvoerleiding kan ontstaan.
5. Ter plaatse van het inname- en lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.
6. Nazakkingen nabij de waterkering ter plaatse van de leiding met pomp of dompelpomp dienen op eerste aanzegging van het bestuur van het waterschap te worden hersteld.
7. Er mag in geen geval afval in welke vorm dan ook of overbodige bouwmaterialen in of nabij de waterkering worden achtergelaten.



8. Mocht er in de toekomst een versterking van de waterkering noodzakelijk zijn, dan dient de leiding met pomp en eventuele aanverwante voorzieningen op kosten te Groningen of diens rechtsopvolger terstond te worden verwijderd of aangepast, op eerste aanzegging van het bestuur van het Waterschap.
9. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
10. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden.
11. Het gehele onderhoud van het inname en lozingspunt berust bij de vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 30 mei 2018 tot en met 10 juli 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 29 mei 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem