



Ruimte	Functie	Opp.
601	Trappenhuis	8.57
602	Gang	50.49
603	Gang	44.65
604	Berging Algemeen	5.23
605A	Badkamer	4.40
605	Legering 2P	17.19
606	Legering 1P	16.52
606A	Badkamer	2.55
607	Legering 1P	16.52
607A	Badkamer	2.55
608	Legering 1P	16.52
608A	Badkamer	2.55
609A	Badkamer	2.55
609	Legering 1P	16.51
610	Legering 1P	16.51
610A	Badkamer	2.55
611A	Badkamer	2.55
611	Legering 1P	16.51
612A	Badkamer	2.55
612	Legering 1P	16.51
613	Kast Schoonmaakdienst	2.36
614	Liftschacht	4.01
615A	Badkamer	2.55
615	Legering 1P	16.51
616	Legering 1P	16.51
616A	Badkamer	2.55
617	Legering 1P	16.51
617A	Badkamer	2.55
618	Legering 1P	16.14
618A	Badkamer	2.55
619A	Badkamer	2.55
619	Legering 1P	16.14
620	Legering 1P	16.52
620A	Badkamer	2.55
621A	Badkamer	2.55
621	Legering 1P	16.52
622	Legering 1P	16.52
622A	Badkamer	2.55
623A	Badkamer	2.55
623	Legering 1P	16.52
624	Pantry	5.89
625	Trappenhuis	10.82
626	Liftschacht	4.01
627	Meterkast	1.21
628	Berging Algemeen	5.57

- Legenda
- Brandslanghaspel

Brandblusser

Vluchtrichting rechtdoor of naar boven

Vluchtrichting rechtdoor of naar beneden

Vluchtrichting linksaf

Vluchtrichting rechtsaf

Afhamepunt droge stijgleiding

Tweezijdig brandwerend

Tweezijdig brandwerend / zelfslutend

Sleutelvrije ontsluiting

Brandweertift

Verkeersruimte

Vluchtroute

Brand compartimentscheiding 30 min. WBDO

Brand compartimentscheiding 60 min. WBDO

Beschermd subbrandcompartiment scheiding 30 min. WBDO

Noodverlichting

BC5 - 2m² (Overige gebruiksfunctie)

BC6 - 11m² (Overige gebruiksfunctie)

BC7 - 6m² (Overige gebruiksfunctie)

BC9 - 104m² (Logiesfunctie)

BC10 - 101m² (Logiesfunctie)

BC11 - 142m² (Logiesfunctie)

BC13 - 6m² (Overige gebruiksfunctie)

BC14 - 1m² (Overige gebruiksfunctie)

BC15 - 0m² (Overige gebruiksfunctie)

BC16 - 1m² (Overige gebruiksfunctie)

Extra beschermde vluchtroute



Bijlage 11 bij besluit
2017/2987-V1

V&V

Bouwlaag gegevens:	Beschermd Sub-Brandcompartiment:
H. vloer boven meetniveau: 18060 mm	WBDO Vloer = 60 minuten
Gebruiksoppervlakte: 563.72 m2	WBDO Plafond = 30 minuten
Maximaal aantal personen: 18	WBDO Wanden = 30 minuten

De aantallen personen (achter de ruimte-benaming) zijn gebaseerd op een interne
Oeffensienorm. De maximale aantallen personen zijn opgenomen in de aanvraag en
in het blok "Bouwlaag gegevens".

Brandveilig Gebruik

6 - 6e Verdieping
2 - Legering
50B05 - TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE

Schaal: 1:100 (A1)
Datum: 18 december 2017



Rijkswaardebedrijf
Hoewel aan de totstandkoming van deze vastgoedgegevens de uiterste zorg is besteed, aanvaardt het
Rijkswaardebedrijf geen enkele aansprakelijkheid voor overname fouten, onvolledigheden of onvol-
komenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

