

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Boscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

info@dommel.nl

www.dommel.nl

Watervergunning

Z49518

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 4 april 2018 een aanvraag ontvangen van Enexis B.V. Regio Zuid-Oost, Reitscheweg 31, 5232 BX te 'S-Hertogenbosch. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer OLO3584431. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z49518/O97127. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een MS-D kabel onder een watergang door.

De activiteit vindt plaats bij een watergang, die bij het waterschap bekend staat onder de in onderstaande tabel vermelde naam en code en welke wordt beschouwd als a-water.

Locatie	Watergang		Locatie	Kadastrale perceel/percelen	
Tek.nr.	Code	Naam	Straat	Op/Van	Naar
001	KD 15	Sterkselsch Kanaal	Heezerweg 22a-22b	HZE00H629	HZE00H633

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 is het:

- verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven (lid 1);
- verboden zonder vergunning in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden (lid 3).

Een gedeelte van het tracé kruist een a-watgang waarop een profiel van de vrije ruimte van toepassing is. Artikel 3.1., derde lid van de Keur geeft aan dat dat verboden is zonder vergunning. Algemene Regel 6 staat werken toe binnen het profiel van de vrije ruimte voor zover deze niet onomkeerbaar zijn. In de algemene regel is aangegeven dat nutsleidingen gezien moeten worden als onomkeerbaar werken. Deze vallen niet onder de algemene regels maar onder de vergunningplicht en de daarbij van toepassing zijnde beleidsregel (14A).

Beleidsregel

Beleidsregel 14A Profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen is van toepassing. Daarin is aangegeven dat onomkeerbare werken in principe niet zijn toegestaan. Uitzondering hierop is wanneer werken niet of op zeer moeilijke wijze realiseerbaar zijn en een zwaarwegend maatschappelijk belang dienen. De realisatie van MS-D kabel waarmee elektriciteit wordt ontvangen, wordt gezien als een zwaarwegend maatschappelijk belang. Daarom wordt vergunning verleend voor de aanleg van een MS-D kabel.

Om de toekomstige inrichting van het oppervlaktewaterlichaam binnen het profiel van vrije ruimte zo weinig mogelijk te beperken wordt als eis gesteld dat de kabels met een gestuurde boring moeten worden aangelegd. Het in- en uitrede punt moet buiten het profiel van vrije ruimte worden gehouden. De afstand van de kabels ten opzichte van de grens van profiel van vrije ruimte en de waterbodem moet tenminste 1 meter bedragen. Deze eisen worden gezien als compenserende of mitigerende maatregelen.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het provinciaal waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 en lid 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Enexis B.V., Regio Zuid-Oost, Reitscheweg 31, 5232 BX te 'S-Hertogenbosch. De vergunning heeft betrekking op de aanleg van een MS-D kabel in/nabij de watergang KD 15 op/nabij de percelen, kadastraal bekend als gemeente Heeze-Leende (HZE00), sectie H nummers 629 en 633, een en ander overeenkomstig. Bij dit besluit behorende kadastrale tekening: G.01530_MS2 (dd. 15-03-2018) en tekening : HurkmansSterkselHeezerwegBoring1, (dd. 31-03-2018) onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Kabels

1. De MS-D kabel moet ter plaatse van de kruising van het a-water met profiel van vrije ruimte:
 - a. worden aangelegd met een gestuurde boring;
 - b. voldoen aan de volgende maatvoering:
 - de MS-D kabel ligt minimaal 1 meter beneden de waterbodem;
 - de MS-D kabel ligt minimaal 1 meter onder het maaiveld ter plaatse van de grens van het profiel van vrije ruimte.
2. Het in- en uittredepunt van de gestuurde boring dient tenminste buiten het profiel van de vrije ruimte te liggen.

Boxtel, 29 mei 2018
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen