

Programma van Eisen voor een Ontruimingsalarminstallatie



Norm: NEN 2575-1:2012 / NEN 2575-3:2012+A1:2013
Documentnr: 20150290.857v1 PvE oai geb. A-B Zonnekamp Zelhem

Datum: 4-10-2017
Pagina: 1 van 6

Gegevens	
Documentnummer:	20150290.857v1 PvE oai geb. A-B Zonnekamp Zelhem
Datum opmaak:	4 oktober 2017
PvE-opsteller:	J.W. van Zomeren Kremer Installatietechniek Ulenpasweg 2b 7041 GB 's-Heerenberg Erkenningsnummer ☒ N.v.t.
Bouwwerk en gebruiksfunctie(s):	Gebruiksfunctie: Gebouw A-B woonfunctie voor zorg Groepzorgwoning voor 24 uren zorg. De Zonnekamp gebouw A en B De Zonnekamp 20 t/m 25 7021 WP Zelhem
Omgevingsvergunning:	Nummer 2017-1523 besluit d.d. 28 augustus 2017
Gebruiksvergunning:	Nummer
Inspectiecertificaat vereist:	☒ Ja ☐ Nee
	Toelichting:
Eigenaar/gebruiker	Stichting Markenheem Postbus 534 7000 AM Doetinchem Tel. (0314) 376010 Contactpersoon: dhr. J. Spey Beheerder ontruimingsalarminstallatie: dhr. J. Mentink
Eisende partij(en):	☒ Bevoegde autoriteit (Bouwbesluit 2012) ☐ Verzekeraar ☒ Eigenaar / Gebruiker
Type(n) ontruimingsalarminstallatie(s):	☐ Luidalarminstallatie type A ☒ Luidalarminstallatie type B ☒ Stilalarminstallatie, PZI ☐ Stilalarminstallatie met attentiepanelen

Programma van Eisen voor een Ontruimingsalarminstallatie



Kremer
Installatietechniek

Norm: NEN 2575-1:2012 / NEN 2575-3:2012+A1:2013
Documentnr: 20150290.857v1 PvE oai geb. A-B Zonnekamp Zelhem

Datum: 4-10-2017
Pagina: 2 van 6

Gegevens

Bijlagen:

- Bouwkundige tekeningen
 - Nummer: Gebouw A-B Begane grond, Tek.nr. BM0 Datum: 28-09-2017
 - Nummer: Gebouw A-B 1^e verdieping, Tek.nr. BM1 Datum: 28-09-2017
 - Nummer: Gebouw A-B 2^e verdieping + dak, Tek.nr. BM2 Datum: 28-09-2017

Zie bijbehorend PvE brandmeldinstallatie
20150290.0857v1 PvE bmi geb. A-B De Zonnekamp Zelhem d.d. 4-10-2017

Programma van Eisen voor een Ontruimingsalarminstallatie



Norm: NEN 2575-1:2012 / NEN 2575-3:2012+A1:2013
Documentnr: 20150290.857v1 PvE oai geb. A-B Zonnekamp Zelhem

Datum: 4-10-2017
Pagina: 3 van 6

Eisen		
§	Omschrijving	Eis
4.4	Systeembeschikbaarheid	Alleen specificeren in afwijkende situaties waarbij moet worden afgeweken van NEN2575-3 ☐% vanwege.....
	Toelichting NVT	
6.2.2 en 6.2.3	De taal of talen waarin een bericht moet worden uitgezonden	☐ Nederlands ☐ ☐ ☐ ☐
	Toelichting NVT	
6.4.1	De wijze van activering	☒ BP ☒ HBM ☒ BM ☐ Ext ☐ BM in relatie tot samenvallende vluchtroutes
	Toelichting bij "wijze van activering" BP = bedieningspaneel HBM = handbrandmelder BM = automatische brandmelder Ext = externe melder	OPMERKING Indien er sprake is van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking in relatie tot ontvluchting zie NEN 2535 en het bouwbesluit (samenvallende vluchtroutes) behoren minimaal de ontruimingssignaalgevers in het desbetreffende deel automatisch te worden aangestuurd bij het in alarm komen van een automatische melder in dat deel.
	Toelichting	
6.4.1	Vertraging in de activering door automatische brandmelders	☐ Ja,minuten ☒ Nee OPMERKING De vertraging behoort in de brandmeldcentrale te worden uitgevoerd.
	Toelichting	

Programma van Eisen voor een Ontruimingsalarminstallatie



Norm: NEN 2575-1:2012 / NEN 2575-3:2012+A1:2013
 Documentnr: 20150290.857v1 PvE oai geb. A-B Zonnekamp Zelhem

Datum: 4-10-2017
 Pagina: 4 van 6

Eisen		
§	Omschrijving	Eis
9.3	Doormelding van storing	☒ Intern locatie: ☐ Extern ☐ PAC ☐ Andere locatie:
	Zie brandmeldinstallatie	
	Toelichting De storingen worden doorgegeven aan de 24 uur aanwezige interne organisatie via de PZI-installatie	
10.2.2	Uitvoering bedieningspaneel	Alleen specificeren wanneer een tekstpaneel niet toereikend is. ☐ Geografisch paneel
	Toelichting NVT	
11.2	Kleur optische signaalgever	☐ Wit ☐ Rood ☐ Anders
	Toelichting NVT	
14.2	Omvang ontruimingsgebied	☒ Het gehele gebouw ☐ ☐
		Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten: ☒ Tochtportalen entrees ☒ Toiletten en voorruimten toiletten ☒ Bergingen < 10m ² ☐
	Toelichting	

Programma van Eisen voor een Ontruimingsalarminstallatie



Norm: NEN 2575-1:2012 / NEN 2575-3:2012+A1:2013
Documentnr: 20150290.857v1 PvE oai geb. A-B Zonnekamp Zelhem

Datum: 4-10-2017
Pagina: 5 van 6

Eisen			
§	Omschrijving	Eis	
14.3	Alarmeringszones	Afzonderlijke alarmeringszones	Aangestuurd door detectiezones
		1 Totaal	alle
		2	
	Bij atria: ☐ Alle ruimten die aan de atria grenzen		
	Toelichting De dakopbouw in gebouw A en gebouw B zijn voorzien van een luidalarm. Stil alarm via PZI moet voldoen aan NEN2575-4:2013		
15.2.2 en 15.2.3	Locatie en aantal bedieningspanelen	Hoofdbedieningspaneel ☒ BMC 1 ^e verdieping	
		Nevenbedieningspaneel ☐	
		OPMERKING Bij de toelichting per nevenbedieningspaneel vermelden welke alarmeringszones mogen worden geactiveerd.	
	Toelichting:		

Eisen			
§	Omschrijving	Eis	
15.4	Bijzondere omgevingsinvloeden alsmede akoestische eigenschappen van ruimten die van invloed kunnen zijn op de standaardruimten.	Ruimte	Omstandigheden
	Toelichtin NVT		
	Aanvullende eisen	Omschrijving aanvullende eisen	
	Toelichting NVT		

Opmerkingen:

De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat het beheer, de controle en het onderhoud van de ontruimingsalarminstallatie wordt uitgevoerd als omschreven in de NEN 2654-2 (Bouwbesluit 2012).

Er dient een daartoe opgeleide en geïnstrueerde beheerder te worden aangesteld. De beheerder is belast met de dagelijkse bediening, het beheer van de ontruimingsalarminstallatie, de maandelijkse controle, het bijhouden van het logboek en het bij storingen, afwijkingen, beschadigingen e.d. onmiddellijk treffen van maatregelen om dit te (laten) herstellen.

Ten minste eenmaal per jaar dient er deskundig preventief onderhoud te worden uitgevoerd, met inachtneming van de voorschriften van de fabrikant van de ontruimingsalarmapparatuur.

Programma van Eisen voor een Ontruimingsalarminstallatie



Norm: NEN 2575-1:2012 / NEN 2575-3:2012+A1:2013
 Documentnr: 20150290.857v1 PvE oai geb. A-B Zonnekamp Zelhem

Datum: 4-10-2017
 Pagina: 6 van 6

Goedkeuring			
Partij	Gegevens	Ondertekening	Handtekening
Bevoegde autoriteit (Gemeente)	Gemeente Bronckhorst Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)	Plaats: Hengelo	
Indien eisende partij	Tel: (0575) 75 02 50 Contactpersoon: Jan Plekkenpol E-mail: J.Plekkenpol@Bronckhorst.nl	Datum: 12-3-2018	
Verzekeraar		Plaats:	
Indien eisende partij		Datum:	
Eigenaar / gebruiker	Stichting Markenheem Ir. Visstraat 9 7001 CR Doetinchem	Plaats: Doetinchem	/o 
Eisende partij	Tel: (0314) 37 60 10 Contactpersoon: dhr. J. Sprey E-mail: j.sprey@markenheem.nl	Datum: 14 feb 2018	
PvE-opsteller	Kremer Installatietechniek Ulenpasweg 2b 7041 GB 's-Heerenberg	Plaats: 's Heerenberg	
	Tel: (0314) 66 24 45 Contactpersoon: dhr. J.W. van Zomeren E-mail: j.v.zomeren@kremer.nl	Datum: 4 oktober 2017	