

Programma van Eisen voor een Ontruimingsalarminstallatie

Norm: NEN 2575-1:2012 / NEN 2575-3:2012+A1:2013
Documentnr: 20150290.858v1 PvE oai geb. C Zonnekamp Zelhem

Datum: 4-10-2017
Pagina: 1 van 7

Gegevens	
Documentnummer:	20150290.858v1 PvE bmi geb. C Zonnekamp Zelhem
Datum opmaak:	4 oktober 2017
PvE-opsteller:	J.W. van Zomeren Kremer Installatietechniek Ulenpasweg 2b 7041 GB 's-Heerenberg Erkeningsnummer ☒ N.v.t.
Bouwwerk en gebruiksfunctie(s):	Gebouw C woonfunctie voor zorg Groepzorgwoning voor 24 uren zorg. De Zonnekamp gebouw C De Zonnekamp 1 t/m 19 7021 WP Zelhem
Omgevingsvergunning:	Nummer 2017-1523 besluit d.d. 28 augustus 2017
Gebruiksvergunning:	Nummer
Inspectiecertificaat vereist:	☒ Ja ☐ Nee Toelichting:
Eigenaar/gebruiker	Stichting Markenheem Postbus 534 7000 AM Doetinchem Tel. (0314) 376010 Contactpersoon: dhr. J. Spey Beheerder ontruimingsalarminstallatie: dhr. J. Mentink
Eisende partij(en):	☒ Bevoegde autoriteit (Bouwbesluit 2012) ☐ Verzekeraar ☒ Eigenaar / Gebruiker
Type(n) ontruimingsalarminstallatie(s):	☐ Luidalarminstallatie type A ☒ Luidalarminstallatie type B ☒ Stilalarminstallatie, PZI ☐ Stilalarminstallatie met attentiepanelen

Programma van Eisen voor een Ontruimingsalarminstallatie



Norm: NEN 2575-1:2012 / NEN 2575-3:2012+A1:2013
Documentnr: 20150290.858v1 PvE oai geb. C Zonnekamp Zelhem

Datum: 4-10-2017
Pagina: 2 van 7

Gegevens

Bijlagen:

- Bouwkundige tekening(en)

Nummer: Gebouw C Begane grond, Tek.nr. BM0C	Datum: 28-09-2017
Nummer: Gebouw C 1 ^e verdieping, Tek.nr. BM1C	Datum: 28-09-2017
Nummer: Gebouw C 2 ^e verdieping + dak, Tek.nr. BM2C	Datum: 28-09-2017

Zie bijbehorend PvE brandmeldinstallatie:
20150290.0858v1 PvE bmi geb. C De Zonnekamp Zelhem d.d. 4-10-2017.

Programma van Eisen voor een Ontruimingsalarminstallatie

Norm: NEN 2575-1:2012 / NEN 2575-3:2012+A1:2013
 Documentnr: 20150290.858v1 PvE oai geb. C Zonnekamp Zelhem

Datum: 4-10-2017
 Pagina: 3 van 7

Eisen		
§	Omschrijving	Eis
4.4	Systeembeschikbaarheid	Alleen specificeren in afwijkende situaties waarbij moet worden afgeweken van NEN2575-3 ☐% vanwege.....
	Toelichting NVT	
6.2.2 en 6.2.3	De taal of talen waarin een bericht moet worden uitgezonden	☐ Nederlands ☐ ☐ ☐
	Toelichting NVT	
6.4.1	De wijze van activering	☒ BP ☒ HBM ☒ BM ☐ Ext ☐ BM in relatie tot samenvallende vluchtroutes
	Toelichting bij "wijze van activering" BP = bedieningspaneel HBM = handbrandmelder BM = automatische brandmelder Ext = externe melder	OPMERKING Installatie wordt voorzien van een stil alarm zie toelichting
	Toelichting Indien appartement gebruikt wordt voor zelfstandige bewoning wordt de aanwezige rookmelder met sirene slow whoop sokkel geprogrammeerd als stand-alone melder en zal geen doormelding genereren. Voldoet dan wel aan de NEN2555. Dakopbouw wordt voorzien van luid alarm. De appartementen voor zelfstandige bewoning voldoen hiermee aan artikel 6.21 van het Bouwbesluit 2012. Dat betekent dat de toekomstige bewoners er van doordrongen moeten zijn dat zij <u>geen</u> hulp van BHV-ers in het gebouw kunnen verwachten. Ook moeten zij bij brand zelf de brandweer alarmeren via 112-melding. De verwachtingen over en weer tussen bewoners en Markenheem moeten duidelijk gecommuniceerd en vastgelegd zijn. Verkeerde verwachtingen mogen niet lijden tot gevaren voor de bewoner zelf of voor anderen in het gebouw.	
6.4.1	Vertraging in de activering door automatische brandmelders	☐ Ja,minuten ☒ Nee OPMERKING De vertraging behoort in de brandmeldcentrale te worden uitgevoerd.
	Toelichting	

Programma van Eisen voor een Ontruimingsalarminstallatie

Norm: NEN 2575-1:2012 / NEN 2575-3:2012+A1:2013
Documentnr: 20150290.858v1 PvE oai geb. C Zonnekamp Zelhem

Datum: 4-10-2017
Pagina: 4 van 7

Eisen		
§	Omschrijving	Eis
9.3	Doormelding van storing Zie brandmeldinstallatie	☒ Intern locatie: ☐ Extern ☐ PAC ☐ Andere locatie:
	Toelichting De storingen worden doorgegeven aan de 24 uur aanwezige interne organisatie via de PZI-installatie	
10.2.2	Uitvoering bedieningspaneel	Alleen specificeren wanneer een tekstpaneel niet toereikend is. ☐ Geografisch paneel
	Toelichting NVT	
11.2	Kleur optische signaalgever	☐ Wit ☐ Rood ☐ Anders
	Toelichting NVT	
14.2	Omvang ontruimingsgebied	☒ Het gehele gebouw (excl. app. Voor zelfstandige bewoning) ☐ Stil alarm ☐
	Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten: ☒ Tochtportalen entrees ☒ Toiletten en voorruimten toiletten ☒ Bergingen < 10m ² ☒ Appartement voor zelfstandige bewoning.	
	Toelichting Het betreft stil alarm met uitzondering van het dakopbouw en de app. voor zelfstandige bewoning. Ontruiming in appartementen/woning voor zelfstandige bewoning zullen als een eigen groep worden geprogrammeerd. Bij activering van een rookmelder in de woning zal de slow whoop in de woning worden geactiveerd. Er zal dan geen doormelding worden gegeneerd. Hiermee wordt voldaan aan de NEN2555. Overige ruimtes met stilalarm. De appartementen voor zelfstandige bewoning voldoen hiermee aan artikel 6.21 van het Bouwbesluit 2012. Dat betekent dat de toekomstige bewoners er van doordrongen moeten zijn dat zij <u>geen</u> hulp van BHV-ers in het gebouw kunnen verwachten. Ook moeten zij bij brand zelf de brandweer alarmeren via 112-melding. De verwachtingen over en weer tussen bewoners en Markenheem moeten duidelijk gecommuniceerd en vastgelegd zijn. Verkeerde verwachtingen mogen niet lijden tot gevaren voor de bewoner zelf of voor anderen in het gebouw.	

Programma van Eisen voor een Ontruimingsalarminstallatie

Norm: NEN 2575-1:2012 / NEN 2575-3:2012+A1:2013
Documentnr: 20150290.858v1 PvE oai geb. C Zonnekamp Zelhem

Datum: 4-10-2017
Pagina: 5 van 7

Eisen			
§	Omschrijving	Eis	
14.3	Alarmeringszones	Afzonderlijke alarmeringszones	Aangestuurd door detectiezones
		1 Totaal	alle
		2	
	3		
		Bij atria: ☐ Alle ruimten die aan de atria grenzen	
	Toelichting App. voor zelfstandige bewoning uitgesloten Stil alarm via PZI moet voldoen aan NEN2575-4:2013		
15.2.2 en 15.2.3	Locatie en aantal bedieningspanelen	Hoofdbedieningspaneel	
		☒ BMC entree	
		Nevenbedieningspaneel	
		☐	
		☐	
		OPMERKING Bij de toelichting per nevenbedieningspaneel vermelden welke alarmeringszones mogen worden geactiveerd.	
	Toelichting:		

Programma van Eisen voor een Ontruimingsalarminstallatie

Norm: NEN 2575-1:2012 / NEN 2575-3:2012+A1:2013
Documentnr: 20150290.858v1 PvE oai geb. C Zonnekamp Zelhem

Datum: 4-10-2017
Pagina: 6 van 7

Eisen			
§	Omschrijving	Eis	
15.4	Bijzondere omgevingsinvloeden alsmede akoestische eigenschappen van ruimten die van invloed kunnen zijn op de standaardruimten.	Ruimte	Omstandigheden
	Toelichting NVT		
	Aanvullende eisen	Omschrijving aanvullende eisen	
	Toelichting NVT		
Opmerkingen:			
De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat het beheer, de controle en het onderhoud van de ontruimingsalarm-installatie wordt uitgevoerd als omschreven in de NEN 2654-2 (Bouwbesluit 2012).			
Er dient een daartoe opgeleide en geïnstrueerde beheerder te worden aangesteld. De beheerder is belast met de dagelijkse bediening, het beheer van de ontruimingsalarminstallatie, de maandelijkse controle, het bijhouden van het logboek en het bij storingen, afwijkingen, beschadigingen e.d. onmiddellijk treffen van maatregelen om dit te (laten) herstellen.			
Ten minste eenmaal per jaar dient er deskundig preventief onderhoud te worden uitgevoerd, met inachtneming van de voorschriften van de fabrikant van de ontruimingsalarmapparatuur.			

Programma van Eisen voor een Ontruimingsalarminstallatie



Kremer
Installatietechniek

Norm: NEN 2575-1:2012 / NEN 2575-3:2012+A1:2013
Documentnr: 20150290.858v1 PvE oai geb. C Zonnekamp Zelhem

Datum: 28-9-2017
Pagina: 7 van 7

Goedkeuring			
Partij	Gegevens	Ondertekening	Handtekening
Bevoegde autoriteit Indien eisende partij	Gemeente Bronckhorst Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld) Tel: (0575) 75 02 50 Contactpersoon: Jan Plekkenpol E-mail: J.Plekkenpol@Bronckhorst.nl	Plaats: Hengelo Datum: 12 mei 18	
Verzekeraar Indien eisende partij		Plaats: Datum:	
Eigenaar / gebruiker Eisende partij	Stichting Markenheem Ir. Visstraat 9 7001 CR Doetinchem Tel: (0314) 37 60 10 Contactpersoon: dhr. J. Sprey E-mail: j.sprey@markenheem.nl	Plaats: Doetinchem Datum: 14 feb 2018	
PvE-opsteller	Kremer Installatietechniek Ulenpasweg 2b 7041 GB 's-Heerenberg Tel: (0314) 66 24 45 Contactpersoon: dhr. J.W. van Zomeren E-mail: j.v.zomeren@kremer.nl	Plaats: 's Heerenberg Datum: 4 oktober 2017	