

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

info@dommel.nl

www.dommel.nl

Watervergunning

Z49538

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 4 april 2018 een aanvraag ontvangen van Gemeente Meierijstad, Stadhuisplein 1, 5461 KN te Veghel. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer OLO3586085. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z49538/O97917. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op:

- A. het aanleggen van een overkluizing;
- B. het dempen van een watergang.

Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Sint-Oedenrode (ODR01), sectie S, nummer 986. Dit is in een overig gebied. De activiteit vindt plaats in een watergang, die bij het waterschap bekend is onder OWL42221_H01, en wordt beschouwd als een b-water. Deze is gelegen in de buurt van Noordelijke Randweg/afrit A50 te Sint-Oedenrode.

Gemachtigde

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door Advin BV, Postbus 437, 2130 AK te Hoofddorp.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven (lid 1). Tevens is het op grond van lid 2 van dit artikel verboden om een oppervlaktewaterlichaam aan te leggen.

Het waterschap heeft op grond van artikel 1.4 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 de mogelijkheid om de hierboven bedoelde vergunningplicht op te heffen en daar algemene regels tegenover te stellen.

Algemene Regels

Op het voorgenomen initiatief is de volgende algemene regel van toepassing:

- Algemene regel 4: Activiteiten en werken in en nabij c-wateren
Er geldt een vrijstelling van de vergunningplicht voor het verbreden en het gedeeltelijk of geheel dempen van een c-water. De watergang ten noordwesten van het fietspad is een c-watergang en kan zonder vergunning worden gedempt.

Beleidsregels

Op het voorgenomen initiatief is de volgende beleidsregel van toepassing:

- Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.
Om een nieuw aan te leggen Openbaar Vervoerhalte op de afrit van de A50 te kunnen bereiken is het noodzakelijk een toegang te realiseren vanaf het naastgelegen fietspad. Daarbij moet een rolstoelbaan (zigzaggend) omhoog gebracht worden tot het maaiveldniveau van de afrit van de A50. De b-watergang welke is gelegen tussen het fietspad en het talud naar de afrit zal over een lengte van 52 meter worden overkluist met een duiker van Ø300 mm. De verloren berging wordt even verderop stroomafwaarts gecompenseerd door de watergang daar iets te verbreden.

De verloren berging wordt gecompenseerd (zie BR6).

- Beleidsregel 6 Dempen en graven van oppervlaktewaterlichamen.
De overkluizing ligt op een locatie aan het begin van een b-waterloop. De hoeveelheid water die de watergang moet verwerken is dan nog beperkt. Een duiker van 52 meter zal daarom geen noemenswaardige invloed hebben op de doorstroming van het oppervlaktewater. Het bergend vermogen dat verloren gaat met de overkluizing wordt gecompenseerd verderop in de b-watergang. Daartoe wordt de b-watergang stroomafwaarts wat verbreed. Er is geen sprake van beschermd gebied. Er bestaat daarom geen bezwaar tegen het verlenen van de watervergunning.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het provinciaal waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 en 2 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Gemeente Meierijstad, Stadhuisplein 1, 5461 KN te Veghel. De vergunning heeft betrekking op het aanleggen van een dam met duiker/overkluizing en het (ver)graven van het oppervlaktewaterlichaam OWL42221_H01 (tbv compensatie) op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Sint Oedenrode (ODR01), sectie S, nummer 986, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende kadastrale tekening en detailtekening INF1731100-80, d.d. 2-3-2018 onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Duiker/overkluizing

1. De duiker/overkluizing dient te voldoen aan de volgende vereisten:
 - diameter doorstroomopening: ten minste $\varnothing 300$ mm;
 - hoogte binnenonderkant: variërend van 10,60 m+NAP tot 10,50 m+NAP;
 - lengte: 52 meter.
2. De kopeinden van het damlichaam van de duiker/overkluizing moeten steeds voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, minimaal door middel van het opzetten van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen niet hoger zijn dan het niveau van de aangrenzende onderhoudsstroken na inklinking.
3. Het onderhoud van de doorstroomprofielen van de duiker/overkluizing berust bij de vergunninghouder gedurende een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van oplevering. Na verloop van deze periode gaat het onderhoud van het doorstroomprofiel van de duiker/overkluizing gelegen in niet leggerwatergangen over op de aangelanden.
4. Het onderhoud ter instandhouding van de duiker/overkluizing, het bouwkundig onderhoud, is ten laste van de vergunninghouder.
5. De vergunninghouder is verplicht om ter plaatse van de duiker/overkluizing in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen aan dan wel aan te sluiten op de te leggen duiker/overkluizing dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
6. De afstand tussen twee duikers of overkluizing bedraagt tenminste 10 meter.

Boxtel,
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen