



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66378

Ten name van: Smit's Bouwbedrijf BV
Postbus 456
1940 AL Beverwijk

Locatie: Dokter Stapenséastraat 6 t/m 24 te Leimuiden



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 14 maart 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Smit's Bouwbedrijf BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft de realisatie van Dorpshart Leimuiden (haven en nieuwbouw), noordelijk deel ter plaatse van de Dokter Stapenséastraat 6 t/m 24 te Leimuiden. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.026408.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- Berekening damwand kade, 17.011.00 - DO - CB02 d.d. 9-2-2018;
- Berekening Sifon, 17.011.00 - DO - CB04 d.d. 27-3-2018.

1.1 Zorgplicht

- Het aanbrengen en hebben van aanmeervoorzieningen en steigers in overig boezemwater.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel

- Het graven en hebben van 1542 m² overig boezemwater;
- Het afkoppelen van 536 m² verhard oppervlak en het daarmee versneld afvoeren van hemelwater op boezemwater.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.



1.3 Vergunningplicht

- Het aanbrengen en hebben van een sifonconstructie in de beschermingszone van de regionale kering;
- Het verwijderen en het aanbrengen en hebben van een inlaatconstructie in de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- Het aanbrengen en hebben van een damwandconstructie en het daardoor verleggen van een regionale kering;
- Het aanbrengen en hebben van een brug in de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- Het doorgraven van de boezemkering en het daarmee realiseren en hebben van een haven;
- Het verleggen en dempen van polderwater, waarbij 476 m² wordt gedempt deels in de beschermingszone van de regionale kering;
- Het bouwen en hebben van nieuwbouw in de beschermingszone van de huidige regionale kering;
- Het aanbrengen en hebben van vuil- en hemelwaterriolering PE SDR11 in de beschermingszone van de regionale kering;
- Het aanbrengen en hebben van bomen in de beschermingszone van de regionale kering.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 19 maart 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 15 mei 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 57 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Smit's Bouwbedrijf BV, Postbus 456, 1940 AL Beverwijk.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. Het aanbrengen en hebben van een sifonconstructie in de beschermingszone van de regionale kering;
- b. Het verwijderen en het aanbrengen en hebben van een inlaatconstructie in de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- c. Het aanbrengen en hebben van een damwandconstructie en het daardoor verleggen van een regionale kering;
- d. Het aanbrengen en hebben van een brug in de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- e. Het doorgraven van de boezemkering en het daarmee realiseren en hebben van een haven;
- f. Het verleggen en dempen van polderwater, waarbij 476 m² wordt gedempt deels in de beschermingszone van de regionale kering;
- g. Het bouwen en hebben van nieuwbouw in de beschermingszone van de huidige regionale kering;
- h. Het aanbrengen en hebben van vuil- en hemelwaterriolering PE SDR11 in de beschermingszone van de regionale kering;
- i. Het aanbrengen en hebben van bomen in de beschermingszone van de regionale kering,

een en ander ter hoogte van de Dokter Stapenséastraat 6 t/m 24 te Leimuiden; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen en tekeningen:

- Tekening Watertoets met nr. 16HB0529-XX-010 d.d. 26-03-2018;
- Tekening Dakoppervlaktes met nr. 16HB0529-XX-012 d.d. 29-05-2018;
- Tekening Riolering met nr. 16HB0529-NS-201 d.d. 26-03-2018;
- Tekening Kadeconstructie met nr. 201 d.d. 07-03-2018;
- Tekening Sifon en inlaatduiker met nr. 16HB0529-NS-102 d.d. 15-05-2018;
- Tekening Doorvoer damwand brug met nr. 102 d.d. 30-04-2018;
- Tekening Doorvoer damwand met nr. 202 d.d. 21-03-2018;
- Memo "Wijziging waterhuishouding in de kern van Leimuiden" d.d. 29-12-2015;
- Berekening Sifon, 17.011.00 - DO - CB04 d.d. 27-3-2018;
- Berekening damwand kade, 17.011.00 - DO - CB02 d.d. 9-2-2018,

die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 27 juni 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 27 juni 2018
Aantal bijlagen: 11

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij het verleggen van de polderwatergang mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 0,10 m, met een buitentalud van 1:3.
2. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

Leidingen

3. Direct na het leggen van de leiding moet de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.

Sifon

4. De kleikisten moeten worden gemaakt van klei die voldoet aan de eisen uit de standaard RAW 2000 (hoofdstuk 22, onderdeel 22.06.21). Een certificaat hiervan moet aanwezig zijn.
De klei moet in lagen van maximaal 0,20 m worden aangebracht. Deze lagen moeten mechanisch worden verdicht.
5. De sifonconstructie moet voorzien zijn van deugdelijke afsluiters, die niet door onbevoegden kunnen worden bediend.
6. De afsluiters moeten minimaal 1 keer per 5 jaar door of namens de vergunninghouder op deugdelijkheid worden gecontroleerd. Vergunninghouder moet een rapport van deze controle op aanvraag kunnen overleggen aan Rijnland.

Inlaat

7. De inlaatleiding moet voorzien zijn van een deugdelijke afsluiter, die niet door onbevoegden kan worden bediend.
8. De werken moeten zo worden uitgevoerd en onderhouden dat er geen onderloopsheid of achterloopsheid kan ontstaan.
9. De uiteinden van inlaatduikers moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.



10. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.

Waterkeringen

11. **Vier weken** voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen moeten tekeningen en berekeningen inzake het te gebruiken materieel ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. Op de tekeningen moet worden aangegeven met welk materieel wordt gewerkt, wat de maximale belasting van het materieel is, hoe de aanrijrichting is van het materieel en waar binnen de kern- en beschermingszone van de kering het materieel wordt gestationeerd (inclusief afstand tot de damwand). De berekeningen moeten aantonen dat de stabiliteit van de kering tijdens de uitvoering is gewaarborgd.

12. **Vier weken** voor start van de werkzaamheden moeten tekeningen en berekeningen (voor zo ver deze nog niet zijn aangeleverd) inzake de werkfasering ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.

13. De bestaande waterkering moet op de plaats waar de nieuwe waterkering wordt aangesloten, worden ontdaan van alle begroeiing en moet worden gefreesd en ingekast.

14. Het doorgraven van een bestaande waterkering mag niet zonder aanvullende toestemming van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Deze toestemming wordt pas gegeven als de nieuwe waterkering voltooid is en deze 14 dagen bij een peil gelijk aan het boezempeil op functionaliteit is gecontroleerd.

15. Het water wordt ingelaten met een maximale peilstijging van 0,10 m per uur.

16. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.

17. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

18. De damwand moet bereikbaar blijven voor inspectie en onderhoud.

Algemeen Technische Voorschriften

19. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.

20. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Sifon

Het aanbrengen en hebben van een sifonconstructie in de beschermingszone van de regionale kering is getoetst aan:

- Beleidsregel 4.4 Duikers;
- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers;
2. artikel 2 en 4 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
3. artikel 3 c van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

De sifonconstructie met een leiding van Ø 800 mm is hydraulisch voldoende voor het functioneren van het watersysteem.

De constructieve berekening "Berekening Sifon" d.d. 27-3-2018 laat zien dat de stabiliteit en de waterkerendheid van de waterkering niet in het geding zijn. Voor de aanlegfase moet er een werkplan worden overlegd dat laat zien dat de stabiliteit tijdens aanleg gegarandeerd is.

Inlaat

Het verwijderen en het aanbrengen en hebben van een inlaatconstructie in de kern- en beschermingszone van de regionale kering is getoetst aan:

- Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
- Beleidsregel 26.4 Verwijderen/slopen van objecten.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
2. artikel 2 van Beleidsregel 26.4 Verwijderen/slopen van objecten.

Een goedgekeurd werkplan moet laten zien dat de stabiliteit van de waterkering gegarandeerd is bij het verwijderen van de bestaande inlaat en de aanleg van de nieuwe inlaat. Er wordt gebruik gemaakt van een leiding PE100 SDR11 en daarmee wordt voldaan aan de NEN-normen.

Omdat het gaat om de vervanging van een bestaande inlaat is er niet getoetst aan Beleidsregel 18.3 Inlaatconstructies.



Damwandconstructie

Het aanbrengen en hebben van een damwandconstructie en het daardoor verleggen van een regionale kering is getoetst aan:

- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 4 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering.

Door middel van het aanbrengen van een damwandconstructie wordt het mogelijk gemaakt dat de kering wordt verlegd en een boezemhaven kan worden gerealiseerd. De damwandconstructie is berekend en functioneert als zelfstandige, onafhankelijke vervangende waterkering (zie Berekening damwand kade, 17.011.00 - DO - CB02 d.d. 9-2-2018). De berekening laat zien dat tijdens de uitvoering en in de beheerfase de hoogte en stabiliteit van de waterkering wordt gewaarborgd.

Brug

Het aanbrengen en hebben van een brug in de kern- en beschermingszone van de regionale kering is getoetst aan:

- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 a van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering.

Omdat de damwandconstructie onder de brug doorloopt en deze de functie heeft als zelfstandige waterkering is de waterkerendheid gegarandeerd en kan de brug gerealiseerd worden. Voor de aanlegfase moet er een werkplan worden overlegd dat laat zien dat de stabiliteit tijdens aanleg gegarandeerd is.

Doorgraven boezemkering

Het doorgraven van de boezemkering en het daarmee realiseren en hebben van een haven is getoetst aan:

- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 3 b van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Het doorgraven van de boezemkering is toegestaan, wanneer de nieuwe waterkering (damwandconstructie) voltooid is en deze 14 dagen bij een peil gelijk aan het boezempeil op functionaliteit is gecontroleerd. Op dat moment kan de huidige kering worden doorgraven, omdat de damwandconstructie de waterkerendheid garandeert.

Dempen

Het verleggen en dempen van polderwater, waarbij 476 m² wordt gedempt deels in de beschermingszone van de regionale kering is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempden;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 2 b van Beleidsregel 3.4 Dempden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Voor de realisatie van het plan moet er polderwater worden gedempt en dit kan niet in het projectgebied worden gecompenseerd. Hiervoor is een memo opgesteld waarin staat beschreven onder welke voorwaarden het project kan worden vergund. In de memo "Wijziging waterhuishouding in de kern van Leimuiden" staat beschreven dat het poldersysteem robuuster is gemaakt door de realisatie van een extra afvoerpunt. Dit in combinatie met het feit dat het aan te leggen boezemwater het peilvak verkleint en er 1542 m² boezemwater wordt gerealiseerd, is het in dit geval toelaatbaar af te zien van de eis tot compensatie in de polder. Voor het afkoppelen van twee huizenblokken met een oppervlak van 536 m² geldt 80 m² boezemwater als compensatie voor deze afkoppeling. Het resterende deel draagt bij aan de waterberging in de boezem en geldt indirect als compensatie van het polderwater en kan dus niet voor andere projecten worden benut.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschrift in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Bij het verleggen van de watergang wordt er in de beschermingszone van de kering gegraven, maar buiten het profiel van vrije ruimte. Dit zoals in voorschrift 1 is opgenomen.

Bouwen nieuwbouw

Het bouwen en hebben van nieuwbouw in de beschermingszone van de huidige regionale kering is getoetst aan:

- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 a van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering.

Nieuwbouw die wordt gerealiseerd in de beschermingszone van de huidige regionale kering valt buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering. De stabiliteit van de waterkering wordt in de uitvoerings- en de eindfase niet verstoord.

Riolering

Het aanbrengen en hebben van vuil- en hemelwaterriolering PE SDR11 in de beschermingszone van de regionale kering is getoetst aan:

- Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullend voorschrift in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.

Bomen

Het aanbrengen en hebben van bomen in de beschermingszone van de regionale kering is getoetst aan:

- Beleidsregel 23.5 Beplanting op de waterkering.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

1. artikel 2 a en b en 4 a en b van Beleidsregel 23.5 Beplanting op de waterkering.

Er is sprake van een herplantplicht. De bomen die in de huidige beschermingszone worden geplant vormen geen negatief effect op de waterkering. Deze worden op een afstand van circa 4 meter van de damwand geplant en daarmee veroorzaakt de ontgrondingskuil geen significant stabiliteitsverlies van de de waterkering.

Verleggen kering

Deze vergunning voorziet niet in de formele verlegging van de waterkering. Het verleggen van de waterkering zal formeel worden geregeld via de eerstvolgende wijziging van de legger in de zin van artikel 5.1 van de Waterwet. In de procedure van de leggerwijziging zal inspraak mogelijk zijn op het conceptbesluit. Voor degenen die tijdens deze inspraak een zienswijze indienen, staat vervolgens beroep open tegen het definitieve besluit tot wijziging op grond van artikel 8:1 jo. 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 1 van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht.

De werken die vóór de verlegging van de kering niet in de zones van de bestaande keringen liggen zijn niet in deze vergunning opgenomen. Wel zijn deze werken getoetst. Aangezien de verlegde kering bestaat uit een zelfstandig kerende damwandconstructie zijn deze werken toegestaan en vormen geen belemmering voor de stabiliteit en waterkerendheid van de nieuwe waterkering.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de beschermingszone van de regionale boezemkeringen van de Grietpolder en de Vriesekoopschepolder.

Primair- en overig oppervlaktewater van de Vriesekoopschepolder:

- zomerpeil is NAP min 1,22 m;
- winterpeil is NAP min 1,22 m (schouwpeil).

Overig boezemwater:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : A. Noort
Doorkiesnummer : 071 306 3473
E-mail : a.noort@rijnland.net