



















**Renvooi bouwwerk brandveilig gebruik**

-  betonwand, dikte vlg. tekening
-  metselwerk, dikte vlg. tekening
-  kalkzandsteen, dikte volgens tekening
-  isolatie
-  lichte scheidingswand, dikte vlg. tekening
-  breedplaat vloer, dikte volgens tekening constructeur
-  kanaalplaat vloer, dikte volgens tekening constructeur

-  30 brandscheiding 30min WBDBO
-  60 brandscheiding 60min WBDBO

-  brandmeldcentrale
-  deur zelfsluitend
-  30 minuten WBDBO
-  60 minuten WBDBO
-  zelfsluitende deur 30 minuten WBDBO
-  zelfsluitende deur 60 minuten WBDBO
-  \$ zonder hulpmiddelen te openen
-  vluchtroute
-  ruimte voorzien van noodverlichting
-  vluchtwegaanduiding
-  rookmelder
-  handmelder
-  brandslanghaspel
-  handblustoestel
-  meterruimte

gebruiksfunctie: wonen met zorg

de hoofdconstructie conform NEN 6702 (30 min WBDBO) brandwerend afwerken t.b.v. instandhouding brandcompartimenten

BMI, volledige bewaking conform NEN 2535

ontruimingsinstallatie conform NEN 2575 2004/C1 2006

doorvoeringen door scheidingsconstructies met wbdbo eis, dienen te voldoen aan de geëiste brandwerendheid van die constructies en mogen geen afbreuk doen aan de wbdbo van die scheidingsconstructie  
dit geldt ook voor doorvoeren door leidingschachten

vluchtweg transparantverlichting conform NEN EN 1838 uitgave 1999 & NEN 6088 uitgave 2002, aangesloten op noodstroomvoorziening

brandslanghaspels conform NEN EN 671-1

**LENGKEEK**  
architecten en ingenieurs bv

postbus 59  
3730AB De Bilt  
030 220 1587  
www.laib.nl

project:  
Nieuwbouw Oud-Vossemeer

plaats:  
Oud-Vossemeer

opdrachtgever:  
De Schutse

onderwerp:  
Plattegrond nieuw

omschrijving:  
1e Verdieping

fase:  
Bouwwerk brandveilig gebruik  
bouwdeel:

formaat:

A2

schaal:

1:100

datum:

05.03.2018

tekeningnummer / mutatie

SO273A-P011g00

Gebruiksoppervlakte 283m2  
Maximaal aantal personen: 14