



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66503

Ten name van: De Jong Plant B.V.
Alfensvaart 11
2771 NM Boskoop

Locatie: Huyssitterweg 17 Leidschendam



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 17 april 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van AAB NL, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft:

- het jaarlijks onttrekken van grondwater met een debiet van maximaal 10 m³ per uur en een totaal debiet van maximaal 37.200 m³ per jaar vanuit het eerste watervoerende pakket voor het toepassen van een osmose-installatie ten behoeve van beregening;
- het jaarlijks retourneren van grondwater in het tweede watervoerende pakket met een debiet van maximaal 5 m³ per uur en een totaal debiet van maximaal 18.600 m³;

een en ander ter plaatse van de Huyssitterweg 17 te Stompwijk in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.044284.

Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatietekening;
- M.E.R. aanmeldingsnotitie betreffende: grondwateronttrekking in het kader van een omgekeerde osmose aan de Huyssitterweg 17 te Stompwijk met kenmerk M1801349-01 d.d. 12 juni 2018 van MOS Grondmechanica B.V.;
- besluit d.d. 15 juni 2018 met nr. 18.094275 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een permanente grondwateronttrekking ten behoeve van een gietwatervoorziening op basis van omgekeerde osmose installatie aan de Huyssitterweg 17 te Stompwijk in de gemeente Leidschendam-Voorburg;
- effectenstudie voor een grondwateronttrekking ten behoeve van een gietwatervoorziening aan de Huyssitterweg 17 te Stompwijk met kenmerk R1801349-01 d.d. 16 mei 2018 van MOS Grondmechanica B.V.;
- memo met betrekking tot Brongegevens Osmose-installatie met kenmerk 229100-180413-MdD van AAB NL.



1.1 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het jaarlijks onttrekken van grondwater met een debiet van maximaal 10 m³ per uur en een totaal debiet van maximaal 37.200 m³ per jaar vanuit het eerste watervoerende pakket;
- het jaarlijks retourneren van grondwater in het tweede watervoerende pakket met een debiet van maximaal 5 m³ per uur en een totaal debiet van maximaal 18.600 m³;

een en ander vindt plaats vanwege het toepassen van een osmose-installatie ten behoeve van beregening in een niet kwetsbaar gebied voor grondwateronttrekkingen ter plaatse van de Huyssitterweg 17 te Stompwijk in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De onttrekking is vergunning plichtig omdat er gedurende meer dan 5 maanden per jaar onttrokken wordt.

Een groot deel van het onttrokken grondwater wordt in de vorm van een brijnlozing teruggebracht in de bodem in het tweede watervoerende pakket op een diepte van NAP -52 m tot NAP - 67 m. Voor de lozing is de gemeente het bevoegd gezag.

Voor vergunningsplichtige grondwateronttrekkingen moet door middel van een door Rijnland te nemen MER-besluit aangetoond worden of er voor de voorgenomen activiteit een formele MER-beoordeling moet worden uitgevoerd. Middels een MER-besluit heeft het bestuur van Rijnland besloten dat gezien het bereik en de omvang van de bemaling het niet noodzakelijk is om voor deze onttrekking een formele MER-beoordeling uit te laten voeren.

Pas na de besluitdatum van dit MER-besluit gaat de proceduretermijn voor het afgeven van de watervergunning in. De vergunningsprocedure is om die reden gestart vanaf 15 juni 2018.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: De Jong Plant B.V., Alfensvaart 11, 2771 NM Boskoop.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - het jaarlijks onttrekken van grondwater met een debiet van maximaal 10 m³ per uur en een totaal debiet van maximaal 37.200 m³ per jaar;
 - het jaarlijks retourneren van grondwater in het tweede watervoerende pakket met een debiet van maximaal 5 m³ per uur en een totaal debiet van maximaal 18.600 m³;

een en ander vindt plaats vanwege het toepassen van een osmose-installatie ten behoeve van beregening ter plaatse van de Huyssitterweg 17 te Stompwijk in de gemeente Leidschendam-Voorburg en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- situatietekening;
- M.E.R. aanmeldingsnotitie betreffende: grondwateronttrekking in het kader van een omgekeerde osmose aan de Huyssitterweg 17 te Stompwijk met kenmerk M1801349-01 d.d. 12 juni 2018 van MOS Grondmechanica B.V.;
- besluit d.d. 15 juni 2018 met nr. 18.094275 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een permanente grondwateronttrekking ten behoeve van een gietwatervoorziening op basis van omgekeerde osmose installatie aan de Huyssitterweg 17 te Stompwijk in de gemeente Leidschendam-Voorburg;
- effectenstudie voor een grondwateronttrekking ten behoeve van een gietwatervoorziening aan de Huyssitterweg 17 te Stompwijk met kenmerk R1801349-01 d.d. 16 mei 2018 van MOS Grondmechanica B.V.;
- memo met betrekking tot Brongegevens Osmose-installatie met kenmerk 229100-180413-MdD van AAB NL;

die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 4 juli 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 4 juli 2018

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam;
2. Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag;
3. Aanvrager: AAB NL, Jupiter 420, 2675 LX Honselersdijk.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Meten en registreren onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater

1. De onttrokken en geretourneerde debieten moeten worden gemeten met een watermeter van voldoende nauwkeurigheid (tenminste m³ indicatie).
2. De houder zorgt ervoor dat de meetinstrumenten met een geldig KIWA-keurmerk vóór aanvang van de grondwateronttrekking, en vervolgens jaarlijks zijn geijkt, zodanig dat de nauwkeurigheid gewaarborgd blijft. Van de verrichte controles moet de houder van de inrichting een bewijs kunnen tonen.
3. Meetinstrumenten worden op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
4. Na installatie moet de beginstand van de watermeter zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeter elke maand, worden geregistreerd. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd.
5. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
6. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
7. Jaarlijks moet in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, maandelijks onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan het hoogheemraadschap worden toegezonden. Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave en/of via onze website: www.rijnland.net via het menu "Uw loket" naar de optie "Jaaropgave grondwateronttrekking en -infiltratie". Naast de formulieren is op de site ook een korte toelichting/uitleg vermeld.
8. Wanneer wordt afgeweken van de voorschriften met betrekking tot onder meer uur- en/of jaardebiet, planning of geldigheidsduur, wijziging in de bemaling etc., moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Handhaving.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- het jaarlijks onttrekken van grondwater met een debiet van maximaal 10 m³ per uur en een totaal debiet van maximaal 37.200 m³ per jaar vanuit het eerste watervoerende pakket;
- het jaarlijks retourneren van grondwater in het tweede watervoerende pakket met een debiet van maximaal 5 m³ per uur en een totaal debiet van maximaal 18.600 m³;

een en ander vindt plaats vanwege het toepassen van een osmose-installatie ten behoeve van beregening in een niet kwetsbaar gebied voor grondwateronttrekkingen ter plaatse van de Huyssitterweg 17 te Stompwijk in de gemeente Leidschendam-Voorburg en is getoetst aan:

- Regel 24: grondwater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2, 3, 4, 6 en 7 van Regel 24: Grondwateronttrekkingen en infiltraties.

In het besluit d.d. 15 juni 2018 met registratienr. 18.094275 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking ten behoeve van een gietwatervoorziening op basis van een omgekeerde osmose installatie ter plaatse van de Huyssitterweg 17 in de gemeente Leidschendam-Voorburg is onder meer opgenomen:

- dat gezien het bereik en de omvang van de onttrekking en de resultaten van de verrichte studies deze niet tot belangrijke nadelige milieueffecten zullen leiden.

Op basis van de effectenstudie voor een grondwateronttrekking ten behoeve van een gietwatervoorziening aan de Huyssitterweg 17 te Stompwijk met kenmerk R1801349-01 d.d. 16 mei 2018 van MOS Grondmechanica B.V. en in de m.e.r.-beoordeling wordt verwacht dat de activiteit geen nadelige invloed of merkbaar effect heeft op:

- groenvoorzieningen (stedelijk groen);
- bebouwing, maaiveld en infrastructuur;
- landbouw- en natuurwaarden;
- bodem- en grondwaterverontreinigingen;
- zoet/zout grensvlak;
- bodemenergiesystemen en overige grondwateronttrekkingen;
- grondwaterstanden en stijghoogten;
- archeologische- en cultuurhistorische waarden.



Hoogheemraadschap van Rijnland

Uit de zettingsberekeningen in het bemalingsadvies blijkt dat er slechts verwaarloosbare maaiveldzettingen te verwachten zijn in de directe omgeving van de onttrekking. Daarnaast wordt de in de nabijheid aanwezige grondwateronttrekking voor een osmose-installatie niet negatief beïnvloed door deze onttrekking. Verder is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om gebruik te maken van het op doelmatige wijze hemelwater in de ondergrond op te slaan en later terug te winnen. Hieruit is gebleken dat de situatie rond Stompwijk niet gunstig is voor ondergrondse hemelwateropslag.

De aanvrager heeft de risico's en de mogelijke gevolgschade ten gevolge van onttrekkingen voldoende in beeld gebracht.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor



Hoogheemraadschap van
Rijnland

rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Jos Elst
Doorkiesnummer : 071 306 3464
E-mail : jos.elst@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.