

Projectgegevens

Omschrijving	:	100449 2018-05 de Vosheuvel
Project	:	100449
Projectlocatie	:	
Projectrelaties	:	Installatiebedrijf Wim Bosman Vorden
Notities	:	

Inhoudsopgave

1	Rekenopdracht <Rekenopdracht: 1/1>	3
1.1	Gebouwgegevens <Gebouw: 1/1>.....	3
1.1.1	Overzicht componenten	5

1 Rekenopdracht <Rekenopdracht: 1/1>

1.1 Gebouwgegevens <Gebouw: 1/1>

Algemene gegevens

Aanduiding	:	
Omschrijving	:	
Jaar Bouwbesluit	:	Bouwbesluitjaar 2018
Aanmaakdatum	:	22-5-2018
Mutatiedatum	:	22-5-2018
Notities	:	

Totalen gebouw

Gebouw	$q_{v,sup,tot}$ [dm³/s]	$q_{v,ex,tot}$ [dm³/s]	$q_{v,sup,mech}$ [dm³/s]	$q_{v,ex,mech}$ [dm³/s]
<Gebouw: 1/1>	382,99	383,00	0,00	0,00

Resultatenoverzicht

Omschr	$q_{v,req}$ [dm³/s]	$q_{v,sup,tot}$ [dm³/s]	$q_{v,ex,tot}$ [dm³/s]	Voldoet (debiet)	% _{air,req} [%]	% _{fresh,in} [%]	Voldoet (vers)
Gebouw: <Gebouw: 1/1>							
0.01 (Entree/hal)	0,00	21,00	21,00	Ja	0,0	100,0	n.v.t.
0.02 (Toilet)	7,00	7,00	7,00	Ja	0,0	0,0	n.v.t.
0.04 (Berging)	0,00	0,00	0,00	n.v.t.	0,0	100,0	n.v.t.
0.05 (Bijkeuken)	0,00	14,00	14,00	n.v.t.	0,0	100,0	n.v.t.
0.06 (Portaal)	0,00	2,00	2,00	Ja	0,0	100,0	n.v.t.
0.07 (Meterkast)	2,00	2,00	2,00	Ja	0,0	0,0	n.v.t.
0.08 (Portaal)	0,00	21,00	21,00	Ja	0,0	100,0	n.v.t.
0.09 (Toilet)	7,00	7,00	7,00	Ja	0,0	0,0	n.v.t.
0.1 (Hal)	0,00	7,00	7,00	n.v.t.	0,0	100,0	n.v.t.
0.10 (Badkamer)	14,00	14,00	14,00	Ja	0,0	0,0	n.v.t.
0.2 (Toilet)	7,00	7,00	7,00	Ja	0,0	0,0	n.v.t.
0.3 (Voorraad)	0,00	0,00	0,00	n.v.t.	0,0	100,0	n.v.t.
1.01 (Overloop)	0,00	34,24	34,25	Ja	0,0	100,0	n.v.t.
1.05 (Badkamer)	14,00	14,00	14,00	Ja	0,0	0,0	n.v.t.
VG 1	94,50	94,50	94,50		50,0	100,0	
0.03 (Woonkamer/Keuken (open))	94,50	94,50	94,50	Ja	50,0	100,0	Ja
VG 2	14,00	14,00	14,00		50,0	100,0	
1.02 (Slaapkamer 1)	14,00	14,00	14,00	Ja	50,0	100,0	Ja
VG 3	9,45	9,45	9,45		50,0	100,0	
1.03 (Slaapkamer 2)	9,45	9,45	9,45	Ja	50,0	100,0	Ja
VG 4	10,80	10,80	10,80		50,0	100,0	
1.04 (Slaapkamer 3)	10,80	10,80	10,80	Ja	50,0	100,0	Ja
VG 5	39,00	39,00	39,00		100,0	100,0	
0.4 (Kantoor)	39,00	39,00	39,00	Ja	100,0	100,0	Ja

Omschr	$Q_{v,req}$ [dm³/s]	$Q_{v,sup,tot}$ [dm³/s]	$Q_{v,ex,tot}$ [dm³/s]	Voldoet (debiet)	$\%_{\text{air},req}$ [%]	$\%_{\text{fresh},in}$ [%]	Voldoet (vers)
VG 6	65,00	65,00	65,00		100,0	100,0	
0.5 (Vergaderruimte)	65,00	65,00	65,00	Ja	100,0	100,0	Ja

1.1.1 Overzicht componenten

Verblijfsgebied VG 1

Ruimte	$q_{v,sup,tot}$ [dm ³ /s]	$q_{v,ex,tot}$ [dm ³ /s]
0.03 (Woonkamer/Keuken (open))	94,50	94,50
Totaal verblijfsgebied	94,50	94,50

Verblijfsgebied VG 5

Ruimte	$q_{v,sup,tot}$ [dm ³ /s]	$q_{v,ex,tot}$ [dm ³ /s]
0.4 (Kantoor)	39,00	39,00
Totaal verblijfsgebied	39,00	39,00

Verblijfsgebied VG 6

Ruimte	$q_{v,sup,tot}$ [dm ³ /s]	$q_{v,ex,tot}$ [dm ³ /s]
0.5 (Vergaderruimte)	65,00	65,00
Totaal verblijfsgebied	65,00	65,00

Verblijfsgebied VG 2

Ruimte	$q_{v,sup,tot}$ [dm ³ /s]	$q_{v,ex,tot}$ [dm ³ /s]
1.02 (Slaapkamer 1)	14,00	14,00
Totaal verblijfsgebied	14,00	14,00

Verblijfsgebied VG 3

Ruimte	$q_{v,sup,tot}$ [dm ³ /s]	$q_{v,ex,tot}$ [dm ³ /s]
1.03 (Slaapkamer 2)	9,45	9,45
Totaal verblijfsgebied	9,45	9,45

Verblijfsgebied VG 4

Ruimte	$q_{v,sup,tot}$ [dm ³ /s]	$q_{v,ex,tot}$ [dm ³ /s]
1.04 (Slaapkamer 3)	10,80	10,80

Ruimte	$Q_{v,sup,tot}$ [dm³/s]	$Q_{v,ex,tot}$ [dm³/s]
Totaal verblijfsgebied	10,80	10,80