




	gevelsteen		beton (in het werk gestort)
	kalkzandsteen		beton geprefabriceerd
	natuursteen		maaiveld (omliggend terrein)
	isolatie		keramische pannen
	zand-cement		lichte scheidingswanden

	vide / schacht ter behoeve van leidingen	+ hwa-80	hemo/water/voer; diameter 80mm
	Entree	---RW---	liggende leiding tbv HWA
	looprichting naar boven (trap)	#	Inbraakwerendheidsklasse II
	deur rechtsomdraaiend		
	deur linksomdraaiend		

	vluchtoorte richthoofd of naar boven conform NEN-EN-ISO 7010		zelfsluitende deur met een vrijloophanger
	veranderingen richting van de vluchtoorte naar rechts conform NEN-EN-ISO 7010		WBD60 B0 weersandt branddoorslaag brandoverslag 30 minuten
	veranderingen richting van de vluchtoorte naar links conform NEN-EN-ISO 7010		WBD60 B0 weersandt branddoorslaag brandoverslag 60 minuten
	vluchtoorte naar beneden conform NEN-EN-ISO 7010		een vluchtoorte-deur met paneelklok overeenkomst NEN-EN 179 of NEN-EN 1125
	brandingshagel, slangenlengte maximaal 30 m		ontsmingingsinstallatie conform NEN 2336 en 2575 Het Programma van Essen voor in gebruikte ingeslndert
	draagbaar blusstoel: 6 kg poederblusser		brandmeldingsinstallatie tabelconform conform NEN 2336 en 2575 niet-automatisch volledige bewaking Het Programma van Essen voor in gebruikte ingeslndert
	aspirantpomp door buisleiding overeenkomstig NEN 1594		
	verlichting voorzien van een noodstroomvoorziening		

kadastrale gegevens	adres gegevens
gemeente : Breda	straat : Ginnekenstraat 30-32
sectie : A	postcode : 4811 JH
perceelnummer : 8409	plaats : Breda



- alle producten dienen voorzien te zijn van het CE-keurmerk
- het gebouw dient te voldoen aan de eisen, gesteld in het bouwbesluit
- meterinstallatie dient te voldoen aan de NEN 2768 en NEN 2778
- leidingsaaninstallaties dienen te voldoen aan de voorschriften (AWMI 2002) en NEN 1006
- binneninstallatie dient te voldoen aan de NEN 3215 en NEN 3216
- electrotechnische voorzieningen dienen te voldoen aan voorschriften UNETO VNI, NEN 1010 en tabel 55 van de NEN 1010
- de elektrische installatie dient te voldoen aan de NEN 1078 en NPR 3378
- de thermische isolatie van het gebouw dient te voldoen aan NEN 1068 en NPR 2068
- vochtheiding dient te voldoen aan de NEN 2776
- ventilatie dient te voldoen aan de NEN 1087
- eventuele maatregelen 'duurzaam bouwen' vanuit gemeentelijke overgenomen te worden

- | | |
|-------------|---|
| wijziging a | - |
| wijziging b | - |
| wijziging c | - |
| wijziging d | - |

De bestaande toestand is rechtstreeks overgenomen van bestaande tekeningen en kadastrale gegevens. VOCUS architecten bna heeft beperkt metingen verricht en neemt derhalve geen verantwoordelijkheid voor eventuele maatafwijkingen t.o.v. de huidige staat van de bebouwing. Alle maatvoering en uitgangspunten dienen door (onder)aannemer c.q. leverancier in het werk gecontroleerd te worden, alvorens start uitvoering, of productiewerk.

project	projectleider	FW, RB	bussummergrindweg 10
Herontwikkeling	getekend	RB/DR	1406 nz bussummer
Ginnekenstraat 30-32 Breda	datum	14.02.2018	postbus 107
opdrachtgever	formaat	1189 x594	1400 ac bussummer
DELA Vastgoed	schaal	1:100	t 035 698 91 35
Mahatma Gandhilaan 12 5653 ML Eindhoven	status	DEFINITIEF	vocus@vocus.nl
onderwerp	projectnummer	fase	tekeningnummer
Fundering	714-br	UO	90