

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 25 JUL 2018
Kenmerk: Z-1818269/u18057369

Het dagelijks bestuur heeft op 2 juli 2018 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het verlengen van een gronddam met duiker met een lengte van ongeveer 10 meter en het verlengen van een gronddam met duiker met een lengte van ongeveer 25 meter in de waterloop WL06319 (Sonneveldsleiding), kadastraal bekend als Ambt-Delden, sectie P, nummer 16. Met deze aanpassingen is de waterloop ter plaatse van de tuin volledig verduikerd

Op dinsdag 10 juli heeft de heer Eeltink contact opgenomen met de heer Eeftink van het waterschap om te informeren naar de voortgang. Hierbij heeft de heer Eeftink aangegeven de aanvraag nog in behandeling te hebben. Daarnaast heeft de heer Eeftink aangegeven dat het volledig verduikeren van de waterloop ter plaatse van de voortuin in strijd is met de beleidsregels Keur.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan J.G.M. Eeltink te Ambt Delden:

- vergunning te verlengen voor een gronddam met duiker met een lengte van ongeveer 10 meter in de waterloop WL06319 (Sonneveldsleiding);
- **geen** vergunning te verlenen voor het verlengen van een gronddam met duiker met een lengte van ongeveer 25 meter in de waterloop WL06319 (Sonneveldsleiding).

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op het bijgevoegde document met nummer:

- Tekening Z-1818269

Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker A. Aanstoot, telefoonnummer 06-29560729. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften dam met duiker

4. De inwendige diameter van de duiker moet tenminste 0,5 meter bedragen.
5. De aan te leggen duikerelementen dienen in een rechte lijn aan de bestaande verduikeringen (DK13340 en DK05119) te worden aangesloten.
6. Bij eventueel toepassen van meerdere duikerelementen, moeten deze waterdicht op elkaar worden aangesloten, door toepassing van rubber ringen bij beton of (steek)moffen bij toepassing van PVC.
7. De taluds van de gronddam moeten vanaf de bodem met stapelzoden worden opgezet, onder een hoek van 1:2 of flauwer en in de afgeronde vorm vloeiend aansluiten bij de taluds van de waterloop.
8. De stapelzoden moeten hierbij tot 0,50 meter boven het zomerpeil worden aangebracht.
9. Eventuele overige (hemel)waterafvoeren, die op de waterloop uitmonden, dienen ter plaatse van de te leggen duiker te worden aangesloten op de waterloop.
10. Ter hoogte van de aan te brengen duiker dienen de onderhoudspaden, in overleg met het waterschap, te worden ingezaaid met een bermmengsel.
11. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
12. De gronddam met duiker dient op solide wijze te worden gemaakt en in goede staat te worden onderhouden.
13. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
14. Wanneer de gronddam met duiker wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen en de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning.

Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie

De verlenging van de dam met duiker bedraagt ongeveer 10 meter. Deze verlenging is voor u noodzakelijk om de bestaande perceelsontsluiting te verbeteren. Deze dam met duiker belemmert het beheer en onderhoud van de waterloop niet en heeft geen verdere negatieve invloed op het watersysteem. Daarmee voldoet uw aanvraag aan de Waterwet, de Keur waterschap Vechtstromen en de beleidsregels Keur en bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Het verlengen van een gronddam met duiker met een lengte van ongeveer 25 meter in de waterloop WL06319 (Sonneveldsleiding) is in strijd met criterium punt 1 onder de toetsingscriteria van de beleidsregels voor watervergunningen.

De aanleg van gronddammen en duikers mogen niet langer zijn dan strikt noodzakelijk voor de verkeersfunctie. De aangevraagde dam met duiker is niet voor verkeersfunctie bedoeld. De door u aangevraagde verlenging wordt namelijk niet aangelegd als perceelsontsluiting. Daarnaast schept het een precedent. Derden zullen mogelijk ook willen overgaan tot het verduikeren van waterlopen. Er kan daarom **geen** vergunning worden verleend voor deze aangevraagde verlenging.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,



D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Toetsingscriteria

Algemeen

1. De dam met duiker mag niet langer zijn dan strikt noodzakelijk is voor de verkeersfunctie. Bij de verkeersfunctie voor landbouwmachines wordt maximaal een lengte van 20 meter toegestaan. Bij overig verkeer wordt maximaal een lengte van 10 meter toegestaan.
2. De aanleg van een dam met duiker mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.
3. Dammen met duikers anders dan voor een verkeersfunctie zijn toegestaan, mits het belang van de aanleg zwaarder weegt dan het waterstaatkundig belang.

Doorstroming en waterberging

4. De diameter van de duiker moet worden afgestemd op de ter plaatse geldende toegestane opstuwing en maatgevende aan- en afvoer, maar heeft een minimale inwendige diameter van 0,5 meter.
5. Bij een verduikering langer dan 25 meter kan worden geëist dat het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd.

Onderhoud


6. Bij een ronde duiker dient 10 % van de inwendige diameter onder de legger bodem worden gelegd.
7. De aanleg en aanwezigheid van de dam met duiker mag het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren. Dit betekent dat de dam met duiker niet binnen een afstand van 10 meter op een ander werk geplaatst mag worden als dit het doelmatig onderhoud belemmert.
8. In een verduikering langer dan 50 meter moet(en) een inspectieput(ten) worden geplaatst.

Stabiliteit

9. De dam met duiker mag de stabiliteit van de taluds en bodem van oppervlaktewaterlichamen of categorie oppervlaktewateren niet aantasten.
10. Ter voorkoming van negatieve effecten dienen maatregelen te worden genomen die in de watervergunning worden aangegeven.

Ecologie/ waterkwaliteit

11. Dammen met duikers in oppervlaktewaterlichamen met een natuurfunctie mogen geen belemmering betekenen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden. De dammen met taluds dienen geschikt te zijn voor het migreren van fauna.



Legenda

- huisnummers
- plaatsnamen
- Aquaduct
- Bodemval
 - overig
 - gerealiseerd/in bedrijf
 - planvorming
- Brug
 - Gemaal
 - overig
 - gerealiseerd/in bedrijf
 - planvorming
- Duiker (lijn)
 - overig
 - gerealiseerd/in bedrijf/in gebruik
 - planvorming
- Put
 - overig
 - gerealiseerd/in bedrijf/in gebruik
 - planvorming
- Stuw
 - overig
 - gerealiseerd/in bedrijf
 - planvorming
- Sluis (lijn)
 - <all other values>
 - gerealiseerd/in bedrijf
 - planvorming
- Syphon (lijn)
 - overig
 - gerealiseerd/in bedrijf
 - planvorming
- Vispassage
- Vuilverg
- Voorde
- Samengesteld kunstwerk
- Oppervlaktewater {status}
 - gerealiseerd/in bedrijf
 - oors
- Oppervlaktewaterlichaam
- Oppervlaktewatervlak
 - Bergingsvijver
 - Vijver
 - Zandvang
- Kadastrale percelen (zonder

WL06319 (Sonneveldsleiding)

aan te brengen dam met duiker
tekening: Z-1818269

Auteur: G. Eeftink

Datum: 23-07-2018

Schaal: 1:1,000



Waterschap Vechtdal

Postbus 5006
7600 GA Almelo

tel: 088 220 33 33
fax: 088 220 33 00

GeoWeb

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © 2015 Alle rechten voorbehouden Waterschap Vechtdal