

Gebouw 1: combinatieklas

Gebruiksfunctie	Capaciteit per persoon (dm ³ /s per persoon)
Onderwijsfunctie	3,44

Ruimte	Bouwbesluitbenaming	Gebruiksfunctie	Bezetting maximaal	Eis (dm ³ /s)	Toevoer (dm ³ /s)		Afvoer (dm ³ /s)		Deurspleetopening	
					Van buiten	Uit ruimte	Naar buiten	Naar ruimte	Naar	Cm ²
Klaslokaal	Verblijfsruimte	Onderwijsfunctie	16	55,04	55,04		23,04	32	WC 12	144
									Badkamer 20	240
WC	Toiletruimte	Onderwijsfunctie		7		12	12		Klaslokaal	144
Badkamer	Badruimte	Onderwijsfunctie		14		20	20		Klaslokaal	240
Overig	Bergruimte	Geen onderdeel van de aanvraag								
Berging	Bergruimte	Geen onderdeel van de aanvraag								

Ruimte	Afvoer naar buiten (dm ³ /s)	Type MultiVent	Capaciteit (dm ³ /s)	Aantal
Klaslokaal	104	ø125, dakkap 131	12	2
WC	12	ø125, dakkap 131	12	1
Badkamer	20	ø160, dakkap 166	20	1

Gebouw 2: kleuterklas

Gebruiksfunctie	Capaciteit per persoon (dm ³ /s per persoon)
Onderwijsfunctie	3,44

Ruimte	Bouwbesluitbenaming	Gebruiksfunctie	Bezetting maximaal	Eis (dm ³ /s)	Toevoer (dm ³ /s)		Afvoer (dm ³ /s)		Deurspleetopening	
					Van buiten	Uit ruimte	Naar buiten	Naar ruimte	Naar	Cm ²
Klaslokaal	Verblijfsruimte	Onderwijsfunctie	10	34,4	34,4		34,4			

Ruimte	Afvoer naar buiten (dm ³ /s)	Type MultiVent	Capaciteit (dm ³ /s)	Aantal
Klaslokaal	104	ø160, dakkap 166	20	2