



Beste Simon,

Bijgaand het inspectierapport van KIWA R2B.

Belangrijk hierbij is dat er een "NEE" criterium wordt afgegeven, omdat de leverancier van de watermistinstallatie nog niet bekend is.

Aan alle overige voorwaarden wordt voldaan.

Dus het is belangrijk om in de offerteaanvraag naar de installateurs aan te geven dat een certificeerbare watermistinstallatie moet worden geleverd.

Dan komt er op alle punten een positief oordeel.

Achtergrondinformatie:

Omdat er voor watermist nog geen standaardnormen zijn, maar alleen leverancierscertificaten zijn in tegenstelling tot een sprinklerinstallatie kan niet aan normen worden gerefereerd. Voor sprinklerinstallaties bestaan al heel lang normen. Door bij sprinklerinstallaties aan die normen te refereren wordt in het UPD voldaan aan de gestelde normen door deze te benoemen. Deze mogelijkheid bestaat nog niet bij watermistinstallaties.

Zijn er nog vragen dan hoor ik die graag.

Met een vriendelijke groet,

Theo Selten

Senior adviseur brandveiligheid

moBius consult bv

Driebergen - Delft

onderzoeks en adviesbureau op het gebied
van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid,
duurzaam bouwen en installatietechniek
KvK Utrecht 30105943

Vestiging Driebergen

Patrimoniumstraat 1

3971 MR Driebergen

t: 0343-512886

m: 06-10018737



medewerker risicobeheersing:	C.L.H.M.J. Oomen
datum:	26-1-2018
kenmerk:	U019817,
☐ akkoord	☒ akkoord onder voorwaarde
☐ niet akkoord	☐ voor gezien

Deze opvatting deel ik niet in zijn geheel. De toe te passen normen zouden kunnen zijn NEN-EN 14972-1: 2107 Ontw. en. Dit is op dit moment nog een ontwerpnorm. Dit is wel de best beschikbare in Europa. Verder bestaat ook de mogelijkheid om de NFPA 750 toe te passen.

Graag een keuze maken uit een van de twee hierboven aangegeven normen. Dit om toch een normatief kader te hebben voor het ontwerp, installatie, inspectie en onderhoud van de watermistinstallatie.