

3.1.1.	UN1263 producten in ADR-Klasse 3 verpakkingsgroep III met vlamptpunt tussen -4 en 21°C. Veluvine heeft geen producten vallend onder ADR klasse 1, 6,2 en 7. Veluvine heeft wel een peroxide in ADR klasse 5.2., maar die wordt geladen vanuit PGS8 container.	voldoet
3.1.2.	Hoeveelheden zijn groter dan genoemd in tabel 1.2	n.v.t.
3.1.3.	Geen werkvoorraad	n.v.t.
3.1.4.	Geen opslag van gevaarlijke stoffen uit koopmansgoederen	n.v.t.
3.1.5.	Geen lege ongereinigde verpakkingen opslaan	n.v.t.
3.2.1.	Opslagvoorzieningen zijn brandcompartiment van max 30 m2	n.v.t.
3.2.2.	De WBDBO wanden zijn niet toegepast	n.v.t.
3.2.3.	De afstanden tot het gereed product magazijn of thermo-opslag is tenminste 10 meter. De WBDBO van de Sprinklerruimte moet naar 60 minuten gebracht worden. De WBDBO van de Watertank is ver boven de 60 minuten.	voldoet
3.2.4.	Opslag niet in een in pandige voorziening	n.v.t.
3.2.5.	Opslag niet op een verdieping	n.v.t.
3.2.6.	Meerdere opslag voorzieningen naast elkaar , mag geen brand overslag plaatsvinden	voldoet
3.2.7.	Dak opslagvoorziening niet brandgevaarlijk conform NEN6063	n.v.t.
3.2.8.	Vloer voldoet aan Euroklasse 1 (stelcon plate zijn onbrandbaar)	voldoet
3.2.9.	Brandwerendheid moet voldoen aan criteria NEN6069 R, REI, RE, EI en EI1	n.v.t.
3.2.10.	De brandwerende deur moet altijd zelfsluitend zijn	n.v.t.
3.2.11.	Er is geen sprake van opslag in ADR-Klasse 8 en 9	nvt
3.2.12.	Er is geen sprake van opslag in ADR-Klasse 8 en 9	nvt
3.2.13.	Opslag belemmert geen vluchtroute	voldoet
3.3.1 - 3.3.4	Valt niet onder Brandveiligheid opslagkast	n.v.t.
3.4.1	Geen ompak werkzaamheden vinden plaats	n.v.t.
3.4.2	Geen wikkelmachines in de opslagvoorziening	n.v.t.
3.4.3	Het stapelen van verpakte gevaarlijke stoffen conform gebruiksaanwijzing	voldoet
3.4.4	Gestapelde pallets	voldoet
3.4.5	Geen breekbare enkelvoudige verpakkingen	n.v.t.
3.4.6	Bewegingen en verblijfsduur transportmiddelen beperkt toegestaan in de opslagvoorziening	voldoet
3.4.7	Verpakte gevaarlijke stoffen regelmatig controleren op lekkages en beschadigingen	voldoet
3.4.8	Onverenigbare combinaties komen niet voor	voldoet
3.4.9	Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen moeten geïmmobiliseerd, geneutraliseerd of geabsorbeerd worden. Absorptie materiaal moet in of nabij aanwezig zijn.	voldoet
3.4.10	In de inrichting een actuele instructie aanwezig zijn voor de te nemen maatregelen.	voldoet
3.4.11	Bij toegang van de inrichting moet een actuele instructie aangebracht zijn voor de te nemen maatregelen bij lekkeges en gegevens bevatten van de BHV	voldoet
3.4.12	Procedures voor hygiëne en good housekeeping	voldoet
3.5.1.	De stelconplaten zijn vloeistofkerend, waardoor verwaarloosbaar bodemrisico (NBR). Er is geen directe verbinding met de openbare riolering.	voldoet
3.5.2.	Vloeistof dichtheid conform beoordeling overeenkomstig Besluit bodemkwaliteit. Zie Bodemrisico analyse.	n.v.t.
3.5.3.	De vloeren worden halfjaarlijks visueel geïnspecteerd (Zie logboek). Er is een incidenten procedure aanwezig Het opruimen van gelekte of gemorste stoffen is gewaarborgd	voldoet
3.6.1	Product opvang tot 1000 liter is aanwezig.	voldoet
3.7.1 - 3.7.4	Stellingen/constructie.	n.v.t.
3.7.5	Onverenigbare combinaties komen niet voor	n.v.t.

3.7.6	Losse brandbare pallets zijn buiten opslagvoorziening opgeslagen.	voldoet
3.7.7	Losse brandbare pallets in opslagvoorziening niet toegestaan ook niet onder voorwaarden.	voldoet
3.7.8	Losse pallets in de opslagvoorziening zijn niet meegenomen in de risico afweging van UPD.	n.v.t.
3.8.	De explosiebeveiliging is Arbo gerelateerd en meegenomen in RI&E. Er zijn uitsluitend gesloten UN verpakkingen in gebruik. Er zijn geen elektrische voorzieningen. Buiten is voldoende natuurlijke ventilatie.	voldoet
3.9.1	Doeltreffende maatregelen indien onbedoeld dampen vrijkomen. Uitsluitend UN verpakkingen. Buiten is voldoende natuurlijke ventilatie .	voldoet
3.10.1	Hemelwater kan niet ongecontroleerd wegstromen. Afsluiters geplaatst in afvoer hemelwater.	voldoet
3.11.1	Verpakking in bestendig UN goedgekeurd blik.	voldoet
3.11.2	Etikettering van aanwezige gevaarlijke stoffen conform CLP-GHS	voldoet
3.11.3	Verpakking is bestendig tegen weersinvloeden.	voldoet
3.12.1.	Blusmiddel aanwezig tenminste 5 kg in draagbaar blustoestel	voldoet
3.13.1	Algemeen geldt rookverbod en geen open vuur	voldoet
3.13.2	Aan buitenzijde nabij deur waarschuwborden plaatsen	n.v.t.
3.13.3	MSDS-en in inrichting beschikbaar	voldoet
3.14.1	Werkzaamheden binnen inrichting in aanwezigheid deskundige (BHV-er)	n.v.t.
3.14.2.	Bestuurders van transportmiddelen goed opgeleid en geïnstrueerd.	voldoet
3.15.1	Per opslagvoorziening een representatief journaal voor hulperleners. Vervoersnaam technische benaming (zie ADR-3.1.2 en ADR klasse)	voldoet
3.15.2	In journaal vermelden niet gevaarlijke stoffen.	n.v.t.
3.16.1	De open opslagvoorzieningen voor de cross-docking zijn overdag niet ongecontroleerd toegankelijk, door de aanwezigheid van geïnstrueerd personeel ondanks de geopende toegangspoorten. Buiten werktijden geeft het gesloten elektrisch beveiligde hekwerk van 1:80 m hoog voldoende beveiliging. Overigens zijn de cross-docking plaatsen dan leeg.	voldoet
3.17.1	De buiten crossdocking opslag voorzieningen hebben geen deuren	n.v.t.
3.17.2	Vluchtroutes zijn niet nodig. Buiten zijn meer dan 2 vluchtroutes	voldoet
3.17.3	De opslagvoorziening is buiten en heeft noodverlichting (accu's aanwezig).	voldoet
3.18.1	Er is geen verwarming aanwezig	n.v.t.
3.19.1	Bedrijfsnoodplan is aanwezig	voldoet
3.19.2	Bedrijfsnoodplan wordt tenminste 1x per 3 jaar geëvalueerd en zonodig gewijzigd.	voldoet
3.19.3	Oogdouches en nooddouches zijn in de inrichting aanwezig.	voldoet
3.19.4	Persoonlijk beschermingsmiddelen zijn voldoende beschikbaar en voldoen.	voldoet
3.19.5	adequate BHV organisatie is aanwezig	voldoet
4.1.1 - 4.9.2	Geen opslag boven 10 ton Dus ook geen VBB blussysteem noodzakelijk.	n.v.t.
5.2.1 zie 3.1.1	UN1263 producten in ADR-Klasse 3 verpakingsgroep III met vlampunt tussen -4 en 21°C. Veluvine heeft geen producten vallend onder ADR klasse 1, 6,2 en 7. Veluvine heeft wel een peroxide in ADR klasse 5.2., maar die wordt geladen vanuit PGS8 container.	voldoet
5.2.2	Betreft niet Tijdelijke opslag voorziening voor intern gebruik.	n.v.t.
5.3	Tijdelijke opslagvoorziening is niet in gebruik buiten werkuren	voldoet
5.4.1	genoemde voorschriften zijn voorschriften zijn alle beoordeeld en voldoen.	voldoet

5.4.2	Tijdelijke voorziening als § 5.5 zonder aanwezigheid van deskundig personeel komt niet voor.	n.v.t.
	Tijdelijke voorziening als § 5.6 met gevaarlijke stoffen tot maximaal 10 ton komt alleen voor in aanwezigheid van deskundig personeel	n.v.t.
	Tijdelijke voorziening als § 5.7 met gevaarlijke stoffen tot maximaal 30 ton komt alleen voor in aanwezigheid van deskundig personeel	voldoet
5.4.3	Binnen de tijdelijke voorziening mag een hoeveelheid van maximaal 2 ton brandbare vloeistof met ADR 3 vlamsymbool staan. (zie 5.7.2 en 5.7.3)	n.v.t.
5.4.4	Binnen de tijdelijke voorziening is er sprake van een compartiment voor 30 ton gevaarlijke stof (zie § 5.7)	voldoet
5.4.5	De locatie van de tijdelijke voorziening is goed bereikbaar voor hulpdiensten.	voldoet
5.4.6	Er kan sprake zijn van samengestelde zendingen.	voldoet
5.4.7	Er kan sprake zijn van samengestelde zendingen.	voldoet
5.4.8	Gevaarlijke stoffen moeten volgens de regels van de ADR gescheiden staan.	n.v.t.
5.4.9	LQ en EQ conform ADR komen niet voor (uitsluitend in kleine gedeelten)	n.v.t.
5.4.10	LQ en EQ conform ADR komen niet voor (uitsluitend in kleine gedeelten)	n.v.t.
5.5.1 - 5.5.4	Tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen zonder aanwezigheid van deskundig personeel komt niet voor.	n.v.t.
5.7.1	Bij de tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen tot 30 ton per compartiment in aanwezigheid van deskundig personeel tijdens werkuren geldt, dat: De stoffen zijn verpakt in ongeopende ADR/UN goedgekeurde verpakking. De stoffen staan buiten de daarvoor bestemde opslagvoorziening (Gereed product magazijn) voorafgaand aan of aansluitend op transport.	voldoet
5.7.2	In de tijdelijk opslag van max 20 ton mag naast de koopmans goederen staan: Maximaal 10 ton gevaarlijke stoffen, waarvan max 6 ton brandbaar ADR-klasse 3. waarbij voldaan wordt aan de maatregelen in voorschrift 5.7.3.	voldoet
5.7.3	Voor een tijdelijke opslag tot 6 ton brandbaar ADR-klasse 3 stoffen moet een doormelding naar een RAC (regionale alarmcentrale Tilburg) plaatsvinden. Er moet een handbrandmelder aanwezig zijn. Er moeten 2x 50 kg poederblussers of vergelijkbaar aanwezig zijn. Het doel is dat de drijver (management/BHV) eventuele aanvullende maatregelen afstemt, zodat max. 10 ton brandbaar ADR-klasse 3 kan worden verwerkt.	voldoet
5.7.4	Tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen altijd in aanwezigheid van deskundig personeel (BHV) conform voorschrift .	voldoet
5.7.5	De verpakte gevaarlijke stoffen worden geplaatst in duidelijk gemarkeerde compartimenten van max. 50 m2	voldoet
5.7.6	vs 5.5.1 , 3.19.1 t/m vs 3.19.5 , 3.2.2 , 3.2.3, 3.2.5. en 3.2.10 zijn van toepassing	
6.1.1 - 6.3.6	Geen opslag gasflessen	n.v.t.
7.1.1 - 7.5.2	Geen opslag spuitbussen 3en gaspatronen	n.v.t.
8.1.1 - 8.5.6	Geen opslag gevaarlijke stoffen 4.1, 4.2, en 4.3	n.v.t.
9.1.1 - 9.2.4.	Geen opslag organische peroxiden ADR 5.2 in jerrycans van 22,5 kg	n.v.t.
10.1.1 - 10.8.2	Geen opslag tankcontainers conform § 6.8 ADR	n.v.t.