

3.1.1.	Uitsluitend MMA en oplosmiddelhoudende UN1263 producten in ADR-Klasse 3 VP -4 tot 21°C minder dan 10 ton per compartiment (6 IBC's) 2 compartimenten per container. Geen peroxide.	voldoet
3.1.2.	Hoeveelheden zijn groter dan genoemd in tabel 1.2	n.v.t.
3.1.3.	Geen werkvoorraad	n.v.t.
3.1.4.	Geen opslag koopmansgoederen	n.v.t.
3.1.5.	Geen lege ongereinigde verpakkingen opslaan	n.v.t.
3.2.1.	Opslagvoorziening is een brandcompartiment van slecht ca. 8 m2	bouweis
3.2.2.	De WBDBO wanden moeten ten minste 60 min bedragen	bouweis
3.2.3.	Er gelden geen WBDBO-afstanden. Erwordt voldaan zie 3.2.3.	n.v.t.
3.2.4.	Opslag niet in een inpandige voorziening	n.v.t.
3.2.5.	Opslag niet op een verdieping	n.v.t.
3.2.6.	Meerdere opslag voorzieningen naast elkaar , mag geen overslag plaatsvinden	bouweis
3.2.7.	Dak opslagvoorziening niet brandgevaarlijk conform NEN6063	bouweis
3.2.8.	Vloer voldoet aan Euroklasse 1 (onbrandbaar)	bouweis
3.2.9.	Brandwerendheid moet voldoen aan criteria NEN6069 R, REI, RE, EI en EI1	bouweis
3.2.10.	De brandwerende deur moet altijd zelfsluitend zijn	bouweis
3.2.11.	Er is geen sprake van opslag in ADR-Klasse 8 en 9	nvt
3.2.12.	Er is geen sprake van opslag in ADR-Klasse 8 en 9	nvt
3.2.13.	Opslag belemmert geen vluchtroute	voldoet
3.3.1	Valt niet onder Brandveiligheid opslagkast	n.v.t.
3.3.2	Product certificaat Brandveiligheid opslagkast	n.v.t.
3.3.3	Verdieping met brandveiligheid kast	n.v.t.
3.3.4	Brandveiligheidkast belemmert geen vlucht route	n.v.t.
3.4.1	Geen ompak werkzaamheden vinden plaats	n.v.t.
3.4.2	Geen wikkelmachines in de opslagvoorziening	n.v.t.
3.4.3	Het stapelen van verpakte gevaarlijke stoffen conform gebruiksaanwijzing	voldoet
3.4.4	Gestapelde pallets	n.v.t.
3.4.5	Geen breekbare enkelvoudige verpakkingen	n.v.t.
3.4.6	Bewegingen en verblijfsduur transportmiddelen niet in de opslagvoorziening	n.v.t.
3.4.7	Verpakte gevaarlijke stoffen regelmatig controleren op lekkages en beschadigingen	voldoet
3.4.8	Onverenigbare combinaties komen niet voor	voldoet
3.4.9	Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen moeten geïmmobiliseerd, geneutraliseerd of geabsorbeerd worden. Absorptie materiaal moet in of nabij aanwezig zijn.	voldoet
3.4.10	In de inrichting een actuele instructie aanwezig zijn voor de te nemen maatregelen.	voldoet
3.4.11	Bij toegang van de inrichting moet een actuele instructie aangebracht zijn voor de te nemen maatregelen bij lekkages en gegevens bevatten van de BHV	voldoet
3.4.12	Procedures voor hygiëne en good housekeeping	voldoet
3.5.1.	De IBC container is vloeistofdicht, waardoor verwaarloosbaar bodemrisico (NBR).	bouweis
3.5.2.	Vloeistof dichtheid conform beoordeling overeenkomstig Besluit bodemkwaliteit. Zie Bodemrisico analyse.	bouweis
3.5.3.	De vloeren worden halfjaarlijks visueel geïnspecteerd (Zie logboek). Er is een incidenten procedure aanwezig Het opruimen van gelekte of gemorste stoffen is gewaarborgd	voldoet
3.6.1	Product opvang voor 6 IBC's moet 1200 liter zijn.	bouweis
3.7.1	Stellingen/constructie zijn bestand, stabiel en bestendig.	bouweis
3.7.2	Stellingen/constructie zijn beveiligd tegen aanrijden.	bouweis
3.7.3	Beschadigde constructies/stellingen moeten worden gerepareerd en nogmaals worden geïnspecteerd.	voldoet
3.7.4	Stelling constructie moet jaarlijks visueel op doelmatigheid gecontroleerd worden. De inspectie resultaten (zie logboek) minstens 5 jaar bewaren.	voldoet
3.7.5	Onverenigbare combinaties komen niet voor	n.v.t.

3.7.6	Losse brandbare pallets buiten opslagvoorziening opslaan.	voldoet
3.7.7	Losse brandbare pallets in opslagvoorziening niet toegestaan ook niet onder voorwaarden.	voldoet
3.7.8	Pallets in de opslagvoorziening zijn niet meegenomen in de risico afweging van UPD.	n.v.t.
3.8.	Arbo gerelateerd, meenemen in RI&E. Er zijn uitsluitend gesloten UN verpakkingen in gebruik. Er zijn geen elektrische voorzieningen. Er is voldoende natuurlijke ventilatie.	voldoet
3.9.1	Doeltreffende maatregelen indien onbedoeld dampen vrijkomen. Uitsluitend UN verpakkingen Opvang schoonhouden.	voldoet
	Voldoende natuurlijke ventilatie .	bouweis
3.10.1	Hemelwater mag niet ongecontroleerd wegstromen. Afsluiters geplaatst in afvoer hemelwater.	voldoet (bouweis)
3.11.1	Verpakking in bestendige UN IBC's	voldoet
3.11.2	Etikettering van aanwezige gevaarlijke stoffen conform CLP-GHS	voldoet
3.11.3	Verpakking is bestendig tegen weersinvloeden.	voldoet
3.12.1.	Blusmiddel aanwezig tenminste 5 kg in draagbaar blustoestel	voldoet
3.13.1	Algemeen geldt rookverbod en geen open vuur	voldoet
3.13.2	Aan buitenzijde nabij deur waarschuwingsborden plaatsen	bouweis
3.13.3	MSDS-en in inrichting beschikbaar	voldoet
3.14.1	Werkzaamheden binnen inrichting in aanwezigheid deskundige (BHV-er)	voldoet
3.14.2.	Bestuurders van transportmiddelen goed opgeleid en geïnstrueerd.	voldoet
3.15.1	Per opslagvoorziening een representatief journaal voor hulperleners. Vervoersnaam technische benaming (zie ADR-3.1.2 en ADR klasse)	voldoet
3.15.2	In journaal vermelden niet gevaarlijke stoffen.	n.v.t.
3.16.1	Een open opslagvoorziening mag niet ongecontroleerd toegankelijk zijn. Electrisch beveiligd hekwerk van 1:80 m is aanwezig met tenminste 2 van 3 toegangspoorten geopend.	voldoet
3.17.1	Opslag voorziening is niet betreedbaar en openen van binnen komt niet voor.	n.v.t.
3.17.2	Vluchtroutes in de opslagvoorziening zijn niet nodig. Buiten zijn meer dan 2 vluchtroutes	voldoet
3.17.3	De IBC container is geen betreedbare voorziening en heeft dus geen noodverlichting en vluchtroute aanduiding.	n.v.t.
3.18.1	Er is geen verwarming aanwezig	n.v.t.
3.19.1	Bedrijfsnoodplan is aanwezig	voldoet
3.19.2.	Bedrijfsnoodplan wordt tenminste 1x per 3 jaar geevalueerd en zonodig gewijzigd.	voldoet
3.19.3	IBC opslagvoorzieningen zijn niet betreedbaar. Oogdouches en nooddouches zijn in de inrichting aanwezig.	voldoet
3.19.4	Persoonlijk beschermingsmiddelen zijn voldoende beschikbaar en voldoen.	voldoet
3.19.5	adequate BHV organisatie is aanwezig	voldoet
4.1.1 - 4.9.2	Geen opslag boven 10 ton Dus ook geen VBB blussysteem noodzakelijk.	n.v.t.
5.2.1 - 5.7.6	Geen tijdelijke opslag - crossdocking	n.v.t.
6.1.1 - 6.3.6	Geen opslag gasflessen	n.v.t.
7.1.1 - 7.5.2	Geen opslag spuitbussen 3en gaspatronen	n.v.t.
8.1.1 - 8.5.6	Geen opslag gevaarlijke stoffen 4.1, 4.2, en 4.3	n.v.t.
9.1.1 - 9.2.4.	Geen opslag organische peroxiden ADR 5.2 in jerrycans van 22,5 kg	n.v.t.
10.1.1 - 10.8.2	Geen opslag tankcontainers conform § 6.8 ADR	n.v.t.