

DATUM
20 juli 2018

BEHANDELD DOOR
D.A. Franke

DIRECT NUMMER
06 – 46 91 99 08



UW WATERSCHAP



Geachte ,

ONDERWERP

intrekken ontheffing
BLAH,
Boudewijnlaan 5,
Dronten

ONS KENMERK

PPAWP-L/543850

ONS ZAAKNUMMER

541049

BIJLAGEN

1

UW BRIEF VAN

22 juni 2018

UW KENMERK

-

VERZONDEN

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van de melding op grond van het Besluit lozing afvalwater huishoudens (hierna: BLAH) en informeren wij u over het intrekken van de ontheffing op grond van het BLAH voor een minder vergaande zuiveringsvoorziening, namelijk een IBA-systeem met inhoud kleiner dan 6 m³, voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en het lozen van het grijze afvalwater zonder zuiveringsvoorziening, rechtstreeks in oppervlaktewater.

Op 28 juni 2018 heeft u een verandering van de lozingssituatie gemeld voor de locatie Boudewijnlaan 5 in Dronten. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 541049. In de op 13 juli 2018 ingediende aanvullende gegevens wordt verzocht om de ontheffing op grond van het BLAH van 8 april 2013 met kenmerk ZZL/EWK/VVL/2013/167846 in te trekken.

Beoordeling

Uit de melding blijkt dat de behandeling van het afvalwater plaatsvindt in een IBA-systeem met een inhoud van 6 m³. Het betreft een bestaande lozing (voor 1 maart 1997). De afstand tot de dichtstbijzijnde gemeentelijke vuilwaterriolering bedraagt circa 1.250 meter.

De provincie Flevoland stelt de strategische beleidsdoelen voor het regionale watersysteem in het Omgevingsplan, waar Waterschap Zuiderzeeland de operationele doelen van afleid. In overeenstemming met de partiële herziening Omgevingsplan Flevoland Water 2015 wordt het watersysteem waartoe de Hanzetocht behoort (en dat zich mede uitstrekt tot de afwaterende (kavel)sloten op het betreffende watersysteem), aangemerkt als niet kwetsbaar water (agrarisch water).

De bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit is met de algemene regels van het Besluit lozing afvalwater huishoudens voldoende afgedekt voor de lozing van huishoudelijk afvalwater vanuit de septic tank met een inhoud van 6 m³. De betreffende algemene regels zijn ter informatie bijgevoegd.

Besluit

Gezien bovenstaande en gelet op de bepalingen van het Besluit lozing afvalwater huishoudens en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I. De ontheffing op grond van het Besluit lozing afvalwater huishoudens, met kenmerk ZZL/EWK/VVL/2013/167846, verleend op 8 april 2013, voor het in oppervlaktewater lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit de woning gelegen aan de Boudewijnlaan 5 te Dronten, in te trekken.

ADRES WATERSCHAPSHUIS

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad
www.zuiderzeeland.nl

T (0320) 274 911
waterschap@zuiderzeeland.nl

Bezwaar

Mocht u het niet eens zijn met de intrekking van de beschikking dan kunt u bezwaar indienen bij het waterschap. De termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend is de termijn die in de kennisgeving is genoemd.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richten aan de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.


Een afschrift van deze brief is verzonden naar de gemeente Dronten.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer D.A. Franke van het waterschap, telefoonnummer (0320) 274 911.

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'B' followed by a horizontal line and a flourish.

mevrouw ing. J.P. Borneman.



Algemene regels

PPAWP-L/543850A

De belangrijkste regels van het Besluit lozing afvalwater huishoudens voor het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de woning aan de Boudewijnlaan 5 te Dronten zijn hieronder weergegeven. Het Besluit lozing afvalwater huishoudens is aan wijzigingen onderhevig. Indien onderstaande artikelen wijzigen, zijn de laatste wijzigingen in het Besluit lozing afvalwater huishoudens van kracht en komen onderstaande artikelen te vervallen. Voor de complete tekst van het Besluit lozing afvalwater huishoudens en de regels die voor de door u uit te voeren activiteiten van toepassing zijn, wordt u verwezen naar de internetsite van de overheid: www.wetten.overheid.nl

Besluit lozing afvalwater huishoudens

Hoofdstuk 3. Bepaling ten aanzien van het lozen van huishoudelijk afvalwater en zwembadwater

§1. Algemeen

Artikel 6

Huishoudelijk afvalwater, afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten, dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vernalende apparatuur zijn versneden of vernalend, wordt niet geloosd.

§3. Lozen van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 10

1. Huishoudelijk afvalwater wordt niet in een oppervlaktewaterlichaam geloosd, indien de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk waarop aansluiting kan plaatsvinden, 40 meter of minder bedraagt.
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt de afstand berekend:
 - a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt;
en
 - b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.

Artikel 11

1. Voorafgaand aan het lozen in een oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk afvalwater door een zuiveringsvoorziening geleid.
2. Bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat worden regels gesteld met betrekking tot de zuiveringsvoorziening, bedoeld in het eerste lid.

Regeling lozing afvalwater huishoudens

Artikel 1

Een zuiveringsvoorziening bestaat uit een septic tank:

- a. met een nominale inhoud van ten minste 6 kubieke meter,
- b. die voldoet aan NEN-EN 12566-1, en

- c. met een hydraulisch rendement van ten hoogste 10 gram, bepaald overeenkomstig annex B van NEN-EN 12566-1.