

WATERVERGUNNING

2018-012407/D2018-07-002063



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 2 augustus 2018
Datum aanvraag: 13 juni 2018
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Aanvrager: Anexo B.V., Nieuweweg 1, 2685AP Poeldijk
Vergunninghouder: Anexo B.V., Nieuweweg 1, 2685AP Poeldijk
Locatie activiteit: Langs het Oranjekanaal vanaf de rotonde N223-Pettendijk tot aan de Nieuwe Waterweg, te Hoek van Holland.
Betreft: Horizontaal gestuurde boring onder de primaire waterkering, Delflandsedijk, en diverse kleinere werken t.b.v. middenspanningaansluiting 'Windpark Nieuwe Waterweg'

2 Toelichting

De vergunningaanvraag betreft het aanleggen en hebben van een middenspanningstracé ter aansluiting van 'Windpark Nieuw Waterweg' te Hoek van Holland. Dit tracé wordt aangelegd middels vijf gestuurde boringen, open ontgravingen en een koppelstation. Alleen de boring onder de Delflandsedijk en de kabels parallel liggend in de beschermingszone vallen onder de vergunningplicht en daarmee binnen deze vergunning. De resterende werken worden daarom op basis van de Algemene Regels behorende bij de Keur van Delfland beoordeeld of bevinden zich op locaties waar Delfland geen belangen heeft (zie punt 2 Overwegingen).

Eerder verleende vergunningen voor kabels en leidingen gerelateerd aan 'Windpark Nieuwe Waterweg' (1106557/1351638, d.d. 15 juli 2014), te Hoek van Holland:

- Watervergunning nummer 2018-008645, d.d. 19 juni 2018, betreffende het aanleggen en hebben van middenspanningkabels in de beschermingszone (rivierzijde) van de Delflandsedijk;
- Watervergunning nummer 2018-009279, d.d. 27 juni 2018, betreffende het aanleggen en hebben van middenspanningkabels in bestaande mantelbuizen in de beschermingszone van polderkade Pettendijk.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk 2010.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten betreffen het aanleggen en hebben van een middenspanning tracé middels vijf gestuurde boringen, open ontgravingen en een koppelstation. Eén van de boringen kruist de primaire waterkering, Delflandsedijk, en een deel van de open ontgravingen vindt plaats in de beschermingszone (rivierzijde) van deze kering. Daarmee is er voor deze laatstgenoemde werken vergunningplicht.

De middenspanningkabels onder de Delflandsedijk worden aangelegd middels een horizontaal gestuurde boring met het intredepunt in de beschermingszone (rivierzijde) van de kering. Het intredepunt ligt op meer dan 70 meter van de kernzone van de kering en kruist deze met een afstand tot maaiveld van meer dan 10 meter. Hierdoor wordt het waterkerend vermogen niet ondermijnd. Eveneens is er geen belemmering voor het onderhoud en beheer. De middenspanningkabels in de beschermingszone

(rivierzijde) van de Delflandsedijk worden aangelegd middels open ontgraving. Ze liggen ruim boven het leggerprofiel van de kering waardoor het waterkerend vermogen niet wordt ondermijnd.

De twee boringen die het Oranjekanaal kruisen en de boring die de Sloot Bonnenlaan kruist, vallen onder de Algemene Regels behorende bij de Keur van Delfland. Beide wateren zijn primair maar worden met een boring met boorspoeling en voldoende gronddekking (6 m; 4,90 m; 11 m) aangelegd. De voorschriften vanuit de Algemene Regels die van toepassing zijn, nemen wij op als bijlage in de begeleidende brief.

Op de locaties van de boring die de weg Nieuw Oranjekanaal kruist en van het koppelstation bij de rotonde N223-Pettendijk heeft Delfland geen belangen. De boring bevindt zich niet in de buurt van een waterkering of oppervlaktewater. Het koppelstation bevindt zich op meer dan 7 meter van de oeverlijn van het Oranjekanaal.

Hiermee voldoen de aangevraagde activiteiten aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 3 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5 Van 1 oktober tot en met 31 maart mag niet gegraven worden in/bij primaire waterkeringen.
- 6 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
- 7 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 8 Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

- 9 Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden in het waterstaatswerk van de Delflandsedijk.
- 10 Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.

4.3 Kabels in de (beschermingszone van) de primaire waterkering Delflandsedijk

- 1 De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
- 2 Ter plaatse van de in- en uittredepunten van de horizontaal gestuurde boring moet een kwelscherm van 1,0 x 1,0 m worden aangebracht met daarin een flexibele waterdichte doorvoer. Dit alles gevat in een kleikist van minimaal 2,0 m lang en 2,0 m rondom de buis.
- 3 Mantelbuizen moeten na het invoeren van de middenspanningkabels aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
- 4 Als mantelbuizen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de mantelbuizen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
- 5 Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.
- 6 In de beschermingszone moeten de middenspanningkabels met de bovenkant worden gelegd op maximaal 0,80 m onder het maaiveld.
- 7 De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen dan 1 m en niet dieper worden gemaakt dan nodig voor de uitvoering van de werken;
 - moet direct na het leggen van de middenspanningkabels worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
 - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
- 8 Kabels moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Anexo B.V., Nieuweweg 1, 2685AP te Poeldijk, voor het:
 - het aanleggen en hebben van middenspanningkabels onder de primaire waterkering, Delflandsedijk, middels een horizontaal gestuurde boring met het intredepunt in de beschermingszone (rivierzijde), en;
 - het aanleggen en hebben van middenspanningkabels in beschermingszone (rivierzijde) van de primaire waterkering, Delflandsedijk, middels open ontgraving.
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening met nummer 20170427-01, d.d. 4 juni 2018;
 - tekening met nummer B182033.VB01, d.d. 25 mei 2018;
 - boorplan met projectnummer B182033, d.d. 24 juli 2018.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.