

WATERVERGUNNING

2018-010473/D2018-08-000438



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 13 augustus 2018
Datum aanvraag: 18 mei 2018
OLO nummer: OLO 3681109
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: ja, tot 26 augustus 2018 omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 23 juli, 6 augustus en 8 augustus 2018
Aanvrager: Pro Infra B.V., Lange Kleiweg 62m, 2288GK Rijswijk
Vergunninghouder: Gemeentehuis Naaldwijk, Postbus 150, 2670AD Naaldwijk
Locatie activiteit: Coldenhove laan en de Herenlaan, De Lier
Betreft: Aanleg rotonde, Coldenhovelaan De Lier

2 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit de maatregelen die zijn genomen om gedurende de uitvoering de doorstroming en aan- en afvoer te kunnen waarborgen. De vergunninghouder wil met de werken de wegconstructie deels vervangen en een rotonde aanleggen. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de Coldenhovelaan en Herenlaan in De Lier. In de tijdelijke situatie wordt ter plaatse van de aan te leggen rotonde de doorstroming gewaarborgd door drie stalen buizen met een diameter van 0,6 m te plaatsen als vervanging van de te verwijderen duikers. Om de stalen buizen ten behoeve van de tijdelijke situatie aan te brengen zal de watergang ter hoogte van de Coldenhovelaan 12 en de Coldenhovelaan 10 worden afgedamd. Om hier de doorstroming te kunnen waarborgen zal een pomp worden ingezet.

Ter hoogte van de Herenlaan zal ten behoeve van de aan te brengen voorbelasting in de tijdelijke situatie een demping worden uitgevoerd. Hier zal een stalen buis met een diameter van 0,6 m worden toegepast om de doorstroming te garanderen. In de definitieve situatie wordt deze vervangen door een dam met duiker, met een diameter van 0,6 m en een inspectieput op het knikpunt. Omdat de werken zich op het moment van aanvraag in de voorbereidende fase bevinden zullen de werkzaamheden die betrokken zijn voor het afdammen van de watergang voor de uitvoering met Delfland worden afgestemd. Werkafspraken met betrekking tot de exacte locatie van de afdamming en duur van de werken moeten worden afgestemd met Delfland. In de eindsituatie wordt een duiker met een diameter van 1,0 m aangelegd waarbij een inspectieput wordt geplaatst in de vluchtheuvel tussen het fietspad en de rotonde, zodat deze toegankelijk blijft voor inspectie en onderhoud. Aan weerszijden van de aan te brengen duiker in de primaire watergang blijft voldoende ruimte over om het onderhoud te kunnen uitvoeren. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Voorschriften**3.1 Algemene voorschriften****3.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

3.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

3.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het

- buitengewoon onderhoud van het watervoerende deel van het secundair water
- gewoon onderhoud van een secundair water
- gewoon onderhoud van het bovenwatertalud en beschermingszone van het primair en secundair water
- instandhouden van de constructie van de duiker
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duiker

3.1.4 Rechtsopvolging

In afwijking van artikel 6.24 Waterwet geldt deze vergunning niet voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder.

3.2 Oppervlaktewateren

3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

3.2.2 Tijdelijke afdammingen

- 1 De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08 of via de poldertelefoon 06 53578056. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
- 2 Voordat de afdamming wordt aangebracht dienen de betrokken werkzaamheden te worden afgestemd met Delfland.
- 3 Gedurende de uitvoering van de werken moet een pomp geplaatst worden met een capaciteit van ten minste 6 m³/min en een pomprichting van de (Westelijke richting) Coldenhovelaan (ter hoogte van nr. 12) naar de (Oostelijke richting) Coldenhovelaan (ter hoogte van 10) om de doorstroming in het afgedamde water te waarborgen.
- 4 De pomp moet met behulp van een voeler automatisch het schouwpeil van NAP -1,80 m handhaven met een marge van plus/min 5 cm.
- 5 Bij het verwijderen van tijdelijke dammen moet het water ter plaatse op de afmetingen conform de tekeningen worden aangebracht.

3.2.3 Graven en dempen

- 1 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 2 Het oppervlaktewaterlichaam moet conform tekening P2017030-NS-2-05, bladnr. 2. worden verbreed. De minimale verbreding is 0,20 m.
- 3 Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	conform tekening P2017030-NS-2-05, bladnr. 2.
Lengte	conform P2017030-NS-2-05, bladnr. 2.
Leggerdiepte	0,85 m is NAP -2,65 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -1,80 m

- 3 Er moet ten minste 205 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 205 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 4 Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
- 5 Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 6 Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende dieren worden overgezet naar een aangrenzend water.
- 7 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

3.2.4 Dammen (met duikers)

- 1 Gedurende de tijdelijke situatie worden drie stalen buizen geplaatst.
- 2 De tijdelijke stalen buizen in de dammen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	staal
lengte duiker Coldenhovelaan	maximaal 58 m
lengte duiker Herenlaan	maximaal 34 m
inwendige doorsnede per duiker	minimaal Ø 0,6 m
hoogte binnenonderkant	NAP -2,20 m (= 0,40 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,30 m

- 3 Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
- 4 In de definitieve situatie moeten de duikers in de dammen voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton, hdpe, pvc of staal
duiker Coldenhovelaan lengte	maximaal 53 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 1,0 m
hoogte binnenonderkant	NAP -2,47 m (= 0,67 m beneden het schouwpeil)
duiker Herenlaan lengte	Maximaal 34 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,6 m
hoogte binnenonderkant	NAP -2,20 m (= 0,40 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	Conform de tekening P2017030-NS-2-05, bladnr. 2.
uitsteeklengte buiten dam	0,30 m

- 3 De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
- 4 Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijft doorstromen.
- 5 De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- 6 De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Westland, voor het:
- vervangen van een dam met duiker door een dam met een duiker en een inspectieput;
 - dempen van 115 m² primair oppervlaktewater;
 - dempen van 90 m² secundair oppervlaktewater;
 - verbreden van een primaire watergang met 90 m² oppervlaktewater;
 - verbreden van een secundaire watergang met 115 m² oppervlaktewater;
 - het tijdelijk afdammen van een primaire polderwatergang;
 - het tijdelijk vervangen van een dam met duiker, diameter 1,0 m, door een dam met drie duikers met elk een diameter van 0,6 m.
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- tekening P2017030-NS-2-06, d.d. 13-07-2018
 - tekening P2017030-NS-2-05, d.d. 13-07-2018
 - tekening P2017030-NS-2-01, d.d. 09-04-2018
 - tekening P2017030-NS-3-01, d.d. 19-07-2018
 - tekening P2017030-NS-3-03, d.d. 19-07-2018.

5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.