



Algemeen

Bezetting minder dan 1 persoon per 30 m²
Gebruiksfunctie: lichte industrie

BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK
BINNENOPPERVLAK:
 Een zijde van een constructiedeel die grenst aan de binnenlucht voldoet tenminste aan brandklasse B en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

BUITENOPPERVLAK:
Een zijde van een constructiedeel die grenst aan de buitenlucht voldoet tenminste aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
deze eis is niet van toepassing op de bovenzijde van een dak.

BELOOPBAAR VLAK:
Voor de bovenzijde van een personen bestemde vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht geldt rookklasse s1 fl en brandklasse D fl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

VRIJGESTELD:
Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructiedelen van elke afzonderlijke ruimte, waarvoor de hierboven gestelde rookklasse en brandklasse geldt, is die eis niet van toepassing.

DAKOPPERVLAK:
De bovenzijde van een dak van een gebouw is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandveilig. Dit geldt niet indien het bouwwerk geen voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 5 m boven meettevlak, en de brandveiligheid delen van het dak tenminste 15 m vanaf de perceelsgrens liggen. Indien het perceel waarvoor het bouwwerk ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of een perceel die niet bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een kampeertrein of opslag van brandveilige stoffen of van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen wordt, is de afstand aangehouden tot het hof van de weg, dat water, dat groen of dat perceel.

MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN !!

Materialen en kleuren

Onderdeel:	Materiaal:	Kleur:
plint	geïsoleerd betonpaneel	vuilkaanrood
gevelbekleding	sandwichpanelen, potdelselprofiel	antraciet / zwart (als Sarinkid 15)
kozijn	kunststof	gebroken wit
deuren	kunststof	antraciet / zwart (als Sarinkid 15)
windscreen/dekstukken	gezet staalplaat	gebroken wit
daggoet	naadloos aluminium	donkergrjs
dak	sandwichpanelen (golfmotief)	antraciet-grjs



Opdrachtgever: Landgoed Zelle BV/Stichting EGCZ
p/a Vierblokkenweg 1
7255 MZ HENGLO (GLD)

Locatie: Vierblokkenweg 1-1a te Hengelo (Gld)



TEKENING NO.: 01/01 - A1	Datum: 4 juli 2018 Schaal: 1:100	WERKNUMMER: 2018-BO-ZELLE
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

