



Stedin Netten BV

**Datum**

21 augustus 2018

**Kenmerk**

DMS2018-0034152

**Zaaknummer**

WN2018-005898

**Watervergunning**

voor het leggen van vijf lagedrukgasleidingen en het verwijderen van zeven lagedrukgasleidingen op de locatie Gosewijn van Aemstelstraat 12 in Mijdrecht.

Uw kenmerk / projectcode:

- 950000056363

## Inhoud

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Samenvatting</b>                                                               | <b>3</b>  |
| <b>1      Besluit</b>                                                             | <b>4</b>  |
| <b>2      Voorschriften</b>                                                       | <b>5</b>  |
| 2.1    Algemeen                                                                   | 5         |
| 2.2    Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen                  | 5         |
| <b>3      Aanleiding</b>                                                          | <b>7</b>  |
| 3.1    Algemeen                                                                   | 7         |
| 3.2    Aangevraagde handelingen                                                   | 7         |
| <b>4      Overwegingen</b>                                                        | <b>8</b>  |
| 4.1    Toetsingskader                                                             | 8         |
| 4.2    Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone | 8         |
| <b>5      Procedure</b>                                                           | <b>9</b>  |
| 5.1    Aanvraag en aanvullingen                                                   | 9         |
| 5.2    Procedure                                                                  | 9         |
| <b>6      Mededelingen</b>                                                        | <b>10</b> |

## Samenvatting

Op 03 augustus 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Stedin Netten BV, Postbus 49, 3000 AA Rotterdam

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-005898

De aanvraag betreft het leggen van vijf lagedrukgasleidingen en het verwijderen van zeven lagedrukgasleidingen, ter hoogte van Gosewijn van Aemstelstraat 12 in Mijdrecht.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Stedin Netbeheer B.V., postbus 49, 3000 AA, Rotterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
  - verwijderen van zeven lagedruk gasleidingen;
  - aanleggen van vijf lagedruk gasleidingen voor huisaansluitingen;in verband met het leggen van vijf lagedrukgasleidingen en het verwijderen van zeven lagedrukgasleidingen, ter hoogte van Gosewijn van Aemstelstraat 12 in Mijdrecht.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
  - aanvraagformulier (kenmerk: OLO-nummer 3842351 DMS2018-0033719);
  - tekening LDG-PLAN detailontwerp/vergunning G blad 001 (kenmerk: DMS2018-003715);
  - tekening LDG-PLAN detailontwerp/vergunning G blad 002 (kenmerk: DMS2018-003716).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

H. de Coninck, senior medewerker Vergunningen.

Wij hebben de gemeente De Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit.

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2018-005898.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

#### voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden terugggelegd.
- 5.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.6 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.

- 5.7 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

**voorschrift 6 Kabels en leidingen in en bij waterkeringen**

- 6.1 De te graven sleuf:
- a. mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
  - b. moet direct na het leggen/verwijderen van de leiding worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 meter;
  - c. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (afdeling VTH) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
- 6.2 Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten is maximaal 20 meter.
- 6.3 Mantelbuizen moet na het invoeren van de leiding aan de uiteinden worden voorzien van een blijvend waterdichte afsluiting.
- 6.4 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
- 6.5 Als leidingen niet kunnen worden verwijderd, moeten ze volledig worden gevuld met een daar-toe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De vergunninghouder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Als in de toekomst blijkt dat het verwijderen alsnog kan, dan moet dit binnen een redelijke termijn alsnog gebeuren.
- 6.6 Het aanleggen van de huisaansluiting van Midrethstraat 1 mag **niet** gelijktijdig plaatsvinden met het verwijderen van de gasleiding tussen de Prinses Beatrixlaan en de Graaf van Solmstraat.

## **3 Aanleiding**

### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

#### *Omschrijving*

De netbeheerder is voornemens om de gasleiding langs het Proostdijlaantje in Mijdrecht buiten bedrijf te stellen en te verwijderen. Enkele huisaansluitingen die nog op deze leiding zijn aangesloten zullen vanuit een andere leiding, liggend in de Gosewijn van Aemstelstraat, van gas worden voorzien. Hier-voor worden een vijftal nieuwe huisaansluitingen gerealiseerd. De werkzaamheden vinden vrijwel geheel plaats in de kernzone van een waterkering.

### **3.2 Aangevraagde handelingen**

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem en beschermingszone:

1. het verwijderen van zeven lage druk gasleidingen;
2. aanleggen van vijf lage druk huisaansluitingen.

Voor activiteit-nummer 1 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 1 onder a en b van de Keur AGV 2017;

Voor activiteit-nummer 2 is een meldingsplicht van toepassing onder Keurbesluit Vrijstellingen, paragraaf 2.4 Huisaansluitingen.

#### **Waterstaatkundige informatie**

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij het Proostdijlaantje in Mijdrecht. Dit is een secundaire waterkering bekend onder dijkvakcode P1016-002 t/m 004.

De waterkering heeft een kruinbreedte van 3 meter, een kernzone van 36 meter, een beschermingszone van 75 meter aan de hoogwaterzijde en een beschermingszone van 50 meter aan de polderzijde. De buitenkruinlijn/referentielijn ligt op het Proostdijlaantje.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

| Handeling                                                        | Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> : |                              | Resultaat | Maatschappelijk belang |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------|
| het graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen          | Hoofdstuk 6                                          | Beleidsregel 6.1             | Voldoet   | n.v.t.                 |
| het leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken | Hoofdstuk 8                                          | Beleidsregel 8.1 + 8.4 + 8.8 | Voldoet   | n.v.t.                 |

### Overwegingen

De werkzaamheden vinden, over vrijwel het gehele ontgravingstracé, plaats in de kernzone van de dijk. Door het opdelen van het tracé van ontgraven in segmenten van 20 meter, met een ontgravingsdiepte van maximaal 1 meter, blijft de stabiliteit van de dijk gewaarborgd. Bij het verwijderen van de oude huisaansluitingen wordt de kernzone van de dijk niet doorkruist.

### Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 3 augustus 2018 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 3842351 met kenmerk DMS2018-0033719;
- begeleidende brief met kenmerk DMS2018-0033717;
- tekening 20180628-0000-029 met naam 20180628 Tracé Gas (pag 01) met kenmerk DMS2018-0033715;
- tekening 20180628-0000-029 met naam 20180628 Tracé Gas (pag 02) met kenmerk DMS2018-0033716.

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

### Overige mededelingen

- De vijf lagedruk gasleidingen gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.