

# **WATERVERGUNNING**

**Aanleggen, hebben en behouden van een persleiding ter plaatse van  
Rijksvluchthaven Heijen**

**Documentnummer: 2018-D171748**

**Zaaknummer: 2018-Z15933**

**Datum: 31 augustus 2018**



## INHOUDSOPGAVE

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	4
4	Ondertekening .....	5
5	Voorschriften.....	6
5.1	Voorschriften algemene aard.....	6
5.2	Specifieke voorschriften (Waterschap) .....	9
5.3	Specifieke Voorschriften (Rijkswaterstaat) .....	12
6	Aanvraag.....	13
6.1	Samenvatting aanvraag.....	13
6.2	Locatie .....	13
6.3	Overgangsbesluit Waterschap Limburg .....	14
6.4	Vergunningplichtige handelingen .....	15
6.5	Andere wet- en regelgeving .....	16
7	Toetsing aanvraag .....	16
7.1	Algemeen .....	16
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist .....	17
7.3	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor vergunning van het Rijk is vereist .....	19
7.4	Conclusie .....	20
8	Procedure en rechtsbescherming .....	21
8.1	Procedure .....	21
8.2	Rechtsbescherming .....	21
9	Bijlagen.....	23

## BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2018-D171748

### **1**      **Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 8 juni 2018 een aanvraag ontvangen van Vissers Ploegmakers B.V., Nieuwe waterweg 1, 5347 JS Oss namens Gemeente Gennep, Ellen Hoffmannplein 1, 6591CP Gennep om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. In onderling overleg en onder verwijzing naar de “Handreiking voor de integrale vergunningverlening” is geconcludeerd dat sprake is van samenloop zoals bedoeld in artikel 6.17 van de Waterwet en dat, vanwege de veiligheid van de waterkering, in dit geval het Waterschap zal beslissen op de aanvraag om watervergunning. Het mede betrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot de aanvraag / het ontwerp van de vergunning.

Concreet gaat de aanvraag over het aanleggen, hebben en behouden van een persleiding in de kern- en beschermingszones van de primaire waterkering van het dijkvak Heijen ter hoogte van dijkpaal 55.068+51m tot en met dijkpaal 55.073, plaatselijk bekend als Rijksvluchthaven Heijen en kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie H, perceelnummers 1220, 1269, 1270 en 1271.

Daarnaast is aan de orde het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone te weten het aanleggen en behouden van een persleiding, gelegen aan de rechterzijde van de rivier de Maas tussen km 153,3 en km 153,8 in de gemeente Gennep.

### **2**      **Conclusie**

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Het belang bij het verkrijgen van een watervergunning is afgewogen tegen de algemene doelstellingen van het waterbeheer en de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 worden beschermd.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

### 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het Algemeen Bestuur van waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het Dagelijks Bestuur van waterschap Limburg van 3 januari 2017, de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei (2013), de Beleidsregels Grote Rivieren, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 te verlenen aan Gemeente Gennep Ellen Hoffmannplein 1 6591CP Gennep voor het aanleggen, hebben en behouden van een persleiding in de kern- en beschermingszones van de primaire waterkering van het dijkvak Heijen ter hoogte van dijkpaal 55.068+51m tot en met dijkpaal 55.073, plaatselijk bekend als Rijksvluchthaven Heijen en kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie H, perceelnummers 1220, 1269, 1270 en 1271;
- b. de gevraagde vergunning, ex artikel 6.5, sub c van de Waterwet, aan de gemeente Gennep te verlenen voor het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het aanleggen en behouden van een persleiding, gelegen aan de rechterzijde van de rivier de Maas tussen km 153,3 en km 153,8 in de gemeente Gennep onder de volgende voorwaarden;
- c. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- d. de volgende tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning
  - Tekening "Gewijzigde situatietekening", d.d. 22-08-2018, tekening zonder naam of nummer aangeleverd bij 'beantwoording/toelichting vragen, vergunningaanvraag persleiding woonarken Heijen V1 d.d. 22-08-2018' door Vissers Ploegmakers B.V., Nieuwe waterweg 1, 5347 JS Oss (bijlage 2);
  - Tekening "Overzichtstekening doorvoer", tekening zonder naam of nummer aangeleverd bij aanvraag door Vissers Ploegmakers B.V., Nieuwe waterweg 1, 5347 JS Oss (bijlage 3);
  - Tekening "Detailtekening", tekening zonder naam of nummer aangeleverd bij aanvraag door Vissers Ploegmakers B.V., Nieuwe waterweg 1, 5347 JS Oss (bijlage 4);

- Tekening “Werkschets Rijksvluchthaven Heijen”, d.d. 22-08-2018, tekening zonder naam of nummer aangeleverd bij ‘beantwoording/toelichting vragen, vergunningaanvraag persleiding woonarken Heijen V1 d.d. 22-08-2018’ door Vissers Ploegmakers B.V., Nieuwe waterweg 1, 5347 JS Oss (bijlage 5);
- Principetekening krammat, Waterschap Limburg, d.d. 09-10-2017, tekeningnummer WL-171019 (bijlage 6).

## **4** Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

w.g.

Geert Vogels

Teammanager vergunningen en plantoetsing

## 5 Voorschriften

### 5.1 Voorschriften algemene aard

#### **Voorschrift 1**

##### *Aanwezigheid vergunning*

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

#### **Voorschrift 2**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan de waterkering mogelijk blijft.

#### **Voorschrift 3**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

##### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 5**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

#### **Voorschrift 6**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het objectenboek (bijlage 8) en het meetbestek (bijlage 7) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

### **Voorschrift 7**

#### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, Meldpunt Water is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.
4. De vergunninghouder verstrekt zo spoedig mogelijk, zodra zij bekend zijn, maar uiterlijk binnen drie maanden na het voorval, de gegevens met betrekking tot:
  - a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
  - b. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
  - c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam van het voorval te kunnen beoordelen;
  - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
5. Zo spoedig mogelijk na een ongewoon voorval, verstrekt de vergunninghouder in overleg met de waterbeheerder gegevens over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

### **Voorschrift 8**

#### *Waterstaatkundig belang*

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.



2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### **Voorschrift 9**

#### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

## **5.2 Specifieke voorschriften (Waterschap)**

### **Voorschrift 10**

#### *Waterkeringen algemeen*

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
4. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
5. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mensel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat. Indien de grasmat zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op aanwijzing van het waterschap te worden doorgezaaid.
6. Inzaaien van de waterkering is toegestaan tot 15 september en vanaf 15 maart in tussenliggende periode dienen krammatten te worden toegepast conform de in bijlage 6 bij deze vergunning opgenomen tekening genaamd "Principetekening krammat, tekeningnummer WL-171019 d.d. 09-10-2017".

7. Wanneer de in te zaaien locatie een groene kering betreft met talud steiler dan 1:4 dient voor de periode tot inzaaien het talud te worden voorzien van geotextiel dat wordt bevestigd conform de in bijlage 6 bij deze vergunning opgenomen tekening genaamd "Principetekening krammat, tekeningnummer WL-171019 d.d. 09-10-2017".
8. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
9. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
10. Van 15 oktober tot en met 15 maart mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden in/bij waterkeringen zonder een veiligheidsplan conform beleidsregel werken aan waterkeringen in hoogwaterseizoen behorende bij de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013. Zonder een door het waterschap akkoord bevonden veiligheidsplan kan niet met uitvoering van werkzaamheden gestart worden. De vergunninghouder verstrekt een concept veiligheidsplan ten minste 14 dagen voor aanvang werkzaamheden aan het waterschap via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
11. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij primaire en secundaire waterkeringen.
12. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
13. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
14. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

### **Voorschrift 11**

#### *Kabels en leidingen waterkering*

1. De houder moet ervoor zorgen dat er materiaal gebruikt wordt en een methode wordt toegepast waardoor geen leidingbreuk kan optreden.
2. In geval van een leidingbreuk of een ernstige lekkage moeten direct zodanige maatregelen worden getroffen dat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
3. De te graven sleuf moet:
  - a. Op de bodem van de sleuf geen grotere breedte krijgen dan 1 meter met taluds 1:1 of steiler en niet dieper worden gemaakt dan 1,20 meter;
  - b. direct na het leggen van de leiding moet de sleuf worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde.
  - c. Na graven zo snel mogelijk weer dichtgemaakt worden en dient tenminste in het weekend of tijdens feestdagen volledig te zijn opgevuld.
4. De dekking op de leiding dient 1m te zijn.
5. De leiding mag de waterkering alleen kruisen ter hoogte van het bestaande gemaal nabij Hoofdstraat 2 6598AD te Heijen.

6. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de houder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend. Indien achteraf blijkt dat niet voldaan is aan een of meerdere voorschriften die voortvloeien uit de bovenstaande normen en richtlijnen dient het werk danig te worden aangepast dat er wel aan de NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659 wordt voldaan. Afhankelijk van de omvang van de eventueel noodzakelijke aanpassingen zal een wijziging om de bestaande vergunning aangevraagd moeten worden.
7. Binnen de kernzone van de waterkering dient de sterkteklasse van de leiding 1 klasse hoger te zijn dan buiten de kernzone van de waterkering.
8. De leiding dient met het oog op o.a. periodieke kadeversterkingen met een flexibele doorvoer door de damwand van de waterkering geleid worden conform bijlage 4.
9. De doorvoer door de damwand dient waterdicht te zijn. Er mag geen kwelwater door de doorvoer in de damwand heen komen.
10. Kabels en leidingen moeten verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
11. De kruising van de kabel of leiding met de waterkering moet in open ontgraving plaatsvinden. N.B. Het is niet toegestaan om de waterkering met een mantelbuis te kruisen.
12. Ter hoogte van dijkpaal 55.070+74m, waar de persleiding de damwand en de weg over de waterkering kruist dient een afsluiter op de bestaande leiding geplaatst te worden. De afsluiter moet aan de maaszijde van de weg geplaatst worden en op een dusdanige manier geplaatst zijn dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
13. De afsluiters moeten minimaal 1 keer per jaar op deugdelijkheid worden gecontroleerd. De vergunninghouder meldt de datum van de controle ten minste twee weken voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
14. Per woonark dient een terugslagklep geplaatst te worden die alleen het afvalwater vanaf de woonark naar het lozingspunt doorlaat conform bijlage 2.
15. De persleiding PE Ø75mm die op de bodem van de haven komt te liggen wordt versterkt met gewichten van 10,0 kg per 2 strekkende meter.

### 5.3 Specifieke Voorschriften (Rijkswaterstaat)

#### Voorschrift 12

##### *Wijziging werken*

1. Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken, dan moet de vergunninghouder zodanige wijziging conform een door of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uitvoeren.
2. In geval van gehele of gedeeltelijk wijziging, vernieuwing, uitbreiding of opruiming van de in deze vergunning omschreven werken, op verzoek van de vergunninghouder, moet de vergunninghouder direct een aanvraag hiertoe schriftelijk en in tweevoud doen toekomen aan de waterbeheerder. De aanvraag dient te zijn toegelicht met tekeningen, waarop de situatie(s), doorsnede(n) en constructie(s) zijn aangegeven.
3. Met de uitvoering mag pas worden begonnen nadat op de onder lid 1 genoemde aanvraag een besluit is genomen door de waterbeheerder.
4. Onder gehele of gedeeltelijke wijziging wordt mede verstaan een wijziging in gebruik of wijziging van functie van de werken.

## **6**    **Aanvraag**

### **6.1**    **Samenvatting aanvraag**

Gemeente Gennep, Ellen Hoffmannplein 1, 6591CP Gennep is voornemens om persleiding aan te leggen nabij en door de waterkering van Rijksvluchthaven Heijen. De aanvraag is namens Gemeente Gennep ingediend door Vissers Ploegmakers B.V.

De aanvraag betreft het aanleggen, hebben en behouden van een persleiding ten behoeve van de aansluiting van de woonboten in de Rijksvluchthaven op het riool. Dit is benodigd aangezien niet langer geloosd mag worden op het oppervlaktewater van de Rijksvluchthaven.

De locatie van de persleiding is indicatief weergegeven in bijlage 2. Elke liglocatie krijgt een aansluiting op een persleiding PE Ø75mm. Ter hoogte van Hoofdstraat 2 6598AD te Heijen wordt de leiding door de waterkering heen gevoerd met een persleiding PE Ø160mm en aangesloten op een bestaand gemaal.

De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. In onderling overleg en onder verwijzing naar de “Handreiking voor de integrale vergunningverlening” is geconcludeerd dat sprake is van samenloop zoals bedoeld in artikel 6.17 van de Waterwet en dat, vanwege de veiligheid van de waterkering, in dit geval het Waterschap zal beslissen op de aanvraag om watervergunning. Het mede betrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot de aanvraag / het ontwerp van de vergunning.

### **6.2**    **Locatie**

#### *Beheergebied waterschap*

De werkzaamheden vinden plaats op de locatie plaatselijk bekend als Rijksvluchthaven Heijen en ter hoogte van Hoofdstraat 2 6598AD te Heijen. Kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie H, perceelnummers 1220, 1269, 1270 en 1271.

De waterkering dijkvak Heijen is in de legger van Waterschap Peel en Maasvallei opgenomen als primaire waterkering. Van dijkpaalnummers 55.068+51m tot en met dijkpaal 55.068+81m aangeduid als groene kade, van dijkpaalnummers 55.068+81m tot en met dijkpaal 55.070+75m aangeduid als keermuur en van dijkpaalnummers 55.070+75m tot en met dijkpaal 55.073 aangeduid als groene kade. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de beschermingszone 20 meter en de buitenbeschermingszone 20 meter.

### *Beheergebied Rijk*

De handelingen vinden plaats in het oppervlaktewaterlichaam de rivier de Maas. Een oppervlaktewaterlichaam is tevens rijkswaterstaatswerk.

De Maas is een typische regenrivier, met een seizoensgebonden afvoerpatroon, dat wordt gekenmerkt door hoge afvoeren in late herfst, winter en vroege voorjaar en lage afvoeren in zomer en vroege herfst. De jaarlijkse Maasafvoeren variëren mee met de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, en kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. De Maas heeft zijn bronnen in noordoost Frankrijk. Het belangrijkste voedingsgebied van de rivier ligt in Wallonië. Bij Eijsden stroomt de Maas ons land binnen.

De rivier de Maas draagt zorg voor de goede en snelle afvoer van water, sediment en ijs. Delen van het rivierbed van de Maas fungeren als berging van rivierwater in extreme omstandigheden (hoge afvoeren).

De handelingen vinden plaats nabij het KRW-waterlichaam de Zandmaas. Dit KRW waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd KRW-waterlichaam. Het betreft een langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei bodem (R7).

## **6.3 Overgangsbesluit Waterschap Limburg**

In het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk 1606899 is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei. De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken.

De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Peel en Maasvallei en andere bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde Beleidsregels.

## 6.4 Vergunningplichtige handelingen

### *Beheergebied waterschap*

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Op grond van artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te liggen.

Gezien het bovenstaande wordt vergunning gevraagd voor aanleggen, hebben en behouden van een persleiding in de kern- en beschermingszones van de primaire waterkering van het dijkvak Heijen (dijkpaal 55.068+51 tot en met dijkpaal 55.073), plaatselijk bekend als Rijksvluchthaven Heijen en kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie H, perceelnummers 1220, 1269, 1270 en 1271.

### *Beheergebied Rijk*

Het waterstaatswerk de rivier de Maas is een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk.

De aanvraag bevat handelingen als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet juncto artikel 6.12 lid 1 van het Waterbesluit, te weten het gebruikmaken van het waterstaatswerk de rivier de Maas en/of zijn beschermingszone door daarin werkzaamheden te verrichten c.q. werken te maken of te behouden.

Deze handelingen behoeven een watervergunning. De aanleg van de leiding kan niet onder de uitzondering op de plicht van vergunning worden gebracht als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 sub f van het Waterbesluit juncto artikel 6.11 lid 1 sub j van de Waterregeling, aangezien sprake is van het leggen van een persleiding.

## 6.5 Andere wet- en regelgeving

Ter plaatse van de werkzaamheden ligt een WBL leiding. Voor werkzaamheden in de zakelijk recht strook dient een ontheffing te worden aangevraagd. Dit verzoek kan gericht worden aan [onthefing@wbl.nl](mailto:onthefing@wbl.nl).

## 7 Toetsing aanvraag

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; en
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen; en
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de modelkeur en modelbeleidsregels van de Unie van Waterschappen. Een voorbeeld is het professionaliseringsproces vergunningverlening keur.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.



## **7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist**

### **Beleid**

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.

Het doel van de beleidsregels is gericht op het beschermen van de waterkerende functie van de waterkering, op het voorkomen van belemmeringen met het oog op het versterken van bestaande waterkeringen en op het kunnen voeren van beheer en onderhoud aan de waterkering.

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei (2013);
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Peel en Maasvallei, behorende bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei.

### **Toetsing waterkeringen**

Aanvragen om vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op de in de beleidsregels opgenomen algemene toetsingscriteria (deze toetsingscriteria gelden in beginsel voor alle vergunningaanvragen) en bijzondere toetsingscriteria (deze gelden in beginsel alleen voor een of meer specifieke werken en/of werkzaamheden).

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- Kabels en leidingen in en nabij waterkeringen
- Ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen
- Profiel van vrije ruimte
- Beheer en onderhoud
- Werken aan de waterkering in hoogwaterseizoen

In het bijzonder is getoetst aan:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

De aanvraag betreft een 5 bar persleiding met een maximale diameter van 160mm. De leiding wordt in de waterkering ingegraven en kruist de waterkering 1 keer. Buitendijks komt de leiding in het water van de Rijksvluchthaven te liggen met verzwaring van 10 kg per 2 meter. Om de leiding op zijn plaats te houden is een minimaal gewicht van 17,2 kg per 5 meter noodzakelijk, hieraan wordt ruimschoots voldaan.

Het profiel van de waterkering verandert niet na aanleg van de leiding en heeft dus geen effect op de kerende hoogte of stabiliteit. Tijdens de bouwwerkzaamheden zal een ontgraving plaatsvinden, deze is van tijdelijke aard. De voorschriften voor o.a. aanvulling en verdichting van de sleuven en gefaseerd ontgraven haaks op de waterkeringen zijn bedoeld om stabiliteit en hoogte te garanderen.

In voorschrift 11 is aangegeven dat materiaal en een methode moet worden toegepast waardoor geen leidingbreuk kan optreden. Per woonark wordt er op de hoofdleiding een terugslagklep gemonteerd welke alleen het afvalwater vanaf de woonark naar het lozingspunt doorlaat. Hierdoor zal bij breuk alleen de inhoud van de persslang tussen woonark en persleiding leeglopen. Het bestaande gemaal binnendijks is voorzien van een afsluiter waardoor direct maatregelen kunnen worden getroffen om verdergaande lekkage wordt voorkomen.

De doorvoer door de damwand van de kering dient te gebeuren met een waterdichte flexibele doorvoer conform voorschrift 11. Door de doorvoer op deze manier aan te leggen vindt er geen verandering in de kwelweglengte plaats en wordt de kans op piping niet groter dan dat deze nu al is. Tevens kunnen door deze manier van aanleggen zakkingen door bijvoorbeeld dijkversterkingen opgevangen worden aangezien de leiding binnen het profiel van vrije ruimte ligt.

Conform voorschrift 10 dient de bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering volledig hersteld worden. Indien inzaaien met een soortenrijk graszaadmengsel van toepassing is zijn voor de periode dat de grasmat nog niet volledig ontwikkeld is voorschriften opgenomen om uitspoeling te voorkomen.

De nieuwe leiding kruist de waterkering ingegraven en aan Maaszijde van de kering ligt de leiding in het water van de Rijksvluchthaven. Voor het ingegraven deel van de leiding geldt dat deze niet in de weg bij de uitvoering van onderhoud en inspectie van de waterkering. Het gedeelte dat in de Rijksvluchthaven ligt kan enige invloed hebben op onderhoud en inspectie.

Conform voorschrift 10 mag van 15 oktober tot en met 15 maart niet gegraven worden in/bij waterkeringen zonder veiligheidsplan conform beleidsregel werken aan waterkeringen in hoogwaterseizoen behorende bij de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013. Iedere leiding die een waterkering kruist dient aan beide kanten te kunnen worden afgesloten om doorstroom van vloeistof bij een leidingbreuk te voorkomen. Gemeente Gennep is verantwoordelijk voor het onderhoud van de leiding en afsluiter. Deze zijn door de gemeente Gennep buiten gebruik te stellen. Conform voorschrift 11 dient de leiding verwijderd te worden als ze niet langer gebruikt wordt.

### **7.3 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor vergunning van het Rijk is vereist**

De persleiding wordt aangelegd in het stroomvoerend en bergend rivierbed van de rivier de Maas. De aanleg van een persleiding wordt normaliter beschouwd als een werk van ondergeschikt belang als bedoeld in het Waterbesluit c.q. de Waterregeling. De uitvoering via een persleiding in een Rijksvluchthaven maakt dat nu anders. Dat heeft te maken met de potentiële impact op een waterstaatswerk als infrastructureel werk. Dat heeft niet te maken met de ligging in het stroomvoerend en bergend rivierbed. Vandaar dat in het kader van de Beleidsregels grote rivieren, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 12 juli 2006, nummer 133, de aanleg van een leiding beschouwd wordt als een activiteit van rivierkundig ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 3d.

Conform de beleidsregels wordt voor dergelijke activiteiten, onverminderd het bepaalde in artikel 7, eerste lid en tweede, toestemming gegeven.

Dat betekent dat er sprake moet zijn:

- a. van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- b. er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteiten;
- c. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

Gelet op de uitvoering, situering en aard van de activiteit voldoen de beoogde werken aan de voorwaarden a, b en c, zoals die vermeld zijn in paragraaf 7.1..

De ecologische en chemische kwaliteit van het watersysteem de Rivier de Maas zijn met de aanleg niet in het geding, zij het dat een melding ingevolge het Besluit lozen buiten inrichtingen moet worden ingediend. De vervulling van maatschappelijke functies is met de verkleining eveneens niet in het geding.

Het verzoek is concluderend niet strijdig met de doelstellingen van de Waterwet.

#### **7.4 Conclusie**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8** Procedure en rechtsbescherming

### **8.1** Procedure

#### *Algemeen*

Het waterschap Limburg heeft op 8 juni 2018 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2018-Z15933. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gennep. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2018-D152364.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 31 juli 2018 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd met 8 weken. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer 2018-Z164816.

#### *Adviesrecht*

De vergunningaanvraag heeft betrekking op waterstaatswerk de rivier de Maas ten aanzien waarvan Rijkswaterstaat bevoegd gezag is. De medebetrokken bestuursorganen zijn conform artikel 6.15, derde lid, van de Waterwet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over handelingen als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet juncto artikel 6.12 lid 1 van het Waterbesluit, te weten het gebruikmaken van het waterstaatswerk de rivier de Maas en/of zijn beschermingszone door daarin werkzaamheden te verrichten c.q. werken te maken of te behouden.

Het advies is ontvangen op 29 augustus 2018 en verwerkt in dit besluit. Ingevolge het advies zijn voorschriften met betrekking tot waterstaatswerk de rivier de Maas aan de vergunning verbonden.

### **8.2** Rechtsbescherming

#### Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de

- datum en het zaaknummer van het besluit);  
d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [info@waterschaplimburg.nl](mailto:info@waterschaplimburg.nl).

## 9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2018-D171748:

1. Begripsbepalingen
2. Tekening "Gewijzigde situatietekening", d.d. 22-08-2018, tekening zonder naam of nummer aangeleverd bij 'beantwoording/toelichting vragen, vergunningaanvraag persleiding woonarken Heijen V1 d.d. 22-08-2018' door Vissers Ploegmakers B.V., Nieuwe waterweg 1, 5347 JS Oss;
3. Tekening "Overzichtstekening doorvoer", tekening zonder naam of nummer aangeleverd bij aanvraag door Vissers Ploegmakers B.V., Nieuwe waterweg 1, 5347 JS Oss;
4. Tekening "Detailtekening", tekening zonder naam of nummer aangeleverd bij aanvraag door Vissers Ploegmakers B.V., Nieuwe waterweg 1, 5347 JS Oss;
5. Tekening "Werkschets Rijksvluchthaven Heijen", d.d. 22-08-2018, tekening zonder naam of nummer aangeleverd bij 'beantwoording/toelichting vragen, vergunningaanvraag persleiding woonarken Heijen V1 d.d. 22-08-2018' door Vissers Ploegmakers B.V., Nieuwe waterweg 1, 5347 JS Oss;
6. Principetekening krammat, Waterschap Limburg, d.d. 09-10-2017, tekeningnummer WL-171019
7. Meetbestek
8. Objectenboek

## Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2018-D171748.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 8 juni 2018;
- 'beschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijde van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken tot 20 meter uit de grens van de waterkering, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'bouwwerk': elke constructie van hout, steen of ander materiaal, die op de plaats van bestemming, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
- BPRW 2016-2021: het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021, zoals dat op 17 december 2015 in werking is getreden (te downloaden van [www.rijkswaterstaat.nl](http://www.rijkswaterstaat.nl))
- 'buitenbeschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijden van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken vanaf de grens van de beschermingszone tot 20 meter daarbuiten, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
- 'kernzone': de zone tussen de grens van de waterkering aan de rivierzijde en de grens van de waterkering aan de landzijde van de waterkering, zoals is aangegeven in de legger;
- 'keurzone': de zone inhoudende de kernzone en de aan weerszijden van de kernzone gelegen beschermingszone en buitenbeschermingszone;
- 'KRW-waterlichaam': volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater;
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor de waterkering zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'Oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- 'profiel van vrije ruimte': de ruimte als vastgelegd in de legger ter weerszijde van, boven en onder een waterstaatswerk of een toekomstige waterstaatswerk die naar het oordeel van de beheerder nodig is om toekomstige verbeteringen aan de waterkering te kunnen realiseren;



- ‘vergunninghouder’: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- ‘Waterbeheerder’: het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Limburg;
- ‘waterkering’: kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede waterkerende functie hebben;
- ‘waterstaatswerk’: oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;
- ‘watersysteem’: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- ‘werken’: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- ‘werkzaamheden’: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

**Bijlage 2: Situatietekening**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2018-D171748.

Tekening "Gewijzigde situatietekening", d.d. 22-08-2018, tekening zonder naam of nummer aangeleverd bij 'beantwoording/toelichting vragen, vergunningaanvraag persleiding woonarken Heijen V1 d.d. 22-08-2018' door Vissers Ploegmakers B.V., Nieuwe waterweg 1, 5347 JS Oss;

Deze bijlage wordt digitaal toegezonden aan [gemeente@gennepe.nl](mailto:gemeente@gennepe.nl)

**Bijlage 3: Overzichtstekening doorvoer**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2018-D171748.

Tekening “Overzichtstekening doorvoer”, tekening zonder naam of nummer aangeleverd bij aanvraag door Vissers Ploegmakers B.V., Nieuwe waterweg 1, 5347 JS Oss;

Deze bijlage wordt digitaal toegezonden aan [gemeente@genep.nl](mailto:gemeente@genep.nl)

**Bijlage 4: Detailtekening**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2018-D171748.

Tekening "Detailtekening", tekening zonder naam of nummer aangeleverd bij aanvraag door Vissers Ploegmakers B.V., Nieuwe waterweg 1, 5347 JS Oss;

Deze bijlage wordt digitaal toegezonden aan [gemeente@genep.nl](mailto:gemeente@genep.nl)

**Bijlage 5: Werkschets**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2018-D171748.

Tekening “Werkschets Rijksvluchthaven Heijen”, d.d. 22-08-2018, tekening zonder naam of nummer aangeleverd bij ‘beantwoording/toelichting vragen, vergunningaanvraag persleiding woonarken Heijen V1 d.d. 22-08-2018’ door Vissers Ploegmakers B.V., Nieuwe waterweg 1, 5347 JS Oss;

Deze bijlage wordt digitaal toegezonden aan [gemeente@gennep.nl](mailto:gemeente@gennep.nl)

**Bijlage 6: Principetekening krammat**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2018-D171748.

Principetekening krammat, Waterschap Limburg, d.d. 09-10-2017, tekeningnummer WL-171019

Deze bijlage wordt digitaal toegezonden aan [gemeente@genep.nl](mailto:gemeente@genep.nl)

**Bijlage 7: Meetbestek**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2018-D171748.

Meetbestek

Deze bijlage wordt digitaal toegezonden aan [gemeente@genep.nl](mailto:gemeente@genep.nl)

**Bijlage 8: Objectenboek**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2018-D171748.

Objectenboek

Deze bijlage wordt digitaal toegezonden aan [gemeente@genep.nl](mailto:gemeente@genep.nl)



### SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Leiding
Materiaal	PE
Afmetingen / diameter	160 mm
Coördinaten	X: 195.499 Y:410.843
Afsluiter	Spindel
Vergunning of melding nummer	2018-Z15933
Gerealiseerd	Planvorming
Leggerobject	Ja
Calamiteitenobject	Ja
Bedieningsplichtig	Gemeente Gennepe
Onderhoudsplichtig	Gemeente Gennepe
Tekening	2018-D173334
Foto's	

Type kunstwerk	Leiding
Materiaal	PE
Afmetingen / diameter	75 mm
Coördinaten	X: 195.427 Y:410.921
Afsluiter	Elke woonark 1 terugslagklep
Vergunning of melding nummer	2018-Z15933
Gerealiseerd	Planvorming
Leggerobject	Ja
Calamiteitenobject	nee
Bedieningsplichtig	Gemeente Gennepe
Onderhoudsplichtig	Gemeente Gennepe
Tekening	2018-D173334
Foto's	

Type kunstwerk	Leiding
Materiaal	PE
Afmetingen / diameter	75 mm
Coördinaten	X: 195.538 Y:410.660
Afsluiter	Elke woonark 1 terugslagklep
Vergunning of melding nummer	2018-Z15933
Gerealiseerd	Planvorming
Leggerobject	Ja
Calamiteitenobject	nee
Bedieningsplichtig	Gemeente Gennepe
Onderhoudsplichtig	Gemeente Gennepe
Tekening	2018-D173334
Foto's	