

[illegible]

Type : Omschrijving :		Ventilatie-berekening en stroming :					Spui-capaciteiten :			
		Gebruiks	Minimum		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
		[m2]	[dm3.s/m2]	[m3/h]						
Type B.02										
	Entreehal	11,83	-	-	Overstort vanuit speelkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	43,3	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Werkkamer	13,35	0,9	43,3	Mechanische toevoer		40,05	80,1	Draairaam	Voldoet
	Hal	14,13	-	-						
	Eetkamer	26,63	0,9	86,3	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	79,89	159,78	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	46,15	0,9	149,5	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	138,45	276,9	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			235,8		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	10,50	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Slaapkamer	13,77	0,9	44,6	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	41,31	82,62	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer	10,57	0,9	34,2	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	31,71	63,42	Draairaam	Voldoet
	Toilet	1,64	7,0	25,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	4,71	14,0	53,9	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Hoofdslaapkamer	26,36	0,9	85,4	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij hoofdslaapkmr	79,08	158,16	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij hoofdslaapkamer	7,86	14,0	60,4	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij hoofdslaapkamer	7,86	-	25,0						
	Overloop 2e Verdieping	8,94	-		Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping	Afzuiging overloop				
	Badkamer	4,54	14,0	92,8	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer	14,10	0,9	45,7	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	42,3	84,6	Draairaam	Voldoet
	Hoofdslaapkamer	26,77	0,9	86,7	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij hoofdslaapkmr	80,31	160,62	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij hoofdslaapkamer	8,20	14,0	61,7	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij hoofdslaapkamer	8,15	-	25,0	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Zolder	40,13	0,9	130,0	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	120,39	240,78	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					752,9	752,9				
Type B.03										
	Entreehal	12,02	-	-	Overstort vanuit speelkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	44,7	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Speelkamer	13,79	0,9	44,7	Mechanische toevoer	Overstort naar entreehal	41,37	82,74	Draairaam	Voldoet
	Hal	13,45	-	-						
	Eetkamer	27,22	0,9	88,2	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	81,66	163,32	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	46,15	0,9	149,5	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	138,45	276,9	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			237,7		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	8,46	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Toilet	2,07	7,0	91,7	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Salon	45,99	0,9	149,0	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	137,97	275,94	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer	28,29	0,9	91,7	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	84,87	169,74	Draairaam	Voldoet
	Overloop 2e Verdieping	11,44	-		Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping					
	Hoofdslaapkamer	34,28	0,9	111,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	102,84	205,68	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer	29,10	0,9	94,3	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	87,3	174,6	Draairaam	Voldoet
	Toilet	2,08	14,0	50,0	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	4,76	14,0	105,4	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				

Type : Omschrijving :		Ventilatie-berekening en stroming :					Sui-capaciteiten :			
		Gebruiks	Minimum		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
		[m2]	[dm3.s/m2]	[m3/h]						
	Waskamer	4,54	14,0	50,0	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Zolder	38,92	0,9	126,1	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	116,76	233,52	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					854,5	854,6				
Type B.04										
	Entreehal	11,80	-	-	Overstort vanuit speelkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	52,9	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Study	16,34	0,9	52,9	Mechanische toevoer	Overstort naar entreehal	49,02	98,04	Draairaam	Voldoet
	Hal	13,90	-	-						
	Eetkamer	26,99	0,9	87,4	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	80,97	161,94	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	46,02	0,9	149,1	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	138,06	276,12	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			236,6		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	12,45	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Salon	45,99	0,9	149,0	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging overstort naar overloop	137,97	275,94	Draairaam	Voldoet
				99,0		Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer	16,45	0,9	53,3	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	49,35	98,7	Draairaam	Voldoet
	Toilet	1,64	7,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Wasruimte	10,32	7,0	53,3	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Overloop 2e Verdieping	8,73	-		Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping					
	Badkamer	4,56	14,0	94,2	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Hoofdslaapkamer	26,38	0,9	85,5	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij hoofdslaapkmr	79,14	158,28	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij hoofdslaapkamer	8,20	14,0	60,5	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij hoofdslaapkamer	8,15	-	25,0	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Zolder	40,16	0,9	130,1	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	120,48	240,96	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					801,6	801,6				
Type B.05										
	Entreehal	12,03	-	-	Overstort vanuit speelkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	44,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Speelkamer	13,57	0,9	44,0	Mechanische toevoer		40,71	81,42	Draairaam	Voldoet
	Hal	13,60	-	-						
	Eetkamer	27,22	0,9	88,2	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	81,66	163,32	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	46,15	0,9	149,5	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	138,45	276,9	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			237,7		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	11,44	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Slaapkamer	14,05	0,9	45,5	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	42,15	84,3	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer	13,75	0,9	44,6	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	41,25	82,5	Draairaam	Voldoet
	Toilet	2,07	7,0	90,1	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Hoofdslaapkamer	26,36	0,9	85,4	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij hoofdslaapkmr	79,08	158,16	Draairaam	Voldoet

[illegible]

Type : Omschrijving :		Ventilatie-berekening en stroming :					Spui-capaciteiten :			
		Gebruiks	Minimum		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
		[m2]	[dm3.s/m2]	[m3/h]						
Type B.07										
	Entreehal	12,02	-	-	Overstort vanuit speelkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	44,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Speelkamer	13,57	0,9	44,0	Mechanische toevoer		40,71	81,42	Draairaam	Voldoet
	Hal	13,45	-	-						
	Eetkamer	27,22	0,9	88,2	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	81,66	163,32	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	45,99	0,9	149,0	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	137,97	275,94	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			237,2		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	11,44	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Slaapkamer	13,55	0,9	75,0	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	40,65	81,3	Draairaam	Voldoet
	Wasruimte	10,55	0,9	34,2	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	31,65	63,3	Draairaam	Voldoet
	Toilet	1,64	7,0	25,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	4,71	14,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Hoofdslaapkamer	26,36	0,9	85,4	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij hoofdslaapkmr	79,08	158,16	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij hoofdslaapkamer	7,86	14,0	60,4	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij hoofdslaapkamer	7,86	-	25,0						
	Overloop 2e Verdieping	11,44	-		Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping	Afzuiging overloop				
	Toilet	2,08	7,0	50,0	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	4,76	14,0	105,5	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Waskamer	4,76	14,0	50,0	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer	29,10	0,9	94,3	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	87,3	174,6	Draairaam	Voldoet
	Hoofdslaapkamer	34,34	0,9	111,3	Mechanische toevoer	Afzuiging kleedruimte en overstort overloop	103,02	206,04	Draairaam	Voldoet
	Zolder	37,30	0,9	120,9	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	111,9	223,8	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					802,2	802,2				
Type B.08										
	Entreehal	12,13	-	-	Overstort vanuit speelkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	43,4	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Speelkamer	13,39	0,9	43,4	Mechanische toevoer	Overstort naar entreehal	40,17	80,34	Draairaam	Voldoet
	Hal	13,44	-	-						
	Eetkamer	27,22	0,9	88,2	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	81,66	163,32	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	45,99	0,9	149,0	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	137,97	275,94	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			237,2		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	8,32	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Salon	46,09	0,9	149,3	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	138,27	276,54	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer	14,05	0,9	45,5	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	42,15	84,3	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer	13,75	0,9	44,6	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	41,25	82,5	Draairaam	Voldoet
	Toilet	1,64	7,0	90,1	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Overloop 2e Verdieping	8,93	-		Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping					
	Badkamer	4,56	14,0	92,8	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer	14,10	0,9	45,7	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	42,3	84,6	Draairaam	Voldoet
	Hoofdslaapkamer	26,37	0,9	85,4	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij hoofdslaapkmr	79,11	158,22	Draairaam	Voldoet

Type : Omschrijving :		Ventilatie-berekening en stroming :					Spui-capaciteiten :			
		Gebruiks	Minimum		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
		[m2]	[dm3.s/m2]	[m3/h]						
	Badkamer bij hoofdslaapkamer	8,20	14,0	60,4	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij hoofdslaapkamer	8,15	-	25,0	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Zolder	37,61	0,9	121,9	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	112,83	225,66	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					820,1	820,1				
Type B.09										
	Entreehal	12,02	-	-	Overstort vanuit speelkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	44,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Speelkamer	13,57	0,9	44,0	Mechanische toevoer		40,71	81,42	Draairaam	Voldoet
	Hal	13,45	-	-						
	Eetkamer	26,63	0,9	86,3	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	79,89	159,78	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	45,99	0,9	149,0	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	137,97	275,94	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			235,3		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	10,50	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Slaapkamer	13,77	0,9	75,0	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	41,31	82,62	Draairaam	Voldoet
	Wasruimte	10,57	0,9	34,2	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	31,71	63,42	Draairaam	Voldoet
	Toilet	1,64	7,0	25,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	4,71	14,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Hoofdslaapkamer	26,36	0,9	85,4	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij hoofdslaapkmr	79,08	158,16	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij hoofdslaapkamer	7,86	14,0	60,4	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij hoofdslaapkamer	7,86	-	25,0						
	Overloop 2e Verdieping	11,44	-		Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping	Afzuiging overloop				
	Toilet	2,08	7,0	50,0	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	4,76	14,0	104,6	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Waskamer	4,54	14,0	50,0	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer	14,10	0,9	45,7	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	42,3	84,6	Draairaam	Voldoet
	Hoofdslaapkamer	34,52	0,9	111,8	Mechanische toevoer	Afzuiging kleedruimte en overstort overloop	103,56	207,12	Draairaam	Voldoet
	Zolder	35,76	0,9	115,9	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	107,28	214,56	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					794,4	794,4				
Type B.10										
	Entreehal	11,82	-	-	Overstort vanuit speelkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	43,3	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Speelkamer	13,35	0,9	43,3	Mechanische toevoer	Overstort naar entreehal	40,05	80,1	Draairaam	Voldoet
	Hal	13,46	-	-						
	Eetkamer	27,22	0,9	88,2	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	81,66	163,32	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	45,99	0,9	149,0	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	137,97	275,94	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			237,2		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	8,32	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Toilet	2,07	7,0	91,7	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Salon	45,99	0,9	149,0	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	137,97	275,94	Draairaam	Voldoet

Type : Omschrijving :		Ventilatie-berekening en stroming :					Spui-capaciteiten :			
		Gebruiks	Minimum		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
		[m2]	[dm3.s/m2]	[m3/h]						
	Slaapkamer	28,29	0,9	91,7	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	84,87	169,74	Draairaam	Voldoet
	Overloop 2e Verdieping	8,94	-		Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping					
	Hoofdslaapkamer	26,38	0,9	85,5	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	79,14	158,28	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij hoofdslaapkamer	8,20	14,0	60,5	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij hoofdslaapkamer	8,15	-	25,0	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer	14,10	0,9	45,7	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	42,3	84,6	Draairaam	Voldoet
	Badkamer	4,76	14,0	92,8	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Zolder	37,30	0,9	120,9	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	111,9	223,8	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					820,2	820,3				
Type B.11										
	Entreehal	11,80	-	-	Overstort vanuit Study	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	52,9	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Study	16,33	0,9	52,9	Mechanische toevoer		48,99	97,98	Draairaam	Voldoet
	Hal	15,46	-	-						
	Eetkamer	26,99	0,9	87,4	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	80,97	161,94	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	45,87	0,9	148,6	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	137,61	275,22	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			236,1		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	16,44	-	96,8	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer	16,45	0,9	53,3	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	49,35	98,7	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer	13,44	0,9	43,5	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	40,32	80,64	Draairaam	Voldoet
	Hoofdslaapkamer	26,36	0,9	85,4	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij hoofdslaapkmr	79,08	158,16	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij hoofdslaapkamer	7,86	14,0	60,4	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij hoofdslaapkamer	7,93	-	25,0	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Overloop 2e Verdieping	14,46	-		Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping	Afzuiging overloop				
	Toilet	2,32	7,0	25,0	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	8,19	14,0	69,3	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Waskamer	4,54	14,0	50,0	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer	17,56	0,9	56,9	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	52,68	105,36	Draairaam	Voldoet
	Study	11,08	0,9	35,9	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	33,24	66,48	Draairaam	Voldoet
	Hoofdslaapkamer	23,60	0,9	76,5	Mechanische toevoer	Afzuiging kleedruimte en overstort overloop	70,8	141,6	Draairaam	Voldoet
	Kleedruimte bij hoofdslaapkamer	3,38	-	25,0	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Zolder	37,16	0,9	120,4	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	111,48	222,96	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					760,9	760,9				
Type B.12										
	Entreehal	11,80	-	-	Overstort vanuit speelkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	43,3	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Speelkamer	13,35	0,9	43,3	Mechanische toevoer	Overstort naar entreehal	40,05	80,1	Draairaam	Voldoet
	Hal	13,61	-	-						
	Eetkamer	27,22	0,9	88,2	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	81,66	163,32	Tuideuren	Voldoet

[illegible]

[illegible]