

WATERVERGUNNING

**Verwijderen, aanleggen, hebben en in standhouden van een waterleiding
binnen de keurzone van de waterkering van dijkkring 59 aan de Aijenseweg te
Bergen**

Documentnummer: 2018-D170660

Zaaknummer: 2018-Z16356

Datum vergunning: 6 september 2018



INHOUDSOPGAVE

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	4
4	Ondertekening	5
5	Voorschriften.....	6
5.1	Voorschriften algemene aard.....	6
5.2	Specifieke voorschriften.....	9
6	Aanvraag.....	11
6.1	Samenvatting aanvraag.....	11
6.2	Locatie	11
6.3	Overgangsbesluit Waterschap Limburg	11
6.4	Vergunningplichtige handelingen	12
6.5	Andere wet- en regelgeving.....	12
7	Toetsing aanvraag	13
7.1	Algemeen	13
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist	13
8	Procedure en rechtsbescherming	16
8.1	Procedure.....	16
8.2	Rechtsbescherming.....	16
9	Bijlagen.....	18

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2018-D170660

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 26 juni 2018 een aanvraag ontvangen van NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB te Maastricht. om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

Concreet gaat de aanvraag over het verwijderen van de bestaande DN 100 AC leiding en het aanleggen, hebben en behouden van een nieuwe DN 100 nodulaire gietijzeren waterleiding. De werkzaamheden worden verricht parallel aan de Aijenseweg te Bergen tussen dijkpaal 59.008 en 59.019. In het RD coördinatenstelsel wordt de leidingvervanging van X= 200085,73 en Y= 400324,73 tot en met X= 199713,26 en Y= 401331,37 uitgevoerd. Kadastraal gezien worden de navolgende perceelnummers aangedaan waarin werkzaamheden worden verricht: Gemeente Bergen, Sectie T en perceelnummers 437, 2107, 2530 en 2532.

2 Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Het belang bij het verkrijgen van een watervergunning is afgewogen tegen de algemene doelstellingen van het waterbeheer en de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 en de bij de Keur behorende beleidsregels worden beschermd.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het Algemeen Bestuur van waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het Dagelijks Bestuur van waterschap Limburg van 3 januari 2017, de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. De gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 en lid 2 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 aan NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB te Maastricht te verlenen voor de volgende werkzaamheden in de kern- en beschermingszones van de waterkering van het dijkvak Bergen (dijkkring 59), kadastraal bekend als Gemeente Bergen, Sectie T en perceelnummers 437, 2107, 2530 en 2532:
 - het persen van een mantelbuis in kruising met de Aijenseweg aan binnendijkse zijde van de keurzonering.
 - het verwijderen van de bestaande DN100 AC waterleiding parallel gelegen aan de Aijenseweg te Bergen.
 - het aanleggen middels een open ontgraving van circa 1250 meter DN100 nodulaire gietijzeren waterleiding op dezelfde locatie als de te verwijderen leiding.
- b. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- c. De navolgende genoemde tekeningen en sterkteberekening maken onderdeel uit van deze vergunning:
 - Tekening "Wijziging Leidingnet Aijenseweg", WML, plotdatum 01-06-2018, Bladnr. 1 van 3, projectnummer AL-2901, (bijlage 2);
 - Tekening "Wijziging Leidingnet Aijenseweg", WML, plotdatum 03-05-2018, Bladnr. 2 van 3, projectnummer AL-2901, (bijlage 3);
 - Tekening "Wijziging Leidingnet Aijenseweg", WML, plotdatum 03-05-2018, Bladnr. 3 van 3, projectnummer AL-2901, (bijlage 4);
 - Tekening "Aanpassingen waterleiding Eiland van Bergen Aijenseweg gemeente Bergen", WML, datum 03-05-2018, projectnummer 2018-002, versie 001 d.d. 12-03-2018 (bijlage 5);
 - Tekening "Aanpassing HL Aijenseweg te Bergen, wegkruising Aijenseweg", WML, datum 31-07-2018, tek.nr. 2018-002-TEK-KL-01-v1.0, projectnr. 2018-002, versie 001 (bijlage 6);
- d. het meetbestek (bijlage 7) en het objectenboek (bijlage 8) deel uit te laten maken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

w.g.

Geert Vogels

Teammanager vergunningen en plantoetsing

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 8

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 9

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

Voorschrift 10

Plaatsbepaling en uitvoering

De waterleiding mag worden aangelegd ter plaatse en zoals aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekeningen:

- Tekening "Wijziging Leidingnet Aijenseweg", WML, plotdatum 01-06-2018, Bladnr. 1 van 3, projectnummer AL-2901, (bijlage 2);
- Tekening "Wijziging Leidingnet Aijenseweg", WML, plotdatum 03-05-2018, Bladnr. 2 van 3, projectnummer AL-2901, (bijlage 3);
- Tekening "Wijziging Leidingnet Aijenseweg", WML, plotdatum 03-05-2018, Bladnr. 3 van 3, projectnummer AL-2901, (bijlage 4);
- Tekening "Aanpassingen waterleiding Eiland van Bergen Aijenseweg gemeente Bergen", WML, datum 03-05-2018, projectnummer 2018-002, versie 001 d.d. 12-03-2018 (bijlage 5);
- Tekening "Aanpassing HL Aijenseweg te Bergen, wegkruising Aijenseweg", WML, datum 31-07-2018, tek.nr. 2018-002-TEK-KL-01-v1.0, projectnr. 2018-002, versie 001 (bijlage 6);

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 11

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
4. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
5. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat. Indien de grasmat zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op aanwijzing van het waterschap te worden doorgezaaid.
6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
7. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
8. Van 15 oktober tot en met 15 maart mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden in/bij waterkeringen zonder een veiligheidsplan conform Beleidsregel werken aan waterkeringen in hoogwaterseizoen behorende bij de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013. Zonder een door het waterschap akkoord bevonden veiligheidsplan kan niet met uitvoering van werkzaamheden gestart worden. De vergunninghouder verstrekt een concept veiligheidsplan ten minste 14 dagen voor aanvang werkzaamheden aan het waterschap via handhaving@waterschaplimburg.nl.
9. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij primaire en secundaire waterkeringen.
10. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
11. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
12. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 12

Verwijderen bestaande kabels en leidingen

1. De eigenaar van de te verwijderen kabels en leidingen moet er zorg voor dragen dat door de toegepaste methode geen andere kabels en/of leidingen worden beschadigd.
2. Bij eventuele beschadiging moeten direct zodanige maatregelen worden getroffen dat verdergaande beschadiging wordt voorkomen.
3. De te graven sleuf moet ten behoeve van de te verwijderen kabels en leidingen:
 - a. niet dieper en breder worden dan strikt noodzakelijk

- b. direct na het verwijderen van de kabels en leidingen worden aangevuld en om de 30cm wordt verdicht waarbij de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde wordt aangebracht.
4. Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.

Voorschrift 13

Aanleggen kabels en leidingen middels open ontgraving

1. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat er materiaal gebruikt wordt en een methode wordt toegepast, waardoor geen leidingbreuk kan optreden.
2. De te graven sleuf moet:
 - a. niet dieper en breder worden dan strikt noodzakelijk
 - b. direct na het leggen van de kabels en leidingen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde.
3. De vergunninghouder brengt een tweetal afsluiters aan op de volgende locaties:
 - a. Tussen de Aijenseweg en Groene Kruissingel is een niet benoemde verbindingsweg gelegen waaraan de leiding parallel in de berm is gelegen. De afsluiter dient op dien afstand te worden geplaatst dat deze buiten de zonering is gelegen en kan worden bediend.
 - b. Ter plaatse van de aansluiting van de nieuw te leggen nodulaire gietijzeren leiding en de bestaande PVC leiding dient eveneens een afsluiter aangebracht te worden.
De hiervoor benoemde afsluiters dienen bij een eventuele calamiteit de leidingsectie af te kunnen sluiten ter voorkoming van nevenschade.
4. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend. Indien achteraf blijkt dat niet voldaan is aan een of meerdere voorschriften die voortvloeien uit de bovenstaande normen en richtlijnen dient het werk danig te worden aangepast dat er wel aan de NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659 wordt voldaan. Afhankelijk van de omvang van de eventueel noodzakelijke aanpassingen zal een wijziging om de bestaande vergunning aangevraagd moeten worden.

Voorschrift 14

Kabels en leidingen waterkering

1. In geval van een leidingbreuk of een ernstige lekkage moeten direct zodanige maatregelen worden getroffen dat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De mantelbuis moet na het invoeren van de leiding aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
3. De kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
4. De afsluiter moet buiten de berekende NEN-veiligheidszone van de waterkering worden geplaatst, op een dusdanige manier dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
5. De afsluiters zoals omschreven in voorschrift 13 moeten minimaal 1 keer per jaar op deugdelijkheid worden gecontroleerd waarbij het waterschap twee weken voor controle op

de hoogte wordt gesteld via handhaving@waterschaplimburg.nl. Een rapport van deze controle moet eveneens aan de afdeling handhaving@waterschaplimburg.nl worden gezonden.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB te Maastricht is voornemens om de bestaande DN 100 AC leiding te verwijderen en over te gaan tot het aanleggen, hebben en behouden van een nieuwe DN 100 nodulaire gietijzeren waterleiding op dezelfde locatie als de verwijderde leiding.

De uit te voeren werkzaamheden zijn noodzakelijk in verband met prioritaire dijkversterking / reconstructie van de waterkering ter hoogte van het dijkvak Bergen.

Het verwijderen en aanleggen van de leidingen zal gebeuren middels een open ontgraving conform bijlage 2 t/m 6 bij deze vergunning.

6.2 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats parallel aan de Aijenseweg te Bergen tussen dijkpaal 59.008 en 59.019. In het RD coördinatenstelsel wordt de leidingvervangende van X= 200085,73 en Y= 400324,73 tot en met X= 199713,26 en Y= 401331,37 uitgevoerd. Kadastraal gezien worden de navolgende perceelnummers aangedaan waarin werkzaamheden worden verricht: Gemeente Bergen, Sectie T en perceelnummers 437, 2107, 2530 en 2532.

De waterkering Bergen - Aijen (dijkring 59) is in de legger van Waterschap Peel en Maasvallei opgenomen als primaire waterkering en aangeduid als groene kade. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de huidige beschermingszone 20 meter en de buitenbeschermingszone eveneens 20 meter.

6.3 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017 is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei. De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Peel en Maasvallei en andere bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde Beleidsregels.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Op grond van artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te liggen.
- Op grond van artikel 3.2, lid 2 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzingen of te behouden.

Vergunning wordt gevraagd voor de volgende werkzaamheden in de keurzoning van de primaire waterkering van het dijkvak Bergen – Aijen parallel aan de Aijenseweg te Bergen tussen dijkpaal 59.008 en 59.018:

- het persen van een mantelbuis in kruising met de Aijenseweg aan binnendijkse zijde van de keurzoning.
- het verwijderen van de bestaande DN100 AC waterleiding parallel gelegen aan de Aijenseweg te Bergen.
- het aanleggen middels een open ontgraving van circa 1250 meter DN100 nodulaire gietijzeren waterleiding op dezelfde locatie van de te verwijderen leiding.

6.5 Andere wet- en regelgeving

Op 25 juli 2018 is Rijkswaterstaat Zuid-Nederland in de gelegenheid gesteld om advies in het kader van samenloop Waterwet te geven m.b.t. de aanvraag "wijziging leidingnet drinkwater Aijenseweg te Bergen L". De betreffende locatie is voor Rijkswaterstaat vrijgesteld van de vergunningplicht. Er is

dan ook geen sprake van samenloop. Overigens heeft Rijkswaterstaat Zuid-Nederland aangegeven dat er ook geen sprake is van meldingsplicht.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikelen 2.1 en 6.11 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen; en
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de modelkeur en modelbeleidsregels van de Unie van Waterschappen. Een voorbeeld is het professionaliseringsproces vergunningverlening keur.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei Peel en Maasvallei (2013)
- de van toepassing zijnde beleidsregels van Waterschap Peel en Maasvallei, behorende bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei.

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- Kabels en leidingen in en nabij waterkeringen

- Ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen
- Profiel van vrije ruimte
- Beheer en onderhoud
- Werken aan de waterkering in hoogwaterseizoen

In het bijzonder is getoetst aan:

- nadelige effecten op kerende hoogte
De te leggen leidingen worden middels een open ontgraving aangebracht op een gelijkwaardige diepte als de bestaande WML leiding. Dit betreft circa 1 meter. Ter plaatsen van de kruising van de Aijenseweg wordt een mantelbuis geperst. Het verwijderen van de huidige leiding zal eveneens geschieden in een open ontgraving. Het profiel van de waterkering verandert niet bij de nieuw aangelegde leidingen en heeft dus geen effect op de kerende hoogte.
- nadelige effecten op stabiliteit
Het profiel van de huidige waterkering verandert niet door het vernieuwen van de leiding. Er zijn hierdoor geen nadelige effecten op de stabiliteit te verwachten. De invloed van de leidingen op de stabiliteit van de nieuwe waterkering wordt beschouwd in het prioritaire dijkverbeteringsproject en meegenomen in het ontwerp van de nieuwe waterkering. De benodigde ontgravingen voor het aanleggen en verwijderen van de leidingen hebben wel invloed op de stabiliteit van de waterkering. De ontgravingen zijn echter van tijdelijke aard en conform voorschrift 11 dient het werk zodanig te worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast. Conform voorschrift 13 dienen de leidingen te voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.

Voor de aanleg van de nieuwe leiding wordt een nodulaire gietijzeren leiding toegepast die minimaal gelijkwaardige of zwaardere is uitgevoerd dan de bestaande AC leiding waardoor de kans op leidingbreuk zeer klein is. Er zijn geen nadelige effecten op stabiliteit van de waterkering te verwachten.

- Stabiliteit en piping
De invloed van de leidingen op de stabiliteit van de nieuwe waterkering wordt beschouwd in het prioritaire dijkverbeteringsproject en meegenomen in het ontwerp van de nieuwe waterkering. Dit is afdoende geborgd. Eventuele piping zal niet aanwezig zijn omdat de leiding de waterkering niet kruist en de aanwezige mantelbuis onder de Aijenseweg wordt afgedicht.
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid
Conform voorschrift 11 dient de bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering volledig hersteld te worden. Indien inzaaien met een soortenrijk graszaadmengsel van toepassing is, is het toegestaan om dit af te stemmen met het prioritaire dijkverbeteringsproject.

- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie
De nieuwe leidingen liggen ingegraven. Hierdoor liggen deze niet in de weg bij de uitvoering van onderhoud en inspectie van de waterkering.
Leidingen die niet langer gebruikt worden moeten conform voorschrift 12 verwijderd worden en hebben na verwijderen geen invloed op de uitvoering van onderhoud en inspectie van de waterkering.

- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering
De verlegging van de kabels en leidingen is benodigd om het prioritaire dijkverbeteringsproject plaats te kunnen laten vinden. Kabels en leidingen zijn in kader van deze dijkverbetering waar mogelijk uit het dijktracé verwijderd maar liggen op diverse locaties wel binnen het profiel van vrije ruimte. Het betreft een weloverwogen keuze die in het prioritaire dijkverbeteringsproject is genomen om op deze locaties het bestaande leidingtracé te volgen.
In het prioritaire dijkverbeteringsproject is conform de toentertijd geldende wetten en regels uitgegaan van een beschermingsniveau 1:250 per jaar. Vanaf 1 januari 2017 geldt de nieuwe normering voor de waterveiligheid welke is vastgelegd in de waterwet. Voor normtraject 59-1 is hierin de signaleringswaarde gesteld op een frequentie van 1:300 per jaar met een ondergrens frequentie 1:100 per jaar. Bovenstaande in acht nemend zal naar alle waarschijnlijkheid voor 2050 een dijkversterking plaats vinden.

Aangezien de leiding niet onder de waterkering door gelegd wordt zullen naar alle waarschijnlijkheid de leiding in een volgend dijkversterking kunnen blijven liggen.

- periode van uitvoeren van activiteiten
De periode van uitvoering zal plaatsvinden buiten het gesloten seizoen van 15 oktober t/m 15 maart.

- staat van onderhoud van vergund object
NV Waterleiding Maatschappij Limburg is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kabels en leidingen.

- verwijderbaarheid van vergund object
Conform voorschrift 12 dienen de leidingen verwijderd te worden als ze niet langer gebruikt worden.

- buiten gebruik stelling van object
De leiding zijn door NV Waterleiding Maatschappij Limburg buiten gebruik te stellen.

Belangenafweging:

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het waterschap Limburg heeft op 26 juni 2018 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z16356. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer 2018-D154799

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 20 augustus 2018 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd met 8 weken. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder documentnummer 2018-D169811.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2018-D170660:

1. Begripsbepalingen
2. Tekening "Wijziging Leidingnet Aijenseweg", WML, plotdatum 01-06-2018, Bladnr. 1 van 3, projectnummer AL-2901
3. Tekening "Wijziging Leidingnet Aijenseweg", WML, plotdatum 03-05-2018, Bladnr. 2 van 3, projectnummer AL-2901
4. Tekening "Wijziging Leidingnet Aijenseweg", WML, plotdatum 03-05-2018, Bladnr. 3 van 3, projectnummer AL-2901
5. Tekening "Aanpassingen waterleiding Eiland van Bergen Aijenseweg gemeente Bergen", WML, datum 03-05-2018, projectnummer 2018-002, versie 001 d.d. 12-03-2018
6. Tekening "Aanpassing HL Aijenseweg te Bergen, wegekruising Aijenseweg", WML, datum 31-07-2018, tek.nr. 2018-002-TEK-KL-01-v1.0, projectnr. 2018-002, versie 001
7. Meetbestek
8. Objectenboek

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2018-D170660.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 26 juni 2018;
- 'beschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijde van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken tot 20 meter uit de grens van de waterkering, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'bouwwerk': elke constructie van hout, steen of ander materiaal, die op de plaats van bestemming, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
- 'buitenbeschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijden van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken vanaf de grens van de beschermingszone tot 20 meter daarbuiten, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'kernzone': de zone tussen de grens van de waterkering aan de rivierzijde en de grens van de waterkering aan de landzijde van de waterkering, zoals is aangegeven in de legger;
- 'keurzone': de zone inhoudende de kernzone en de aan weerszijden van de kernzone gelegen beschermingszone en buitenbeschermingszone;
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor de waterkering zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'profiel van vrije ruimte': de ruimte als vastgelegd in de legger ter weerszijde van, boven en onder een waterstaatswerk of een toekomstige waterstaatswerk die naar het oordeel van de beheerder nodig is om toekomstige verbeteringen aan de waterkering te kunnen realiseren;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterkering': kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede waterkerende functie hebben;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Bijlage 2: Tekening "Wijziging Leidingnet Aijenseweg", WML, plotdatum 01-06-2018, Bladnr. 1 van 3, projectnummer AL-2901

Bijlage 3: Tekening “Wijziging Leidingnet Aijenseweg”, WML, plotdatum 03-05-2018, Bladnr. 2 van 3, projectnummer AL-2901

Bijlage 4: Tekening “Wijziging Leidingnet Aijenseweg”, WML, plotdatum 03-05-2018, Bladnr. 3 van 3, projectnummer AL-2901

Bijlage 5: Tekening “Aanpassingen waterleiding Eiland van Bergen Aijenseweg gemeente Bergen”, WML, datum 03-05-2018, projectnummer 2018-002, versie 001 d.d. 12-03-2018

**Bijlage 6: Tekening "Aanpassing HL Aijenseweg te Bergen, wegkruising Aijenseweg", WML,
datum 31-07-2018, tek.nr. 2018-002-TEK-KL-01-v1.0, projectnr. 2018-002, versie 001**

Bijlage 7: Meetbestek

Bijlage 8: Objectenboek

SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Leiding aanleggen middels open ontgraving	
Materiaal	Nodulair Gietijzer	
Afmetingen / diameter	DN100	
Coördinaten	Start verlegging X: 200085,73 Y: 400324,73	Einde verlegging X: 199713,26 Y: 401331,37
Afsluiter	Nee /spindel/ terugslagklep	
Vergunning of melding nummer	2018-Z16356	
Gerealiseerd	Planvorming / gerealiseerd	
Leggerobject	Ja /nee	
Calamiteitenobject	Ja /nee	
Bedieningsplichtig	vergunninghouder / waterschap / anders	
Onderhoudsplichtig	vergunninghouder / waterschap / anders	
Tekening	2018-D154237, 2018-D154239, 2018-D154241, 2018-D171326 en 2018-D171417	
Foto's	n.v.t.	