

## Ventilatie Liftschacht

De liftschacht wordt voorzien van de benodigde ventilatie volgens bouwbesluit d.m.v. een dakdoorvoer

### Afdeling 3.6. Luchtverversing

#### § 3.6.1. Nieuwbouw

##### Artikel 3.32. Luchtverversing overige ruimten

3. Een schacht voor een lift heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste  $3,2 \text{ dm}^3/\text{s}$  per  $\text{m}^2$  vloeroppervlakte van die liftschacht.

#### § 3.6.2. Bestaande bouw

##### Artikel 3.39. Luchtverversing overige ruimten

2. Een schacht voor een lift heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit van ten minste  $3,2 \text{ dm}^3/\text{s}$  per  $\text{m}^2$  vloeroppervlakte van die liftschacht.

