



  
Tweede Walstraat 14  
6511 LV Nijmegen  
Telefoon 024-7517700  
E-mail info@odrn.nl

Distributiecentrum Mainfreight Docks NLD

Postbus 18  
7040 AA 's-HEERENBERG

Postadres  
Postbus 1603  
6501 BP Nijmegen

Datum  
6 september 2018

Ons kenmerk  
OD50 /  
W.Z18.100321.02 /  
D180886508

Contactpersoon

Onderwerp  
Goedkeuring Uitgangspuntendocument

Datum uw brief

Telefoonnummer

Adres  
Meilandsedijk 4 te 's-Heerenberg

Geachte ,

Conform voorschrift 4.8.7 en 4.8.10 van de publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (versie 1.0 september 2016) (verder: PGS15: 2016) hebben wij op 3 januari 2018 de volgende rapportages ontvangen:

- Inspectierapport IB SPI-BGI-BMOI 80660 VAN Normec d.d. 01-12-2017;
- Nota van aanvullingen 16.067NVA1, versie 1.4, d.d. 08-12-2017 van De Brand1heid te Luttenberg;
- Overzicht akkoordverklaring op nota van aanvullingen, versie 1.4 d.d. 11-12-2017;

In de nota van aanvullingen zijn de wijziging van de oorspronkelijke uitgangspunten van het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem (VBB-systeem) van het bestaande opslaggebouw beschreven. Tevens is de in het inspectierapport de jaarlijkse inspectie van de uitgangspunten van het basisontwerp van het VBB-systeem beschreven.

Het betreft een VBB-systeem in het bedrijfspand "Mainfreight", gelegen aan de Meilandsedijk 4, te 's-Heerenberg.

De rapportages zijn door de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en ons (namens het bevoegd gezag) beoordeeld. (d.d. 28 juni 2018, kenmerk 18-39712/18-056737)  
De beoordeling van het document heeft plaatsgevonden aan de hand van de verplichte onderdelen van de PGS15: 2016 en het eerder beschreven basisontwerp van de sprinklerinstallatie.

Inspectierapport BVI "basisontwerp VBB sprinklersysteem"  
ref. MBN/71662 dd 09-01-2017 met "Ja-conclusie"

### **Overwegingen**

Uit de nota van aanvulling op de hieronder genoemde documenten blijkt dat het doel (het detecteren, signaleren en beheersen van een beginnende brand) van het aanwezige VBB-systeem voldoende geborgd is. Verder is de sprinkler uitgevoerd conform de normen die gelden voor de werkelijke situatie.

Het gaat hierbij om een aanvulling op:

- Uitgangspuntendocument "sprinkler- en blusschuimbeveiliging" versie 2.3 dd 05-01-2017;

## **Omgevingsdienst Regio Nijmegen**

Afdeling Vergunningverlening

- Inspectierapport BVI "basisontwerp VBB blusschuimsysteem" Ref. MBN/71724 dd 09-01-2017 met "Ja-conclusie";
- Uitgangspuntendocument "Gasblusinstallatie serverruimte", versie 2.3 dd 05-01-2017
- Inspectierapport BVI "basisontwerp VBB blusgasstyeem met blusstuursysteem" Ref. MBN/71725 dd 09-01-2017 met "Ja-conclusie";
- Programma van Eisen "brandmeld- en ontruimingsinstallatie", versie 2.5 dd 13-01-2017;
- Inspectierapport BVI "brandmeld- en ontruimingsstyeem" Ref. OCK/71890 dd 13-01-2017 met "Ja-conclusie".

### **Conclusie**

Het Inspectierapport IB SPI-BGI-BMOI 80660 VAN Normec d.d. 01-12-2017 en de Nota van aanvullingen 'De Brandheid' 16.067NVA1 d.d. 08-12-kunnen worden goedgekeurd.

### **Besluit**

Wij besluiten de door Distributiecentrum Mainfreight Docks NLD voorgelegde documenten goed te keuren.

In de Bijlage 'Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening' is de aangegeven wie en waar bezwaar kan worden gemaakt tegen dit besluit.

### **Publicatie**

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via <https://www.gelderland.nl/Bekendmakingen>.

### **Vragen**

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met

Hoogachtend,

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

, Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst

Regio Nijmegen

Bijlage:

- 'Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening'

Afschrift aan:

## BIJLAGE

### **Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening**

#### *Bezwaarmogelijkheid*

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

#### *Voorlopige voorziening*

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

#### *Informatie*

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl/digitaaloket](http://www.gelderland.nl/digitaaloket)). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.