

Watervergunning

Voor een kleine onttrekking grondwater

Datum besluit: 14 september 2018

Vergunninghouder	
Adres	Gagelgoorsedijk 15
Woonplaats	Veldhoven
Dossiernummer	Z50823

Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen van [REDACTED]. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6.4 en 6.5 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor volgens Artikel 3.10 Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist. De aanvraag is op 29 juni 2018 onder OLO nummer 3733531 binnen gekomen en geregistreerd onder nummer Z50823/O99882.

De aanvraag heeft betrekking op:

- Het verplaatsen van een grondwateronttrekking voor drinkwater pluimvee.

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door Van Dun Advies B.V.

Basisgegevens uit de aanvraag

Het project betreft de verplaatsing grondwateronttrekking wegens overheidsplannen aanleg N69. De verplaatsing is van adres Gagelgoorsedijk 15 te Veldhoven naar Schaiksedijk 12 te Riethoven. De nieuwe locatie is op de perceel, kadastraal bekend als Riethoven, sectie D, nummer(s)1153.

Het maximaal aangevraagde onttrekkingsdebiet bedraagt 8 m³/ uur op een diepte van 160 meter beneden maaiveld (m-mv). De te verplaatsen put ligt in Attentiegebied. De nieuwe put aan de Schaiksedijk 12 in Riethoven wordt ook in Attentiegebied geplaatst.

Overwegingen

Het verplaatsen van een grondwateronttrekking voor drinkwaterpluimvee op 160 m-mv diepte is vergunningsplichtig volgens artikel 3.10 en artikel 6.4 van Keur Waterschap De Dommel 2015.

De aanvraag wordt getoetst aan beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater artikel 22.6 “vergunningenbeleid kleine onttrekkingen” In deze beleidsregel staat dat voor een onttrekking met pompcapaciteit van niet meer dan 10 m³ uur een put dieper dan 57 m-mv een nieuwe vergunning niet wordt verleend. Bij uitzondering kan een diepere put worden vergund indien het een bestaande put betreft die op last van overheidsingrijpen verplaats moet worden, en de put een doel dient die het afwijken van de algemene lijn rechtvaardigt en het voor dat doel daadwerkelijk noodzakelijk is een diepere put te slaan. Ook moet de put buiten bescherm gebied waterhuishouding liggen.

Voor de aanleg van de N69 is het perceel aan de Gagelgoorsedijk 15 in Veldhoven nodig. Er is een nieuwe perceel gevonden aan de Schaiksedijk 12 in Riethoven waar het bedrijf naar toe verplaatst kan worden. Hier wordt opnieuw pluimvee gehouden. Het pluimvee heeft water nodig waar een beperkte hoeveelheid ijzer in zit. Hierdoor moet de nieuwe grondwateronttrekking minimaal op 160 m-mv diepte worden uitgevoerd. In de beleidsregels staat dat een vergunde put die op last van overheidsingrijpen verplaats moet worden is toegestaan mits de put niet in beschermd gebied waterhuishouding word geslagen. De nieuwe dieptewaterbron komt in Attentiegebied te liggen.

De vergunning, die in het verleden is verleend door Provincie Noord-Brabant met nummer 737314, wordt ingetrokken omdat deze put wordt verplaatst. Daarom moet de oude put aan de Gagelgoorsedijk 15 in Veldhoven worden afgedicht conform algemene regel artikel 34.2 van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur Waterschap De Dommel 2015, de Algemene regels en de Beleidsregels Keur Waterschap De Dommel 2015, besluit het dagelijks bestuur:

- [REDACTED] een vergunning te verlenen voor het verplaatsen van een grondwateronttrekking.
- Deze grondwateronttrekking wordt gebruikt voor drinkwater pluimvee en hobbydieren.
- De vergunning met nummer 737314 d.d. 19 april 2002 in te trekken op het moment de nieuwe grondwateronttrekking in gebruik wordt genomen.
- De vergunning heeft betrekking op de volgende grondwaterput(ten):

X-coördinaat	Y-coördinaat	Beschermde gebied	grondwaterdeelgebied
152367	374262	Attentiegebied	Westelijke Zandgronden

De locaties van de putten zijn ingetekend op een kaart die is opgenomen als bijlage 1 van de vergunning.

- Aan dit besluit de volgende voorschriften te verbinden.

Voorschriften

1. De pompcapaciteit mag maximaal 8 m³ per uur bedragen.
2. Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan noodzakelijk is.
3. Put mag niet dieper geplaatst worden als 160 m-mv.
4. Nieuwe put niet eerder in gebruik nemen voordat de oude put is afgedicht.

Ondertekening

Boxtel, 14 september 2018
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen

Bijlage 1 Kaart met putlocaties

