

Watervergunning

Z50242

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 25 mei 2018 een aanvraag ontvangen van Maatschap Kerkebogten, Dijk 16, 5521AX te Eersel. De aanvraag is voor een wijziging van de vergunning met nummer Z7697/O9433. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 3692163. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z50242. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende wijzigingen.

- A. het dempen van watergangen;
- B. het aanleggen van watergangen en wadi's;
- C. het aanleggen van stuwen;
- D. het afvoeren van water afkomstig van verhard oppervlak.

De activiteiten vinden plaats op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Eersel, sectie M, nummers 1987, 2031, 2032, 2085 en 2128. De activiteiten vinden plaats in en nabij watergangen, die bij het waterschap bekend zijn onder RN23TV en RN22AA, respectievelijk een B-water en een A-water. De werkzaamheden/activiteiten zijn gelegen in de buurt van de Houtwal en de Hoogstraat te Eersel.

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door Civil Support B.V..

De aanvrager is op 14 augustus 2018, per brief met U-nummer 64757, op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 5 september 2018 aan de aanvraag toe te voegen. De uiterste indieningsdatum is daarna in een telefonisch onderhoud met één dag verlengd.

De ontbrekende gegevens zijn op 5 september 2018 ontvangen en geregistreerd onder nummer O101482.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Het dempen van water, het graven van water en de aanleg van wadi's is getoetst aan Beleidsregel 6 "Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen". Op basis van deze beleidsregel moet bij een demping de afname van bergingscapaciteit van het watersysteem volledig worden gecompenseerd. Op basis van de aanvraag wordt het totaal aan demping (187 m^3) volledig gecompenseerd door het graven van nieuw water en/of waterberging.

De aanvraag is tevens getoetst aan Beleidsregel 13 "Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak".

De extra toename van verhard oppervlak bedraagt 1.855 m^2 . De extra benodigde berging hiervoor bedraagt 110 m^3 .

De in de vergunning met nummer Z7697/O9433 vergunde berging bedroeg 1.532 m^3 . Ten gevolge van de wijzigingen bedraagt het totaal van de benodigde berging nu: $1.532 + 187 + 110 = 1.829 \text{ m}^3$. De aanvraag tot wijziging voorziet in een maximale berging van 1.830 m^3 . Deze aangevraagde berging is voldoende.

Ten behoeve van het creëren van waterberging is plaatsing van stuwen noodzakelijk. De plaatsing van stuwen en het aanbrengen van uitstroomvoorzieningen zijn meldingsplichtig op basis van de Keur Waterschap de Dommel 2015.

Een stuw moet voldoen aan de Algemene Regel 9 "Stuwen". De stuwen en de drempelhoogten staan op tekening met nummer "R05-bovenaanzicht wijzigingen".

Het aanbrengen van uitstroomvoorzieningen moet voldoen aan de Algemene Regel 14 "Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen".

Leidend voor de vergunning zijn de bijgevoegde tekeningen met kenmerken: "R05-bovenaanzicht wijzigingen" en "R06-dwarsprofielen gewijzigde wateren".

De aangevraagde activiteiten en werken passen binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel. Er bestaat derhalve geen bezwaar om de vergunning met nummer Z7697/O9433 te wijzigen conform de aanvraag.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur de vergunning met nummer Z7697/O9433 te wijzigen.

1. Het dagelijks bestuur besluit de gevraagde wijzigingsvergunning als bedoeld in artikel artikel 3.1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Maatschap Kerkebogten, Dijk 16, 5521AX te Eersel.
De vergunning heeft betrekking op:
 - A. het dempen van watergangen;
 - B. het aanleggen van watergangen en wadi's;
 - C. het afvoeren van water afkomstig van verhard oppervlak, in en nabij de watergangen RN23TV en RN22AA, op de percelen kadastraal bekend als gemeente Eersel, sectie M, nummers 1987, 2031, 2032, 2085 en 2128, onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Graven van wateren

1. De wateren moeten worden gegraven overeenkomstig de tekeningen "R05-bovenaanzicht wijzigingen" en "R06-dwarsprofielen".
2. Het onderhoud van de wateren berust bij de vergunninghouder.

Dempen (B-water)

3. De watergang moet worden gedempt overeenkomstig de tekening "R05-bovenaanzicht wijzigingen".
4. Op de plaats waar het te dempen oppervlaktewaterlichaam uitmondt in een ander oppervlaktewaterlichaam dient het talud van dat oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en ingezaaid met gras.

Bergings-/infiltratievoorziening (wadi)

5. De bergings-/infiltratievoorziening moet zodanig worden aangelegd dat deze voldoet aan de tekeningen "R05-bovenaanzicht wijzigingen" en "R06-dwarsprofielen".
6. Het (bouwkundig) onderhoud ter instandhouding van de bergings-/infiltratievoorziening, is ten laste van de vergunninghouder.

Boxtel, 24 september 2018
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen