



Gemeente Breda

Bijlage 18 bij besluit

Z2018-003985-V1

V&L

Berekening noodoverlopen:

Dakoppervlak is 416 m^2 .

6 st. noodoverlopen van 400 mm^1 breed op 40 mm^1 boven het dakoppervlak = $2,4 \text{ m}^1$

$$h_{nd} = (416 : 2,4)^{\frac{2}{3}} = 31 \text{ mm}^1.$$

Stijghoogte = $40 + 31 = 71 \text{ mm}^1 < 100 \text{ mm}^1$, dus voldoet.