

# WATERVERGUNNING

## 2018-018279/D2018-09-000048



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

## 1 Procedure

Datum vergunning: 11 oktober 2018  
Datum aanvraag: 27 augustus 2018  
OLO nummer: 3865237  
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht  
Procedure opgeschort: nee  
Aanvrager en Vergunninghouder: Gemeente Westland, Laan van de Glazen Stad 1, 2672TA Naaldwijk  
Locatie activiteit: Hoofdstraat/Lee-oever tussen Kerklaan en Bleijenburg, de Lier  
Betreft: Kadeverlegging van Hoofdstraat naar de Lee-oever De Lier

## 2 Overwegingen

### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

### Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit:

- dat na het aanbrengen van de gronden met klei (cat. II), de kruin op een hoogte van NAP +0,25 m ligt. Deze hoogte biedt voldoende bescherming tegen peilstijging in het primaire boezemwater en tegen golfoverslag.
- dat de aan te leggen regionale waterkering voldoende bescherming biedt tegen de andere faalmechanismen.
- dat de regionale waterkering zal worden opgenomen in het onderhoudsprogramma voor buitengewoon onderhoud van Delfland. Het reguliere (dagelijks) onderhoud zal worden uitgevoerd door de onderhoudsverplichtingen, zoals opgenomen in de legger Waterkeringen.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

### Kadeverlegging

Delfland is met de gemeente Delfland jaren in gesprek geweest om de regionale waterkering te verleggen van de Hoofdstraat naar de Lee-oever tussen de Kerklaan en Bleijenburg in De Lier. Hieraan zit een tweeledig doel:

1. Woningen langs de Lee-oever staan momenteel buitendijks en ondervinden momenteel geen bescherming tegen peilstijgingen in het primaire boezemwater. Door de aanleg van de regionale waterkering langs de Lee-oever, zal naar verwachting peilstijgingen in het primaire boezemwater niet meer leiden tot inundatie van de naastgelegen percelen.
2. De regionale waterkering in de Hoofdstraat voldoet niet aan de hoogte-eis. Het op de hoogte brengen van deze regionale waterkering is gecompliceerd en heeft een grote impact op de omgeving, omdat deze door het stedelijk gebied van de kern De Lier loopt. Deze opgave vervalt met de verlegging van de regionale waterkering.

**Onderhoud**

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. Na de juiste uitvoering, de consolidatie, het onherroepelijk worden van de leggerwijziging en de opname van de aan te leggen regionale waterkering, gaan deze standaard bepalingen van het onderhoud in.

**Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

**Andere belangen**

Bij het omleggen zijn de belangen zijn de eigenaren, bewoners en gebruikers van de naastgelegen percelen betrokken. Zij krijgen het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszone van de regionale waterkering over hun percelen te liggen.

Delfland heeft aan de gemeente Westland gevraagd de belanghebbenden goed te informeren over de consequenties van een waterkering en de bijbehorende beschermingszone op de percelen. De belangrijkste twee juridische beperkingen voor dit moment zijn de meldings- en vergunningplicht op basis van de Waterwet en het gebruik van de percelen in deze zoneringen op basis van de beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014.

Bij Delfland zijn geen andere waterstaatkundige belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure, naast die van de eigenaren, bewoners en gebruikers van de percelen die binnen de zoneringen van de regionale waterkering vallen.

**Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

### 3 Voorschriften

#### 3.1 Algemene voorschriften

##### 3.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.

- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

### 3.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

## 3.2 Oppervlaktewateren

### 3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund en staan vermeld in de voorschriften.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

## 3.3 Waterkeringen

### 3.3.1 Verleggen en ophogen waterkering

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 3 Het aan te brengen profiel van de nieuwe waterkering moet de volgende afmetingen hebben: een kruinbreedte van 2,0 m op de hoogte van ten minste van NAP +0,10 m (bij aanleg NAP +0,25 m), met een binnentalud van 1:3 en een buitentalud van 1:1.
- 4 De aanlegvormgeving moet plaatsvinden overeenkomstig de tekeningen met de nummers 417852-DP-3-0001, bladen 1 t/m 14, wijzigingsnummer D1 van 07-06-2018.
- 5 Voor de hoogteligging van de kruin wordt rekening gehouden met de natuurlijke bodemdaling voor tien jaar.
- 6 De nieuwe waterkering moet erosiebestendig worden bekleed.
- 7 De grond onder de nieuwe waterkering moet vooraf worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.
- 8 De nieuwe waterkering moet worden gemaakt met een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei categorie II moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.07.
- 9 De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.
- 10 De bestaande waterkering is niet opgeheven, voordat de nieuwe regionale waterkering de waterkerende functie heeft overgenomen met goedkeuring van Delfland en de leggerwijziging hiertoe in werking is getreden.

### 3.4 Werken

#### 3.4.1 Tijdelijk ponton

- 1 Het ponton is toegestaan voor een periode van maximaal vier maanden binnen de uitvoeringstermijn van de watervergunning.
- 2 Het ponton met materieel wordt in drijvende staat gehouden, kan altijd vrij meebewegen met het heersende waterpeil en kan de stroming in het primaire boezemwater weerstaan.
- 3 Het ponton mag een afmeting hebben van maximaal 11,0 m lang en 4,8 m breed zijn; de diepgang mag maximaal 0,50 m zijn.
- 4 Het ponton mag alleen worden toegepast met de langszijde in de stroomrichting van het primaire boezemwater.
- 5 Aan de vaarwegzijde van het ponton mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het varen of het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam hinderen.
- 6 Aan elke eind van een werkdag moet het ponton met de lange zijde zo strak mogelijk tegen de kade worden afgemeerd en mag met de buitenste zijde niet verder dan 5 m in de watergang reiken.
- 7 Langszij het ponton mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
- 8 Er worden maatregelen getroffen om zoveel mogelijk te voorkomen dat stoffen of ander soort vervuiling in de watergang terecht komen.
- 9 Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van het ponton moeten worden verwijderd.

### 4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de gemeente Westland, voor het:
  - aanleggen van een dijklichaam met de status regionale waterkering binnen traject 243 onder voorbehoud van de opschortende voorwaarde, dat leggerwijziging nr. 1367876 hiertoe definitief in werking is getreden;
  - het gebruik van een ponton ten behoeve van de aanleg van een dijklichaam en hieraan verwante werkzaamheden.
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - tekeningen met de nummers 417852-DP-3-0001, bladen 1 t/m 14, wijzigingsnummer D1 van 07-06-2018;
  - tekeningen met de nummers 417852-S-3-0001, bladen 1 t/m 4, wijzigingsnummer D2 van 15-06-2018;
  - tekeningen met de nummers 417852-OW-3-0001, bladen 1 t/m 5, wijzigingsnummer D1 van 07-06-2018.

### 5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

## Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

### Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

#### **Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

#### **Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

### Privacy

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelaland.nl](http://www.hhdelaland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelaland.nl](mailto:loket@hhdelaland.nl)
- website: [www.hhdelaland.nl](http://www.hhdelaland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.