




Tweede Walstraat 14
6511 LV Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Datum
15 oktober 2018

Ons kenmerk
OD50 /
W.Z17.102599.01/
D180928787
Datum uw brief

Contactpersoon

Telefoonnummer

Onderwerp
Goedkeuring Uitgangspuntendocument
Tankenpark 14/15

Adres
Papensteeg 95, te Tiel

Geachte,

Conform voorschrift 8.8.10 van de vigerende vergunning d.d. 19 juni 2017 (kenmerk: W.Z14.005676.02) hebben wij op 25 juli 2018 respectievelijk 29 augustus 2018 de volgende rapportages (UPD en inspectierapport) ontvangen:

- Tankenpark 14/15 d.d. 18-07-2018 (Incendio met nr 02603-02-UPD-01vl.4)
- inspectierapport basisontwerp nr. 01027-14/15-04-bso-01B (tankenparken 14 en 15) d.d. 20 augustus 2018 met "Ja-conclusie".

In het UPD zijn uitgangspunten van het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblus-systeem (VBB-systeem) van Tankenpark 14/15 beschreven. De rapportages zijn door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (d.d. 27 juli 2018, kenmerk Z/VRGZ/18016705) en ons (namens het bevoegd gezag) beoordeeld.

De beoordeling van het document heeft plaatsgevonden aan de hand van de beschreven uitgangspunten die staan vermeld in de PGS 31: "Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties" versie 1.0 2018) (verder PGS31: 2018), aangezien deze PGS de beste beschikbare techniek geeft.

Overwegingen

Uit het UPD blijkt dat het doel (het detecteren, signaleren en beheersen van een beginnende brand) van het aanwezige VBB-systeem voldoende geborgd is. Verder is de sprinkler uitgevoerd conform de normen die gelden voor de werkelijke situatie.

Opvang product- en bluswater

In de voorschriften van de vigerende vergunning d.d. 17 juni 2017 (kenmerk: W.Z14.005676.02) is vermeld dat een enkelwandige tank moet zijn omgeven door een opvangvoorziening met een inhoud van minimaal 110% van de inhoud van de tank. De opvangvoorziening dient ook nog 10 % van de inhoud van de overige tanks te kunnen bevatten.(8.2.2) Tevens dient rekening gehouden te worden met de opvang van het koelwater. Uitgangspunt hierbij is dat de capaciteit van de opvangvoorziening voldoende moet zijn om - naast de hoeveelheid benodigde productopvang - gedurende 60 minuten koelwater op te vangen (8.8.6).

In voorschrift 8.8.7 staat dat u binnen anderhalf jaar nadat de vergunning in werking is getreden een plan van aanpak moet indienen op welke wijze en binnen welke termijn voldoende product- en bluswateropvang is gerealiseerd.

Uit het UPD blijkt dat niet wordt voldaan aan het uitgangspunt dat er voldoende opvang capaciteit is. In het UPD wordt verwezen naar vorengenoemd voorschrift. De gestelde termijn in dit voorschrift, voor het indienen van de plan van aanpak, is nog niet verlopen. Uit het nog in te dienen plan van aanpak zal blijken of nadere maatregelen getroffen dienen te worden. Het plan van aanpak wordt ter beoordeling aan het bevoegde gezag voorgelegd.

Als wordt voldaan aan voorschrift 8.8.7 en de nodige maatregelen zijn getroffen wordt voldaan aan de beschreven uitgangspunten die staan vermeld in de PGS 31: 2018.

Conclusie

Gezien dat uit het UPD blijkt dat het doel (het detecteren, signaleren en beheersen van een beginnende brand) van het aanwezige VBB-systeem voldoende geborgd is, kan het UPD van Tankenpark 14/15 d.d. 18-07-2018 (Incendio met nr 02603-02-UPD-01vl.4) en het inspectierapport basisontwerp nr. 01027-14/15-04-bso-01B (tankenparken 14 en 15) d.d. 20 augustus 2018 met "Ja-conclusie" onder voorwaarden worden goedgekeurd. Dit ondanks dat er nog geen plan van aanpak is ingediend, omdat op dit moment aan de vereisten in de vigerende vergunning wordt voldaan.

Besluit

Wij besluiten de door PPG Coatings B.V. voorgelegde documenten goed te keuren ervan uitgaande dat tijdig wordt voldaan aan voorschrift 8.8.7 en voldoende inzicht wordt gegeven in:

- De samenstelling van de in potentie bodem verontreinigende stoffen;
- De mate en het risico dat deze stoffen in het grond- en oppervlaktewater terecht komen;
- Inzicht of bij een eventuele brand sprake is van een belemmering voor de hulpdiensten (vanwege eventuele brandende vloeistof door overlopen opvangvoorziening);
- Inzicht in mogelijk te nemen maatregelen en/of voorzieningen om overloop van de opvang product- en bluswater te voorkomen. Indien het niet mogelijk is om te voldoen aan de vereiste bluswater- en product opvang, dient inzicht te worden gegeven waarom dit niet mogelijk is.

In de Bijlage 'Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening' is de aangegeven wie en waar bezwaar kan worden gemaakt.

Publicatie

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via <https://www.gelderland.nl/Bekendmakingen>.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met telefoonnummer: 024 – 751 7700.

Hoogachtend,

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

/
Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bijlage:

- 'Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening'

BIJLAGE

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Informatie

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaaloket). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.