

Activiteitenbesluit milieubeheer

Beschikking maatwerkvoorschriften:

[REDACTED]

Lozingsadres:

[REDACTED]

Kraggenburg

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
www.zuiderzeeland.nl



UW WATERSCHAP

INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMENE REGELS.....	1
2.	MAATWERKVOORSCHRIFTEN	3
2.1.	Aanhef	3
2.2.	Besluit.....	3
2.3.	Maatwerkvoorschriften	4
2.4.	Toelichting op de maatwerkvoorschriften	4
2.5.	Ondertekening.....	7
	BIJLAGEN	

1. Algemene regels

De belangrijkste regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van toilet en kraan met bezinkputje in de schuur aan de [REDACTED] te Kraggenburg zijn hieronder weergegeven. Het Activiteitenbesluit milieubeheer is aan wijzigingen onderhevig. Indien onderstaande artikelen wijzigen, zijn de laatste wijzigingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer van kracht en komen onderstaande artikelen te vervallen. Voor de complete tekst van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de regels die voor de door u uit te voeren activiteiten van toepassing zijn, wordt u verwezen naar de internetsite van de overheid: www.wetten.overheid.nl

Activiteitenbesluit milieubeheer

Afdeling 2.1 Zorgplicht

Artikel 2.1

1. Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan:
 - d. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam;
4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste en derde lid, maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit niet uitputtend is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden dat de door degene die de inrichting drijft dan wel degene die loost, te verrichten activiteiten worden beschreven alsmede dat metingen, berekeningen of tellingen moeten worden verricht ter bepaling van de mate waarin de inrichting dan wel het lozen, bedoeld in het derde lid, nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt.

Afdeling 3.1 Afvalwaterbeheer

§ 3.1.4 Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie

Artikel 3.4

1. Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van huishoudelijk afvalwater en het behandelen van dit afvalwater voorafgaand daaraan. Het lozen van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam of op of in de bodem is toegestaan indien het lozen plaatsvindt buiten een bebouwde kom of binnen een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater wordt geloosd met een vervuilingswaarde van minder dan 2000 inwonerequivalenten en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk waarop kan worden aangesloten meer bedraagt dan:
 - a. 40 meter bij niet meer dan 10 inwonerequivalenten.
2. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
 - a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt; en
 - b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.

Artikel 3.5

5. In afwijking van artikel 3.5, eerste lid, kan het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, op een daartoe strekkende aanvraag voor een door hem vast te stellen termijn bij maatwerkvoorschrift bepalen dat bij het lozen niet aan de in dat lid genoemde waarden hoeft te worden voldaan. Het bevoegd gezag kan daarbij:
 - a. andere waarden vaststellen;
 - b. bepalen dat het huishoudelijk afvalwater door een aangegeven zuiveringsvoorziening dient te worden geleid.
6. Het te lozen huishoudelijke afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

2. Maatwerkvoorschriften

ZZL/PPAWP-L/2018/551695

MAATWERKBESCHIKKING

OP BASIS VAN HET ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER VAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND VOOR DE LOZING VAN HUISHOUDELIJK AFVALWATER AFKOMSTIG VAN [REDACTED] AAN DE [REDACTED] TE KRAGGENBURG

2.1. AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft besloten over te gaan op het ambtshalve verlenen van een beschikking aan [REDACTED], [REDACTED] te Kraggenburg op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) voor het lozen van gezuiverd huishoudelijk afvalwater, afkomstig uit de schuur, via een minder vergaande zuiveringsvoorziening en voor het lozen van het grijze afvalwater zonder een zuiveringsvoorziening, rechtstreeks in oppervlaktewater.

Het voornemen tot het ambtshalve verlenen van de beschikking is middels de brief van 23 februari 2018 met kenmerk PPAPWP-L/2018/528160 aan [REDACTED] bekendgemaakt. In de genoemde brief is aangegeven dat u in de gelegenheid bent gesteld om op het voornemen te reageren. U hebt hiervan geen gebruik gemaakt.

Op 23 januari 2012 is door Waterschap Zuiderzeeland een ontheffing afgegeven, kenmerk ZZL/EWK/VV/2012/146233, betreffende het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van het particuliere huishouden aan de [REDACTED] te Kraggenburg, via een minder vergaande zuiveringsvoorziening en voor het lozen van het grijze afvalwater zonder een zuiveringsvoorziening rechtstreeks in oppervlaktewater.

Gebleken is dat tevens een geringe hoeveelheid bedrijfsafvalwater op de septic tank wordt geloosd. Dit betreft lozing van het toilet uit de schuur waarvan de aanvoer is aangesloten op de septic tank. De lozing van huishoudelijk afvalwater vanuit het bedrijf is minder dan 1 vervuilingseenheid. Daarnaast is een kraan met bezinkputje in de schuur aanwezig, voornamelijk voor het wassen van handen, waarvan het afvalwater rechtstreeks in oppervlaktewater wordt geloosd.

Naar aanleiding van bovenstaande worden aan de lozing van gezuiverd huishoudelijk afvalwater, afkomstig uit de schuur, maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer gesteld.

2.2. BESLUIT

Gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I.** Aan [REDACTED] te Kraggenburg een beschikking met maatwerkvoorschriften te verlenen op grond van artikel 3.5, vijfde lid onder b juncto artikel 2.1 vierde lid van het Activiteitenbesluit, voor de lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig vanuit de inrichting aan de [REDACTED] te Kraggenburg, via een minder vergaande zuiveringsvoorziening en voor het lozen van het grijze afvalwater zonder een zuiveringsvoorziening in oppervlaktewater, de kavelsloot die afwatert op de Hertentocht.
- II.** Aan de beschikking de volgende maatwerkvoorschriften te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

2.3. MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Voorschrift 1

(reikwijdte beschikking)

De beschikking geldt voor het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de inrichting, via een minder vergaande zuiveringsvoorziening dan wel zonder een zuiveringsvoorziening, in oppervlaktewater, met inachtneming van de in dit besluit vervatte maatwerkvoorschriften.

Voorschrift 2

(aanwijzen contactperso(o)n(en) beschikking)

De beschikkinghoud(st)er dient één of meerdere personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij dit besluit bepaalde en waarmee namens beschikkinghoud(st)er door of namens de teammanager Watertoezicht overleg kan worden gevoerd. Beschikkinghoud(st)er deelt binnen één maand na het van kracht worden van de beschikking de teammanager Watertoezicht schriftelijk mee de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van degene(n) die door of vanwege beschikkinghoud(st)er is (zijn) aangewezen.

Voorschrift 3

(artikel 3.5 eerste lid Activiteitenbesluit niet van toepassing)

Op de lozing van het afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig vanuit de inrichting van [REDACTED] aan de [REDACTED] te Kraggenburg wordt artikel 3.5, eerste lid van het Activiteitenbesluit niet van toepassing verklaard.

Voorschrift 4

(onderhoud zuiveringsvoorziening)

1. De zuiveringsvoorziening is goed toegankelijk en wordt zo vaak als voor de goede werking nodig is onderhouden.
2. Het is verboden de bij het legen van de zuiveringsvoorziening vrijkomende (afval-)stoffen te lozen in oppervlaktewater.

2.4. TOELICHTING OP DE MAATWERKVOORSCHRIFTEN**2.4.1. Beleid**

Het nationale waterkwaliteitsbeleid is verwoord in het Nationaal Waterplan (NWP). Het NWP houdt vast aan de leidende beginselen van het emissiebeleid, zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw is ingezet: vermindering van de verontreiniging door het toepassen van beste beschikbare technieken (BBT) en waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit. Voor het kwaliteitsbeheer heeft daarnaast de Kaderrichtlijn Water (KRW) een grote sturende betekenis. De KRW vereist dat alle Europese lidstaten streven naar een goede kwaliteit van alle waterlichamen. Deze algemene doelstelling krijgt een nadere uitwerking in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw) en de onderliggende Ministeriële regeling monitoring. Het eerste hoofduitgangspunt van beleid, vermindering van de verontreiniging, houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting), implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken (stofspecifieke aanpak emissies), meer aandacht voor een integrale milieufweging en meer aandacht voor prioritering. Invulling van het voorzorgprincipe is ook dat een bedrijf/lozer ten minste 'de beste beschikbare technieken' (BBT) toepast. De in de bijlage bij de Ministeriële regeling omgevingsrecht aangewezen BBT-documenten kunnen worden aangemerkt als een adequate invulling van de actuele beste beschikbare technieken die door het bevoegd gezag dienen te worden toegepast bij de vergunningverlening.

Het tweede beginsel 'met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen nemen' houdt in dat als gevolg van de te vergunnen lozing geen significante verslechtering van de waterkwaliteit plaats mag vinden ten opzichte van de bestaande situatie en dat het bereiken van de KRW-doelstellingen niet in gevaar mag worden gebracht.

Het is daarom vooral van toepassing op nieuwe lozingen of uitbreidingen van bestaande lozingen. Dit tweede beginsel is uitgewerkt in een emissie-immissiebenadering in het Handboek Immissietoets (BBT-document). De immissietoets richt zich op de beoordeling van de gevolgen van een specifieke restlozing op de waterkwaliteit (na toepassing van BBT). De KRW vraagt om te toetsen aan het beginsel van geen achteruitgang. Voor nieuwe lozingen en uitbreidingen van bestaande lozingen wordt bij de immissietoets gekeken of de waterbeheerder met het toestaan van de lozing hier aan kan voldoen.

In 1990 is het vergunningenbeleid in de nota "Vergunningenbeleid Waterkwaliteitsbeheer Heemraadschap Fleverwaard", HF89/1752 vastgesteld en in 2015 het Waterbeheerplan 2016-2021.

In artikel 2.1, vierde lid van het Activiteitenbesluit wordt bepaald dat het bevoegd gezag op grond van de zorgplicht maatwerkvoorschriften kan stellen met betrekking tot het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu, voor zover dit niet op uitputtende wijze elders in dit besluit is geregeld.

In artikel 3.5, vijfde lid onder b van het Activiteitenbesluit wordt bepaald dat door het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daar niet tegen verzet, bij maatwerkvoorschrift kan bepalen dat het huishoudelijk afvalwater door een aangegeven zuiveringsvoorziening dient te worden geleid of andere grenswaarden kan vaststellen dan aangegeven in artikel 3.5, eerste lid van het Activiteitenbesluit.

2.4.2. Beoordeling van de lozingssituatie

Het huishoudelijk afvalwater ontstaat ten gevolge van het gebruik van de sanitaire voorzieningen (toilet en kraan met bezinkputje) binnen de inrichting van [REDACTED] aan de [REDACTED] te Kraggenburg. Het huishoudelijk afvalwater raakt niet verontreinigd ten gevolge van bedrijfsactiviteiten en wordt beschouwd als huishoudelijk afvalwater met de samenstelling, zoals is weergegeven in het STOWA-rapport "Huishoudelijk afvalwater, berekening van de zuurstofvraag", 1998.

Jaarlijks wordt naar schatting minder dan 1 vervuilingseenheid (v.e.) geloosd. De lozing dateert van voor 1 maart 1997 en betreft derhalve een bestaande, zeer beperkte lozing. Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van het toilet wordt behandeld middels een septic tank kleiner dan 6 kubieke meter alvorens het wordt geloosd in oppervlaktewater. Op deze septictank wordt ook het huishoudelijk afvalwater geloosd vanuit de woning van het perceel [REDACTED] te Kraggenburg. Het lozen van het afvalwater afkomstig van de kraan met bezinkputje (grijs afvalwater) vindt rechtstreeks plaats in oppervlaktewater, zonder zuiveringsvoorziening

Aansluiten op de riolering

De inrichting aan de [REDACTED] te Kraggenburg is gelegen in het niet gerioleerde gebied van de gemeente Noordoostpolder. De dichtstbijzijnde openbare vuilwaterriolering ligt op een afstand van meer dan 1 kilometer vanaf de inrichting. Gelet op de afstandscriteria genoemd in het Activiteitenbesluit hoeft de lozing niet op de riolering te worden aangesloten en kan lozing in oppervlaktewater na verdergaande zuivering worden toegestaan.

De provincie Flevoland stelt de strategische beleidsdoelen voor het regionale watersysteem in het Omgevingsplan, waar Waterschap Zuiderzeeland de operationele doelen van afleidt. In overeenstemming met de partiële herziening Omgevingsplan Flevoland Water 2015 wordt het watersysteem waartoe de Hertentocht behoort (en dat zich mede uitstrekt tot de afwaterende (kavel)sloten op het betreffende watersysteem), aangemerkt als niet-kwetsbaar water, namelijk agrarisch water.

2.4.3. Directe lozingen van afvalwater van huishoudelijke aard in het buitengebied

Voor het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland is op 11 november 2008 beleid vastgesteld inzake directe lozingen van afvalwater van huishoudelijke aard in het buitengebied. Op grond van dit beleid mag een bestaande lozing (van voor 1 maart 1997) van afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig van een bedrijfsmatige activiteit, in gebieden met niet kwetsbaar water en met een omvang tot 10 v.e., geloosd worden via de bestaande zuiveringsvoorziening – veelal een septic tank van 1,5 m³ of 3 m³ - in oppervlaktewater, mits deze goed functioneert en goed wordt beheerd.

2.4.4. Huishoudelijk afvalwater

Het zwarte afvalwater (afkomstig van het toilet in de schuur) wordt in oppervlaktewater geloosd via een septic tank kleiner dan 6 m³. Het besluit biedt de mogelijkheid om, op aanvraag, bij maatwerkvoorschrift lozing vanuit een aangegeven zuiveringsvoorziening toe te staan. Op grond van het waterschapsbeleid is lozing vanuit een bestaande zuiveringsvoorziening toelaatbaar onder de voorwaarden dat de bestaande zuiveringsvoorziening goed toegankelijk is, goed functioneert en goed wordt beheerd. Gelet hierop wordt een maatwerkvoorschrift gesteld aan de toegankelijkheid, het functioneren en het beheren van de zuiveringsvoorziening (septic tank). Op grond van de zorgplichtbepaling wordt een maatwerkvoorschrift gesteld aan het op milieuhygiënische wijze afvoeren van de (afval-)stoffen uit de zuiveringsvoorziening.

Het grijze afvalwater (afkomstig van de kraan met bezinkputje in de schuur) wordt zonder door een zuiveringsvoorziening te zijn geleid, rechtstreeks geloosd in het oppervlaktewater. Het Activiteitenbesluit biedt echter geen mogelijkheid om op aanvraag ontheffing te verlenen voor het lozen zonder zuiveringsvoorziening, indien niet binnen een afzienbare periode alsnog op het vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk wordt aangesloten. Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft in haar vergadering van 15 juli 2008 besloten om wel ontheffing te verlenen voor het rechtstreeks lozen van het grijze afvalwater in oppervlaktewater om de navolgende redenen:

- het behandelen van het grijze afvalwater in een septic tank leidt tot minimale vermindering van zwevende stof en dus emissie naar oppervlaktewater;
- het alsnog aansluiten van het grijze afvalwater op de bestaande septic tank leidt tot een verminderd zuiveringsrendement van het zwarte afvalwater en doorkruist het breedgedragen gebiedsgerichte IBA-beleid.

Gelet hierop wordt ontheffing verleend voor het lozen van het grijze afvalwater zonder zuiveringsvoorziening, rechtstreeks in oppervlaktewater.

2.4.5. Activiteitenbesluit milieubeheer

Volgens het Activiteitenbesluit dient al het huishoudelijk afvalwater door een zuiveringsvoorziening te worden geleid, die voldoet aan de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Activiteitenregeling). Het besluit biedt de mogelijkheid om, op aanvraag, bij maatwerkvoorschrift te bepalen dat geloosd mag worden vanuit een aangegeven (minder vergaande) zuiveringsvoorziening dan wel zonder een zuiveringsvoorziening (grijs afvalwater).

Op grond van bovenstaande overwegingen is het waterschap van mening dat het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen afwijking van de algemene regels van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling indien voldaan wordt aan de in dit besluit gestelde maatwerkvoorschriften.

2.4.6. Tijdelijkheid van de beschikking

De maatwerkvoorschriften worden gesteld aan de lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de inrichting van [REDACTED] aan de [REDACTED] te Kraggenburg via een minder vergaande zuiveringsvoorziening dan wel zonder een zuiveringsvoorziening in oppervlaktewater. In huishoudelijk afvalwater komen stoffen voor die vallen onder de stoffenbijlage van de Richtlijn prioritaire stoffen (richtlijn 2013/39/EU). De richtlijn 2013/39/EU heeft betrekking op de verontreiniging van bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Europese Unie geloosd worden. In een aparte stoffenbijlage bij deze richtlijn worden 45 stoffen aangemerkt als gevaarlijk dan wel prioritair gevaarlijk. De richtlijn beoogt een einde te maken, dan wel beperkingen op te leggen, aan de waterverontreiniging door deze gevaarlijke stoffen.

De concentraties aan deze stoffen zijn verwaarloosbaar en/of door beschikkinghoud(st)er niet te beïnvloeden. Gelet op het bovenstaande en de opgenomen voorschriften zal het verbinden van een termijn aan de beschikking niet worden toegepast. De beschikking zal tussentijds ambtshalve worden aangepast indien de beschikking met het oog op de van toepassing zijnde grenswaarden voor de gevaarlijke stoffen niet meer toereikend is, gezien de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en/of de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.

De beschikking zal worden ingetrokken indien de afstand tot het dichtstbijzijnde aansluitpunt op het vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk waarop aansluiting kan plaatsvinden, 40 meter of minder bedraagt. De afstand wordt berekend vanaf het gedeelte van het gebouw dat zich het dichtst bij een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk bevindt.

2.4.7. Procedurele overwegingen

De procedure voor het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit heeft in overeenstemming met het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

2.4.8. Slotoverwegingen

De beschikkinghoud(st)er wordt erop gewezen dat het lozen van verontreinigd hemelwater of het laten afvloeien van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zoals (resten van) bestrijdingsmiddelen, kunst- of dierlijke mest, direct of indirect (via de zuiveringsvoorziening) in oppervlaktewater niet is toegestaan.

De beschikkinghoud(st)er wordt erop gewezen dat de verleende ontheffing haar niet vrijwaart van het aanvragen van andere ontheffingen of vergunningen die eventueel voor de in de ontheffing bedoelde werken/lozingen vereist zijn.


Gezien het belang van [REDACTED] om het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de inrichting gelegen aan de [REDACTED] te Kraggenburg te kunnen lozen wordt het onder voorschriften aanvaardbaar geacht om het, merendeels gezuiverde, huishoudelijke afvalwater in oppervlaktewater te lozen en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de beschikking.

2.5. ONDERTEKENING

Lelystad, 15 oktober 2018,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies,
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,



mevrouw ing. J.P. Borneman


BIJLAGE I

(Behoort bij besluit ZZL/PPAWP-L/2018/551695 aan [REDACTED] te Kraggenburg.)

Lelystad, 15 oktober 2018,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie



mevrouw ing. J.P. Borneman.

Begripsbepaling:

In deze beschikking dient te worden verstaan onder:		
a.	beschikkinghoud(st)er:	diegene die krachtens deze ontheffing afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze ontheffing te borgen. [REDACTED], [REDACTED] te Kraggenburg.
b.	het waterschap:	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 1.1 van de Waterwet bevoegd is een vergunning/ontheffing te verlenen, in deze beschikking wordt daarmee bedoeld: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.
c.	de teammanager Waterprocedures:	de teammanager van het team Waterprocedures, Kennis en Advies van de afdeling Ontwikkeling, Advies en Regie van het waterschap.
d.	de teammanager Watertoezicht:	de teammanager van het team Watertoezicht van de afdeling Waterbeheer van het waterschap.
e.	Waterwet:	de Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.
f.	Activiteitenbesluit milieubeheer:	Besluit van 19 oktober 2007, houdende algemene regels voor inrichtingen.
g.	stoffen:	afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, in welke vorm ook, als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet.
h.	huishoudelijk afvalwater:	afvalwaterstroom die overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling die ontstaat ten gevolge van het gebruik van de sanitaire voorzieningen van de inrichting aan de [REDACTED] te Kraggenburg.
i.	zuiveringsvoorziening:	voorziening voor behandeling van huishoudelijk afvalwater van de inrichting van [REDACTED] aan de [REDACTED] te Kraggenburg, te weten een septic tank met een inhoud kleiner dan 6 m ³ .
j.	waterhuishouding:	het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van oppervlaktewaterlichamen binnen het beheergebied van het waterschap.
k.	oppervlaktewaterlichaam:	samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de daarbij behorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
l.	niet-kwetsbaar water:	niet-kwetsbaar water is agrarisch water op de provinciale kaart (figuur 10 Functies Doelen en Water van de partiële herziening Omgevingsplan Flevoland Water 2015).

m.	stand-still-beginsel	binnen het stand-still-beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen gevaarlijke stoffen en de overige stoffen. Voor gevaarlijke stoffen houdt het beginsel in: voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen van de richtlijn mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheersgebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.
n.	zwart afvalwater	huishoudelijk afvalwater afkomstig van toiletspoeling
o.	grijs afvalwater	huishoudelijk afvalwater dat niet afkomstig is van toiletspoeling, zoals bijvoorbeeld water van gootstenen