



AANTEKENEN

Tankinstallatiebedrijf Mokobouw B.V.
De heer H. De Bruin
Leeuwenhoekweg 22j
2661 CZ BERGSCHENHOEK

VERZONDEN 17 OKT. 2018

Geachte heer de Bruin,

In de brief van 20 juli 2018, met kenmerk 18061872 is aan u het voornemen kenbaar gemaakt om maatwerkvoorschriften op te leggen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor uw inrichting op de locatie Heilaarstraat 265 te Breda. Wij hebben u twee weken de tijd gegeven om eventuele zienswijze hierover te geven. Van deze gelegenheid heeft u geen gebruik gemaakt.

Besluit

Naar onze mening zijn er geen redenen om af te zien van het eerder kenbaar gemaakte voornemen. Wij hebben dan ook besloten om op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer en onderstaande overwegingen maatwerkvoorschriften op te leggen.

Overweging

Uit nader onderzoek blijkt, dat op enkele onderdelen de voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, die van toepassing zijn op de activiteiten die binnen uw bedrijf plaatsvinden, niet geheel aansluiten op de situatie.

In bovenstaande alinea staat al dat je maatwerk op gaat nemen.

De inrichtinghouder (BP) gaat een bestaande ondergrondse tank saneren en vervangen door een nieuwe ondergrondse brandstoftank. Hierbij wordt er ontwaterd, waarbij wordt geloosd op het gemengd riool. Hiervoor is een melding Activiteitenbesluit milieubeheer (verandering) gedaan en is een bodemonderzoek ingediend

Uit het bodemonderzoek blijkt dat er in de grond een licht verhoogd gehalte aan minerale olie is aangetroffen in 1 monster van de ondergrond (1,7 – 1,9 m-mv). In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten gemeten.

zaaknummer
18061872

uw kenmerk
-

onderwerp
besluit
maatwerkvoorschriften

behandeld door
mevrouw M. Bookelaar
013-206 01 00
m.bookelaar@omwb.nl

plaats / datum
Tilburg,
17 oktober 2018

bijlage(n)
-

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

T. (013) 206 01 00

E. info@omwb.nl
I. www.omwb.nl

Lozingsgegevens

Wat : grondwater afkomstig van ontwatering (sanering)
Debiet : maximaal 35 m³/uur
Lozing op : gemengd riool
Datum : 12 dagen (start 17 juli 2018).

Voor het vervangen van een ondergrondse brandstoftank aan de Heilaarstraat 265 in Breda zal grondwater worden onttrokken en geloosd op een gemengd rioleringsstelsel.

Deze lozing valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (Am). De werkzaamheden vallen onder artikel 3.2 Lozing van grondwater bij ontwatering.

Maatwerkvoorschriften

Wij besluiten om op grond van artikel 3.2, lid 8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer de volgende maatwerkvoorschriften op te leggen:

1. Volgens het gestelde in bovengenoemd artikel wordt artikel 3.2, lid 7 onder a en b, niet van toepassing verklaard en is lozing op het vuilwaterriool toegestaan.
2. Lozing van grondwater afkomstig van de werkzaamheden op het gemengd riool is toegestaan, als wordt voldaan aan onderstaande:
 - a. de geloosde hoeveelheid bedraagt ten hoogste 35 m³/uur;
 - b. de lozing mag gedurende 12 dagen plaatsvinden.
3. Afvalwater mag slechts in het riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheden ervan:
 - a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur,
 - b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk,
 - c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Breda en zal zes weken voor een ieder ter inzage worden gelegd.

Bezwaar


Tegen dit besluit om maatwerkvoorschriften op te leggen bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. De schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Breda. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende omvatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het besluit treedt in werking de dag na toezending van het besluit. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Daarom kunt u op grond van artikel 8:81 van de Awb, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Deze procedure is bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant geregistreerd onder zaaknummer 18061872. Bij correspondentie dient u dit nummer te vermelden. Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de in deze brief vermelde behandelaar.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Breda,
namens deze,



drs. N.E. Barendsen,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

cc:
- gemeente Breda: omwb@breda.nl