

Tabel 1: Maatregelen Duurzaamheidslening 2018

Maatregelen	Kwalitatieve Criteria	Categorie*
Dakisolatie	$R_d \geq 2,50 \text{ m}^2\text{K/W}$	1
Gevelisolatie	$R_d \geq 2,50 \text{ m}^2\text{K/W}$	1
Spouwmuurisolatie	$R_d \geq 1,30 \text{ m}^2\text{K/W}$	1
Vloerisolatie	$R_d \geq 2,50 \text{ m}^2\text{K/W}$	1
Isolatieglas	$U_{\text{glas}} \leq 1,60 \text{ W/m}^2\text{.K}$	1
Isolatiekozijn	$U_{\text{raam}} \leq 1,70 \text{ W/m}^2\text{.K}$	1
WTW voor ventilatie	-	1, 2
Douchewater WTW	-	1, 2
Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatie	-	1, 2
Pellet ketel/ pellet kachel/ HR houtkachel	ISDE+ positief lijst **	1, 2
Micro-WKK (Houtgestookt)	-	1, 2
Warmtepomp boiler / Combiwarmtepomp (tap)	$\text{COP (bij } 7/45 \text{ }^\circ\text{C)} \geq 3$	1, 2
Warmtepomp bron bodem (WW, WL)	$\text{COP (bij } 7/45 \text{ }^\circ\text{C)} \geq 4$	1, 2
Warmtepomp bron lucht (LW, LL)	$\text{COP (bij } 7/45 \text{ }^\circ\text{C)} \geq 3$	1, 2
PV-cellen & Zonnecollectoren	-	
PV-cellen binnen Postcoderoos Project	-	1, 2, 3
DE Crowdfunding project***	-	1, 2, 3
LTV (laag temperatuur verwarming)	-	1, 2
Normbedrag 'Gasloos'	-	2
Normbedrag 'Nul op de meter'	-	2
Groene dak / gevels	Geworteld in de constructie	1, 2
Verwijderen gasmeter	-	1

*) Deze verordening kent drie categorieën waarop de regeling van toepassing is:

Bestaande woningen in de gemeente Nunspeet van minimaal 1 jaar oud, waarvan het gebruik conform bestemming is (1);

Nieuwbouwwoningen in de gemeente Nunspeet voor zover de aspirant-bewoner, koper de woning gasloos realiseert c.q. laat realiseren (2);

Huurwoningen in de gemeente Nunspeet voor zover de bewoner gebruik wil maken van een Postcoderoos Project (3).

**) Alleen wanneer de ketel of kachel op de actuele lijst 'ISDE+ positief lijst' van apparaten voorkomt komt de investering in aanmerking voor een Duurzaamheidslening.

***) Deze maatregel is voorbehouden aan DE projecten binnen de gemeente Nunspeet. Het project dient een bijdrage te leveren aan de lokale productie van duurzame energie.