



## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 13 juni 2018 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De Watervergunning is aangevraagd namens \_\_\_\_\_.

De aanvraag betreft het inlaten van water op het terrein van Recreatiepark Grutte Siege te Oostmahorn doormiddel van het graven van een watergang op de locatie die op onderstaand kaartje in het blauw weergegeven is:



De gewenste locatie maakt dat er sprake is van samenloop vanwege het feit dat het te graven oppervlaktewaterlichaam gedeeltelijk in de beschermingszone van de voormalige zeedijk langs het Lauwersmeer ligt welke ter plaatse binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân ligt. Tegenwoordig is deze kering, bekend als Lauwersmeerdijk, door Wetterskip Fryslân aangemerkt als regionale kering.<sup>1</sup> De vergunningaanvraag heeft dan ook zowel betrekking op onderdelen uit de “Keur waterschap Noorderzijvest 2009”, als ook op onderdelen uit de: “Keur Wetterskip Fryslân 2013”.

Aangaande Waterschap Noorderzijvest betreft het de volgende uit te voeren handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone waarvoor vergunning wordt aangevraagd:

<sup>1</sup> Bron: Beheervisie waterkeringen Wetterskip Fryslân 2013



- het op enigerlei wijze veranderen van de richting, vorm, afmeting of constructie van oppervlaktewaterlichamen;
- het beschadigen, vernietigen, verplaatsen of wegnemen van beplantingen of materialen dienende tot verdediging van oevers, taluds of de waterbodem;
- het graven in de bodem binnen kernzones en beschermingszones;
- het maken, hebben, vernieuwen, wijzigen of opruimen van werken binnen kernzones en beschermingszones.

Aangaande Wetterskip Fryslân betreft het een vergunningaanvraag inzake het gebruik maken van een waterstaatswerk met bijbehorende beschermingszones, anders dan in overeenstemming met de functie door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te maken of te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.<sup>2</sup>

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/18/016581.

De aanvraag omvat enkel een e-mail van 13 juni 2018, 09:16 uur, geen onderdeel uitmakend van deze Watervergunning, waaruit blijkt welke werkzaamheden er voorzien zijn, aangevuld met verduidelijkende illustraties waaronder het kaartje op de vorige pagina van deze vergunning.

Aanleiding voor de vergunningaanvraag is de wens van de eigenaar van Recreatiepark Grutte Siege om de kavels op het park met sloepjes te kunnen bereiken.

## **2. Regelgeving en Beleid**

*De volgende wetgeving is van toepassing:*

- Wtw, d.d. 29 januari 2009;
- Algemene wet bestuursrecht (Awb), d.d. 04 juni 1992.

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur waterschap Noorderzijvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur Wetterskip Fryslân 2013", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 13 november 2012;

Ook is rekening gehouden met:

- De nota "Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân";
- De nota "Beleid voor vergunningverlening bij primaire en secundaire waterkeringen 2013" van Wetterskip Fryslân;
- De nota "Beheervisie waterkeringen Wetterskip Fryslân 2013";
- De nota "Beschermingszones langs hoofdwatergangen" van Wetterskip Fryslân;
- "Handreiking Samenloop bevoegdheden watervergunning", vastgesteld door het Nationaal Wateroverleg (NWO) d.d. 09 september 2009.

## **3. Overwegingen en Besluit**

---

<sup>2</sup> Bron: art. 3.2, lid 1 Keur Wetterskip Fryslân 2013



### 3.1 Overwegingen

Overwegende:

- dat het een werk betreft waarvoor vergunning aangevraagd is die voorzien is op het terrein van recreatiepark Grutte Siege te Oostmahorn;
- dat het werk bestaat uit het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam en daarmee het inlaten van water op eigen terrein om zodoende met sloepjes de kavels te kunnen bereiken;
- dat recreatiepark Grutte Siege gelegen is aan de westkant van het Lauwersmeer, behorend tot het beheergebied van waterschap Noorderzijvest, maar ook gelegen is aan de buitenzijde van de voormalige zeedijk, behorend tot het beheergebied van Wetterskip Fryslân;
- dat de voormalige zeedijk, bekend onder de naam Lauwersmeerdijk, tegenwoordig als regionale waterkering is opgenomen in de legger van de waterkeringen;<sup>3</sup>
- dat de vergunningaanvraag dan ook twee bevoegde gezagen raakt, te weten waterschap Noorderzijvest en Wetterskip Fryslân, inhoudende dat er sprake is van samenloop;
- dat uit mailwisselingen d.d. 17 mei 2018, 14:49 uur en 13 juni 2018, 12:49 uur blijkt dat Wetterskip Fryslân van mening is dat Noorderzijvest het bevoegd gezag in deze zou moeten zijn gelet op feit dat het Lauwersmeer zich niet binnen het beheersplan van Wetterskip Fryslân bevindt;
- dat het zaak is om de belangen van het mede betrokken bestuursorgaan zo goed mogelijk te behartigen.;
- dat er door Noorderzijvest dan ook geput is uit beleidsstukken zoals de “Keur Wetterskip Fryslân 2013” en het “Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân”;
- dat het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam gedeeltelijk in de beschermingszone van de Lauwersmeerdijk voorzien is;
- dat er ten aanzien van de beschermingszone van een secundaire kering in het stuk “Beleid voor vergunningverlening bij primaire en secundaire waterkeringen 2013” van Wetterskip Fryslân opgenomen is dat een werk getoetst moet worden aan de door de provincie Friesland vastgelegde veiligheidsnorm voor secundaire waterkeringen: “de dijk in de toestand van 2010 behouden en verbeteringsmogelijkheden benutten”, waarin staat dat een ontheffing van de Keur alleen wordt gegeven als dit het waterkerend vermogen van de voormalige Lauwersmeerdijk niet negatief beïnvloedt;
- dat in paragraaf 5.2.3 van het “Beleid voor vergunningverlening bij primaire en secundaire waterkeringen 2013” van Wetterskip Fryslân opgenomen is dat nieuwe bebouwing in de beschermingszone van een regionale kering veelal geen onevenredige aantasting van de veiligheid vormt en in de regel dan ook zal worden toegestaan. Hetzelfde geldt overigens voor de beschermingszone van een primaire kering aldus voornoemde paragraaf;
- dat “nieuwe bebouwing” weliswaar iets anders is dan het graven van een watergang, aansluitend op een bestaand oppervlaktewaterlichaam, echter de strekking komt er op neer dat een werk vrij bijzonder moet zijn aler er sprake van twijfel is omtrent de vraag of er wel of niet positief beschikt kan worden inzake een vergunningaanvraag voor een werk in een beschermingszone van de voormalige Lauwersmeerdijk;
- dat de werkzaamheden binnen de uitgangspunten van het vigerende beleid van Noorderzijvest passen;
- dat de werkzaamheden binnen de uitgangspunten van het vigerende beleid van wetterskip Fryslân lijken te passen;
- dat er door het werk te realiseren positief wordt bijgedragen aan de recreatieve mogelijkheden in het gebied;
- dat de waterbegingscapaciteit in het gebied door de werken toeneemt;

---

<sup>3</sup> Bron: paragraaf 3.6.2, tweede alinea van de “Beheersvisie waterkeringen Wetterskip Fryslân 2013”



- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

### 3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet, Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, Hoofdstuk 3 van de Keur Wetterskip Fryslân 2013, de Awb en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan \_\_\_\_\_ te verlenen voor het inlaten van water middels het graven van een watergang op de locatie zoals weergegeven op het kaartje in hoofdstuk 1 van deze vergunning met inachtneming van de in deze vergunning in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften die, ingeval van tegenstrijdigheden met het verwoorde/gevisualiseerde in hoofdstuk 1, voorrang hebben.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

## **4. Voorschriften**

### 4.1 Algemene Voorschriften

#### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl) Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.



### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl). De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

### *Voorschrift 4, Contactpersoon:*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl) binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl).

### *Voorschrift 5, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl).

### *Voorschrift 6, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### *Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.



## 4.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, kernzone of beschermingszone:

1. Het werk mag enkel uitgevoerd worden in de periode 01 april t/m 30 september, daarmee rekening houdende met het beleid van beide waterschappen inzake werkzaamheden aan keringen danwel in de directe invloedssfeer van keringen in het stormseizoen.
2. De waterafvoer c.q. -toevoer van het watersysteem mag tijdens de uitvoering van werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
3. Het profiel van de te graven watergang dient nadat de vergunde werkzaamheden zijn afgerond te worden gehandhaafd en mag niet worden verkleind of vergroot.
4. Door, of na het werk ontstane, door waterschap Noorderzijvest danwel Wetterskip Fryslân, als ongewenst beschouwde neveneffecten van welke aard dan ook op het watersysteem en/of regionale kering met bijbehorende kern- en/of beschermingszones, moeten op aanwijzing van een waterschap door- en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
5. Wetterskip Fryslân is gerechtigd om aanvullend op de in deze vergunning opgenomen voorschriften aanwijzingen te geven aan de vergunninghouder die verplicht door vergunninghouder opgevolgd moeten worden voorzover die aanwijzingen betrekking hebben op het gedeelte van het werk dat in de beschermingszone van de voormalige Lauwersmeerdijk voorzien is.
6. Minimaal 5 werkdagen voordat er met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de vergunninghouder contact opnemen met Wetterskip Fryslân om de aanvangsdatum te communiceren en de naam en bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon door te geven waarmee Wetterskip Fryslân, indien nodig, contact mee kan opnemen.

## **5. Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 november 2018 tot en met 25 december 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijvest.nl/bezwaar](http://www.noorderzijvest.nl/bezwaar)





**6. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

**7. Ondertekening**

Groningen, 13 november 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem