



Gemeente Horst a/d Maas
de heer D. Ahlalouch
Postbus 6005
5960 AA HORST

Postbus 11
5900 AA Venlo
088 - 11 90 500
info.brandweer@vrln.nl
www.brandweerln.nl



datum	24 oktober 2018	behandeld door	Richard Smeets
uw kenmerk	2018	telefoonnummer	088 - 11 90 820
ons kenmerk	Z027177/UIT037231	bijlage(n)	-
onderwerp	Vergunning brandveilig gebruik		

Geachte heer Ahlalouch,

Omschrijving adviesaanvraag: vergunning brandveilig gebruik 't Nest Kinderopvang.

Gegevens aanvrager:

Naam: B.V. 't Nest kinderopvang
Contactpersoon: de heer J Versleijen
Adres: Schoolstraat 3
Postcode: 5971 BH
Plaats: Grubbenvorst
Telefoonnummer: +31 06-10227092
E-mail: jaqueline.versleijen@kinderopvanghetnest.nl

Gegevens locatie:

Naam: Basisschool de Wouter
Contactpersoon: de heer, J Versleijen
Adres: Gerard Smuldersstraat 1
Postcode: 5966 NR
Plaats: America
Telefoonnummer: +31 0485-341645
E-mail: geert@architectenbureauolieslagers.nl

Gebruiksfunctie: Onderwijsfunctie
Gebruiksoppervlakte: 330m²
Hoogste verblijfsvloer: 35
Aantal bouwlagen: 1
Gelijkwaardigheid: nee
Categorie: klein

BRANDWEER



Vergunning brandveilig gebruik

Het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid.

1. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen:

- Het ingevolge artikel 2.1, lid 1, sub d Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verboden is om zonder omgevingsvergunning brandveilig gebruik een project uit te voeren voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën aangewezen gevallen.
- In het bouwwerk aan meer dan 10 personen jonger dan 12jaardagverblijf wordt (of zal worden) verschaft.
- Het gebruik voldoet aan de eisen beschreven in het Bouwbesluit 2012.
- Het pand in gebruik is of in gebruik zal worden genomen overeenkomstig de gewaarmerkte vergunningaanvraag.
- De bouwkundige samenstelling en de indeling van het bouwwerk wordt uitgevoerd, zoals aangegeven op de gewaarmerkte tekening(en).

2. Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

- De omgevingsvergunning brandveilig gebruik dient te allen tijde aanwezig te zijn in het bouwwerk waar de activiteiten plaatsvinden en dient op verzoek van degene die is belast met het toezicht op de naleving van de gebruikseisen, ter inzage te worden gegeven.
- Voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig gebruik uit het Bouwbesluit 2012.
- Er mogen maximaal 50 personen tegelijkertijd in het pand aanwezig zijn.
- Bij afzonderlijk gebruik van de ruimten in het bouwwerk, per ruimte maximaal het in de tabel vermelde aantal personen, aanwezig mogen zijn.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Richard Smeets, adviseur risicobeheersing, telefoonnummer 088 - 11 90 820 of via r.smeets@vrln.nl.

Met vriendelijke groet,

Afdelingscoördinator
Hannie Baarends