



Gemeente Breda

Gemeente Breda
Afdeling Bouwen

Postbus 90156
4800 RH Breda

Bijlage 4 bij besluit
Z2018-005163-V1

V&L

Datum: 14 augustus 2018

Betreft: wijziging gebruiksvergunning
Project: aanpassing ruimte functies
Werknr.: 18-087 (vermelden op alle correspondentie)
Uw kenmerk: registratienummersnummer Z20 18-005163

Geachte

Naar aanleiding van uw brief d.d. 8 augustus 2018, doen wij u hierbij de gevraagde aanvullende gegevens toekomen t.b.v. omgevingsvergunning activiteit Brandveilig gebruik van "OBS De Wildert", Twaalfbunder 2 te Breda.

De volgende stukken worden hierbij overlegd:

- Tekening G02 Begane grond, d.d. 14-08-2018

Met betrekking tot de door u gevraagde punten het volgende:

1. De hoogte van de vloer boven meetniveau op iedere bouwlaag;

De begane grond bevindt zich op het niveau PEIL=0.00, verdere verdiepingen zijn niet aanwezig.

2. Het maximaal aantal personen per bouwlaag;

In het gebouw zijn maximaal 250 personen aanwezig.

3. De hoogste bezetting in ruimten waarin meer dan 25 personen aanwezig kunnen zijn;

In de aula is het maximum aantal personen 228. Voor de leslokalen geldt een maximum van 21 personen.

4. De inrichting van ruimten waarin meer dan 25 personen aanwezig kunnen zijn;

Op de tekening is voor de aula een inrichting getekend met een rij opstelling van stoelen. De 9 rijen bestaan uit 13 zitplaatsen, zowel aan de linker- als rechterzijde is een vrije doorgang van 800mm aanwezig. Deze opstelling geeft een indicatie van een mogelijke indeling van de aula.

5. De brand- en rookwerende scheidingsconstructie;

Uit de tekening behorende bij de gebruiksvergunning d.d. 13 december 2005 blijkt dat er aan de bovenzijde van gang 0.09 reeds een brandscheiding aanwezig is. Deze is nu ook op tekening gezet.

Bij zowel de peuteropvang als de buitenschoolse opvang is geen bedgebied aanwezig.

6. De vluchtroutes;

Deze zijn aangegeven op de bijgevoegde tekening G02 Begane grond, d.d. 14-08-2018.

7. Het sluitwerk van de deuren;

Uit de tekening behorende bij de gebruiksvergunning d.d. 13 december 2005 zijn de gegevens m.b.t. paniekbetog verwerkt op de bijgevoegde tekening.

8. Gegevens en bescheiden over de aard en plaats van de brandveiligheidsinstallaties;

Voor de toevoeging van de peuteropvang en de buitenschoolse opvang worden bestaande leslokalen ter beschikking gesteld. Deze functieaanpassing heeft geen aanpassing voor de aanwezige brandmeld- en ontruimingsinstallatie tot gevolg. Om deze reden zullen wij geen programma van eisen van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie indienen.

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij in afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,