

WATERVERGUNNING

2018-023163/D2018-11-000596



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 4 december 2018
Datum aanvraag: 1 november 2018
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd: nee
Aanvulling aanvraag: 28 november 2018
Aanvrager: Gebiedsmanagers, Weverskade 110, 3147PA Maassluis
Vergunninghouder: Wilgenrijk B.V., Weverskade 110, 3147PA Maassluis
Locatie activiteit: Verreweg, Maassluis
Betreft: Wilgenrijk: Uitgebreide waterhuishoudkundige inrichting

2 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- Beleidsregels Dempden en graven van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit, dat met de uitvoering van de werkzaamheden:

- de waterberging in het gebied aanzienlijk toeneemt met circa 0,5 hectare;
- de doorstroming door het projectgebied 'Wilgenrijk' voldoende gewaarborgd blijft door het plaatsen van tijdelijke duikers, stuwen en inlaten;
- de voorgenomen indeling van de peilgebieden vanuit watervergunning 1144533/1450738 van 3 december 2014 verder zijn definitieve vorm krijgt;
- de waterkwaliteit kan worden verbeterd door de aanwezigheid van een extra inlaat;
- het projectgebied een vistrap krijgt ter ondersteuning van de vismigratie.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Voorschriften**3.1 Algemene voorschriften****3.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

3.1.2 Uitvoeringstermijn

- 1 De vergunde definitieve (kunst)werken moeten zijn uitgevoerd binnen vier jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.
- 2 De aanwezigheid van de tijdelijke (kunst)werken zijn toegestaan tot uiterlijk 1 juli 2022. Voor deze tijd moet de definitieve situatie worden uitgevoerd aan de hand van een definitief ontwerp. Voor de instemming hierop moet vroegtijdig een vergunning voor de waterhuishouding bij Delfland worden verkregen.

3.2 Oppervlaktewateren**3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet meer worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

3.2.2 Graven en dempen

- 1 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 2 Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht, conform tekening 'Watervergunning t.b.v. Grondwerk Fase 2', nr. 1263-WV-1 van 26-11-2018 in combinatie met de dieptes en leggerprofielen uit het 'Waterhuishoudkundig plan Wilgenrijk', doc. nr. 13.078/14, versie 14 van 28 juli 2014.
- 3 Er moet ten minste 13.489 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 8.097 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 4 Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
- 5 Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 6 De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
- 7 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

3.2.3 (Tijdelijke) dammen met duiker

- 1 Voordat de dammen worden aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
- 2 De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Verplaatsen definitieve duiker 13

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton, hdpe of gelijkwaardig
lengte	maximaal 10,2 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,8 m
hoogte binnenonderkant	NAP -2,35 m (= 0,55 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,8 m

tijdelijke duikers 1 t/m 6 en 8 t/m 11 (peil NAP -2,40 m)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton, hdpe, staal, of gelijkwaardig
lengte	maximaal 10 m (1), 8 m (2), 14 m (3), 12 m (4), 14 m (5), 16 m (6), 27 m (8), 10 m (9), 16 m (10) en 19 m (11)
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,8 m
hoogte binnenonderkant	NAP -2,95 m (= 0,55 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,8 m

tijdelijke duiker 7 (peil NAP -1,80 m)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton, hdpe, staal, of gelijkwaardig
lengte	maximaal 19 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,8 m
hoogte binnenonderkant	NAP -2,35 m (= 0,55 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,8 m

tijdelijke duiker 12 (peil NAP -1,80 m)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton, hdpe, staal, of gelijkwaardig
lengte	maximaal 16 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 1,0 m
hoogte binnenonderkant	NAP -2,55 m (= 0,75 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	1,0 m

- 3 De (tijdelijke) duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de (tijdelijke) duiker wordt voorkomen.
- 4 Er mogen geen objecten voor of in de (tijdelijke) duikers worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
- 5 De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- 6 De (tijdelijke) duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

3.2.4 Inlaat in regionale waterkering

- 1 De inlaat (1) heeft een inwendige diameter van Ø 315 mm en wordt uitgevoerd, conform standaardtekening van Delfland, archiefnr. XI-189 CAD, Rev. E van 18-12-2014.
- 2 De werken moeten zodanig uitgevoerd worden, dat geen lekkage langs de leiding kan ontstaan.
- 3 In de kruin aan de hoogwaterzijde van de waterkering moet een kwelscherm van 1,0 x 1,0 m worden aangebracht met daarin een flexibele waterdichte doorvoer. Dit alles bevat in een kleikist van minimaal 2,0 m lang en 2,0 m rondom de buis.
- 4 De inlaat moet aan de hoogwaterzijde worden voorzien van een tegen beschadigingen beschermde afsluiter, die niet door onbevoegden kan worden bediend.
- 5 De afsluiter mag uitsluitend worden geopend voor het inlaten van water ten behoeve van een goede doorstroming, berging of de waterkwaliteit waarbij het inlaten van water tot het noodzakelijke wordt beperkt.
- 6 Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
- 7 De afsluiter mag uitsluitend worden bediend door of namens Delfland.
- 8 Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden, zondig moet oever- of bodembescherming worden toegepast.

3.2.5 Inlaten in de polder

- 1 De inlaten (2, 3) hebben een inwendige doorsnede van \varnothing 160 mm.
- 2 De werken moeten zodanig uitgevoerd worden, dat geen lekkage langs de leiding kan ontstaan.
- 3 De inlaten moeten aan de hoogwaterzijde worden voorzien van een tegen beschadigingen beschermde afsluiter, die niet door onbevoegden kan worden bediend.
- 4 De afsluiter mag uitsluitend worden geopend voor het inlaten van water ten behoeve van een goede doorstroming, berging of de waterkwaliteit waarbij het inlaten van water tot het noodzakelijke wordt beperkt.
- 5 De afsluiters mogen uitsluitend worden bediend door of namens Delfland.
- 6 Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden, zonodig moet oever- of bodembescherming worden toegepast.

3.2.6 (Tijdelijke) stuwen

- 1 De stuwen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Stuw 1

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type stuw	Schotbalkstuw
Overstortbreedte	1,0 m
Minimale drempelhoogte	NAP -1,70 m
Maximale drempelhoogte	NAP -2,10 m (is 0,20 m boven schouwpeil)
Instelhoogte	NAP -1,90 m

Tijdelijke stuw 2

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type stuw	Schotbalkstuw
Overstortbreedte	1,0 m
Minimale drempelhoogte	NAP -1,60 m
Maximale drempelhoogte	NAP -2,00 m (is 0,20 m boven schouwpeil)
Instelhoogte	NAP -1,80 m

Stuw 4 (vistrap)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type stuw	Vaste stuw en cascadeconstructie
Overstortbreedte	0,50 m / V-vorm
Drempelhoogte	NAP -1,56 m / vijf extra treden van 0,17 m

- 2 Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
- 3 Uitspoeling van bodem en oevers en lekkage van de (tijdelijke) stuwen onderlangs en achterlangs moet worden voorkomen.
- 4 De (tijdelijke) stuwen moeten zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
- 5 De (tijdelijke) stuwen moeten voor bediening en onderhoud en inspectie altijd bereikbaar zijn.
- 6 Aan de hoge zijde van tijdelijke stuw 2 moet een peilschaal worden aangebracht met een schaalverdeling ten opzichte van het schouwpeil.

3.3 Waterkeringen

3.3.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werken aan de inlaat moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 3 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in waterkeringen.
- 6 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 7 Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.

4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Wilgenrijk B.V. te Maassluis, voor het:
 - graven en dempen van primair en secundair polderwater;
 - aanleggen en hebben van:
 - één definitieve dam met duiker in secundair polderwater;
 - één inlaat tussen primair en secundair polderwater (NAP -1,80 m - NAP -2,40 m);
 - één inlaat tussen twee secundaire polderwateren (NAP -1,80 m - NAP -2,40 m);
 - één inlaat tussen het primair boezemwater 'Nieuwe Water' door de regionale waterkering naar secundair polderwater (NAP-2,40 m);
 - een regelbare stuw in secundair polderwater tussen de peilen NAP -1,90 m en NAP -2,40 m;
 - een tijdelijke regelbare stuw in primair polderwater tussen de peilen NAP -1,80 m en NAP -2,40 m;
 - een cascadeconstructie (vistrap) in secundair polderwater, bestaande uit één hoofdstuw met extra vijf treden (stuwen) van NAP -1.53 m naar NAP -2,40 m.
 - één tijdelijke dam met duiker in primair polderwater;
 - elf tijdelijke dammen met duiker in secundair polderwater;
 - verwijderen van vier duikerverbindingen in secundair polderwater uit de grondwal.
- b tekening 'Watervergunning t.b.v. Grondwerk Fase 2', nr. 1263-WV-1 van 27-11-2018 deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.