

# Watervergunning

Z47962

## **Aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 11 december 2017 een aanvraag ontvangen van Gemeente Valkenswaard, de Hofnar 15, 5554 DA te Valkenswaard. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer OLO3361077. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z47962/O93269. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op de aanleg van een dam met duiker.

Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Valkenswaard, sectie G, nummer 233. Dit is in een beschermd gebied Keur (beekdal). De activiteit vindt plaats in een watergang, die bij het waterschap bekend is onder DL29-H015, en wordt beschouwd als een a-water. Deze is gelegen in het buitengebied achter Groenstraat/Anemoonlaan te Valkenswaard.

## **Machtiging**

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door RA Infra te Valkenswaard.

## **Algemene overwegingen**

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De

uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

### **Specifieke overwegingen**

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven (lid 1).

Op grond van artikel 1.4 van de keur Waterschap De Dommel 2015 kan het waterschap het verbod voor de vergunningplicht opheffen en daarvoor in de plaats algemene regels stellen.

### **Algemene Regels**

Er zijn geen algemene regels van toepassing.

### **Beleidsregel**

De volgende beleidsregel is van toepassing:

- Beleidsregel 5, Duikers en bruggen  
Duikers over a-wateren worden in principe niet toegestaan. Hierop zijn wel uitzonderingsmogelijkheden. Wanneer een duiker noodzakelijk is om percelen te ontsluiten kan de duiker worden toegestaan. Dat is hier het geval t.b.v. bouwproject Lage Heide. Dit is een uitzondering op het verbod.

De duiker krijgt een voldoende grote doorstroomopening (Ø800) waardoor de doorstroming voldoende is geborgd.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

### **Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Gemeente Valkenswaard, de Hofnar 15, 5554 DA te Valkenswaard. De vergunning heeft betrekking op het aanleggen van een dam met duiker in een watergang (DL29-H015) op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Valkenswaard, sectie G, nummer 233, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening 17163.1-WVT01, d.d. 11-12-2017, onder de volgende voorschriften.

### **Voorschriften**

#### **Duikers en bruggen**

1. De duiker dient te voldoen aan de volgende vereisten:
  - diameter doorstroomopening: tenminste Ø800 mm;

- hoogte binnenonderkant: gelijk met de waterbodem, gemeten bij een onderhoudstoestand overeenkomstig de vigerende keur.
  - lengte: 5 meter.
2. De kopeinden van het damlichaam van de duiker moeten steeds voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, minimaal door middel van het opzetten van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen niet hoger zijn dan het niveau van de aangrenzende onderhoudsstroken na inklinking.
  3. Het onderhoud van het doorstroomprofiel van de duiker berust bij de vergunninghouder gedurende een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment na uitvoering van de bedoelde werken. Na verloop van deze periode gaat het onderhoud van het doorstroomprofiel over op de onderhoudsplichtige(n) van het oppervlaktewaterlichaam.
  4. Het onderhoud ter instandhouding van de duiker, het bouwkundig onderhoud, is ten laste van de vergunninghouder.
  5. De vergunninghouder is verplicht om ter plaatse van de duiker in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen aan dan wel aan te sluiten op de te leggen duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
  6. De afstand tussen twee duikers bedraagt tenminste 10 meter.
  7. Het onderhoud aan de a-watergang mag niet beperkt worden door het aanleg van de duikers.

Boxtel, 23 januari 2018  
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees  
*procesmanager Vergunningen*