



15047 Revant Breda

Toelichting aanvullingen 04-09-2017 Brandveilig gebruik

V&V

04-09-2017

De volgende aanvullende gegevens zijn op de tekeningen verwerkt:

1. De brandmeldcentrale staat op de plattegrondtekening aangegeven;
2. De aanwezige brandweersleutelkuis staat niet op de situatietekening aangegeven;
3. De kelder is uitgetekend;
4. Op het renvooi van de tekeningen is de volgende tekst betreffende de brandbeveiligingsinstallaties aangegeven.

Het bouwwerk is voorzien van:

- Een gecertificeerde brandmeldinstallatie volgens NEN 2535 conform een door het bevoegd gezag geformaliseerd Programma van Eisen.
- Een gecertificeerde ontruimingsalarminstallatie volgens NEN 2575 conform een door het bevoegd gezag geformaliseerd Programma van Eisen.
- Een brandweersleutelbuis/kuis (gecombineerd ontgrendeld);
- Decentrale nood(waak)verlichting;
- Alle deuren waardoor vluchtroutes voeren zijn in geval van nood zonder losse toebehoren zoals sleutels over de volledige breedte te openen ingevolge artikelen 6.25 en 7.12 van het Bouwbesluit 2012.

De brandmeldinstallatie wordt op dit moment door Unica aangepast zodat het certificaat afgegeven kan worden. De verwachting is dat de installatie medio november gereed en gecertificeerd is. Na certificatie van de installatie zullen wij de bijbehorende documenten indienen.