MS STORING , DEFECTE VM OVERLAPPEN

ER WORDEN VERKEERSMAATREGELEN
GETROFFEN , HALVE RIJBAAN AFZETTING.

VERSLUYS VERKEERSTECHNIEK B.V.
DIENT HIERVOOR EEN VERKEERSPLAN IN.

10 kV 3 x 25CU EIND - EIND (OWT) BB
10 kV 3 x 95AL 571 - 5937
10 kV 3 x 25CU 571 - 5937
1A LOV
1 LOV
10 kV 3 x 25CU 5
ODW00D 00117G0000
VM 3x50mm2 Cu
1 NKF
VM 3x50mm2 Cu
10 kV 3 x 25CU 2507 - 571
MSR 2507
VM GESTOORD
Hoenkoopse Buurtweg
MSR 571
ODW00D 00118G0000
10 kV 3 x 25CU 2507 - 571
KABEL 3x50mm2 Cu
IN NIEUWE BORING
83
81
85

BOOGBORING DIAMETER 90mm.
BOORGAT VOLGENS BRL2121 , BOORGAT OPVULLEN
MET KRIMPVRIJE DAMMER

UITVOERDER: RENE STEDEHOUDER
TEL. NR: 06-31047753

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord
	Kabel nieuw	Kabel te rijzen	Kabel te rooien	Buiten Bedrijf	Kadaster
ELEKTRA BESTAAND	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds
	Mof	Bescherming			
	0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV
	10/13 kV	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV
	150 kV	Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning

N

Opmerkingen/Tracélengte;

STEDIN

MS STORING DEFECTE VM OVERLAPPEN
HOENKOOPSE BUURTWEG THV 83
OUDEWATER

Formaat: A3	
Schaal: 1:500	
Volgend bladnr: n.v.t.	
Wijz:	Get: MVT
Datum: 10-12-18	Gec:
Project: 15074547	
Documentsoort: Detailontwerp/Vergunning E	
Documentnr:	
Status:	