



## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 30 januari 2018 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Postbus 373, 9200 AJ Drachten, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag om vergunning is ingediend namens \_\_\_\_\_, A.B. Nobellaan 5, 9615 TM Kolham.

## 2. Aanvraag

De vergunningaanvraag betreft het leggen, behouden en onderhouden van een nieuwe middenspanningskabel (MS kabel) ter hoogte van Provinciale weg 373 (N373), tussen km 13,7 en 13,8 middels een gestuurde boring  $\varnothing$  110 mm onder watergang Groote Diep, ook bekend als Eenerdiep en als Aa:

- soort watergang: kanaal;
- categorie watergang: hoofdwatergang;
- bodembreedte watergang: 6 meter;
- bodemhoogte: variërend van 0,85 tot en met 1,84 mNAP.

De huidige MS kabel is aan storingen onderhevig waardoor de "ring" onderbroken is. Om de "ring" weer te herstellen is het nodig om het gedeelte van de MS kabel waar de storing inzit te vervangen en deze vervolgens weer aan te sluiten op de bestaande MS kabel.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/18/013788.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- e-mail, d.d. 30 januari 2018;
- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 30 januari 2018;
- Bijlage 1: Foto van de plek waar de nieuwe kabel moet komen te liggen;
- Bijlage 2: Situatietekening met tekeningnummer 5513001=E-M-1.

### 2.1 Aanleiding

Ten behoeve van de openbare nutsvoorzieningen is het nodig de bestaande middenspanningskabel deels te vervangen.

### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem en kernzone en beschermingszone, te weten het uitvoeren van een gestuurde boring die een hoofdwatergang en de naastgelegen niet-primaire waterkeringen kruist.

## 3. Wet- en Regelgeving en Beleid

*De volgende wetgeving is van toepassing:*

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1, lid 1, onder a en b alsmede art. 3.1.2., lid 1, onder a en g van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.



## 4. Overwegingen en Besluit

### 4.1 Overwegingen

#### *Overwegende;*

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van openbare nutsvoorziening;
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd om de infra te verbeteren;
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd om de leveringszekerheid van de stroomvoorziening door zoveel als mogelijk te waarborgen;
- dat de gestuurde boring wordt uitgevoerd onder de hoofdwatgang "Grote Diep";
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 4.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan \_\_\_\_\_, A.B. Nobellaan 5, 9615 TM Kolham vergunning te verlenen voor het uitvoeren van een gestuurde boring welke de hoofdwatgang Grote diep en de naastgelegen niet-primaire waterkeringen kruist ten behoeve van het vervangen, behouden en onderhouden van een gedeelte van de MS kabel op de locatie omschreven in hoofdstuk 2 van deze vergunning en weergegeven op de situatietekening met tekeningnummer Z/18/013788.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

## 5. Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### *Voorschrift 1, informatievoorziening:*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding:*

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl). Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.



2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

*Voorschrift 3, Schade en calamiteiten:*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschrift 4, Contactpersoon:*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

*Voorschrift 5, Wijzigingen:*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl).

*Voorschrift 6, Financiën:*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

*Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen:*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.



## 5.2 Bijzondere voorschriften

*Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de situatietekening met tekeningnummer Z/18/013788.
2. Het nieuwe stuk MS kabel dient door middel van een gestuurde boring minimaal op 1.50 m onder de vaste bodem van de hoofdwatgang te worden gelegd, behouden en onderhouden, en moet van voldoende gronddekking worden voorzien, zodat mechanisch reinigen van de opgenomen hoofdwatgang te allen tijde mogelijk is.
3. Het in- en uittredepunt van de gestuurde boring dient op minimaal 5 meter uit de voet van het talud te liggen.
4. Bij kruising van de MS kabel met duikers dient deze minimaal 0,50 m onder of boven deze duikers te worden gelegd.
5. Het oude stuk MS kabel moet verwijderd worden.
6. Naderhand moeten de geroerde grondoppervlakken en overige kale plekken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
7. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
8. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
9. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden.
10. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

## **6. Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 februari 2018 tot en met 20 maart 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail dan wel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.



**7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

**8. Ondertekening**

Groningen, 6 februari 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem